

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1	MÍSTNOST OBSLUHY	5	KALOEM	10	JIMKA FUGATOVÉ VODY
2	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	6	DENTRIFIKACE	11	SUCHÁ JIMKA PRO ČERPADLO
3	DMYCHÁRNA	7	NTRIFIKACE	12	KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
4	HRUBÉ PŘEDČISTĚNÍ	8	DOSAŽOVACÍ NÁDRŽ	13	KONTENEROVÉ STÁNÍ
4.2	DÍLNA	9	JIMKA UŽÍTKOVÉ VODY	-	-

	BEŽKOVNÁ TĚPĚLNÁ ZÁKLADNA V KVRČCE, s tloušťkou suty je 2,7 cm ZK 1/2 TL. ZDVA 30 mm, PEVNOST V TLAKU M 30 MPa
	BEŽKOVNÁ VYKVRČKOVANÁ TĚPĚLNÁ TL. ZDVA 280 mm, PEVNOST V TLAKU M 30 MPa
	BEŽKOVNÁ VYKVRČKOVANÁ, PRŮVLAČKOVÁ, TL. ZDVA 120 mm
	PROSTÝ BETON C 12/15 - ZÁKLADY, S 8 Ø 10, PODKLADKOVÉ BEŽKOVNÉ MAZÁNÍ
	ŽELEZOBETON C 25/30 KAL. XC4 - KANÁL ČÍSLO 1, ŽÁK DESKA LP a 8 Ø 10, NÁDRŽE
	ŽELEZOBETON C 25/30 KAL. XC4 S 10 Ø 10 - STOP KALIBROVÝ
	ŽELEZOBETON C 25/30 - XC1 - VĚC
	STĚPOKOVÝ PODSPOT
	ZÁSTVĚ ŠP NEBO Z VÝBUDNĚ PŮVODNÍ ZEMĚNÝ, HUTNĚNO PO 100mm, NA 25 MPa
	PŮVODNÍ ZEMINA
	TĚPĚLNÁ IZOLACE
	... - - - PŮVODNÍ ŽELEZNÝ
	MAZÁNÍ KALIBR ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLADNÝ PAS
	VÝLET DO VYKVRČKY ZTRACENÝ ŽELEZNÝ

 $\pm 0,000 = 280,50 \text{ m n.m.}$

Vypracoval:	Andrea Bočková	PROVOD inž. spol., s.r.o. IČ: 252 23 2222
-------------	----------------	--

Zodpovedný projektant:	Dana Jaslovská	
Vedúci projektanta:	Ing. Pavol Kocúr	440 01 91 45 +421 905 290 590
Kontrolujúci projektanta:	Ing. Pavol Kocúr	440 01 91 45 +421 905 290 590
Stupeň:	PD k zadaniu stavby	Obchodná Titulov: Kukajová S. 00683 Titovier tel.: 540 259 539 (337)
Investor:	Katastrálna ČOV svazok obcí Písnin - Laskov	

Názov práce:

Obec Laškov - ČOV a stoková síť

Časť:

D.1.01 SO.01 Čistírna odpadných vod
D.1.01.01 Architektonické a stavebné technické řešení

Názov prílohy:

ČOV - REZ CC

	Tisk, tabuľka:	
Parti 2:	Zak. č.:	17-1027
	Datum:	říjen 2018
	Revize č.:	0
	Formát:	A4
	Mřížová:	Číslo výkresu:
	1:50	D.1.01.1/05