



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Územní odbor Jihlava
Dopravní inspektorát



Pomáhat a chránit

Č.j.: KRPJ-70520-2/ČJ-2024-160706

Jihlava, 11. července 2024
Počet listů: 2

PROfi Jihlava spol. s r. o.
Pod Příkopem 6
586 01 Jihlava

Rekonstrukce místních komunikací, Kostelec – dokumentace ke společnému povolení

Policie České republiky, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, vydává po prostudování předložené žádosti vč. příloh vyjádření a stanovisko k výše uvedené stavební akci:

1) Vyjádření ke stavebnímu řízení ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích:

Předložená dokumentace pro vydání příslušných povolení podle stavebního zákona je přípustná, pokud budou dodrženy následující zdůraznění či připomínky:

- stanovení prostorového umístění, členění, rozměry a druh konstrukcí osvětlovací soustavy musí být v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami TKP - kapitola 15
- před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce
- v případě, že práce na realizaci akce by mohly negativně ovlivnit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, bude před jejich prováděním předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby DI PČR ÚO Jihlava

Upozorňujeme, že navržené vyhrazené stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené není navrženo v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. (podélný sklon > 2,0%, umístění není nejbližší vůči vchodu OÚ).

2) Vyjádření k připojení pozemní komunikace ve smyslu § 10 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

Předložený záměr připojení sousedních nemovitostí (nových parkovacích ploch v rámci předložené PD) zřízením sjezdu nebo nájezdu na místní komunikaci v Kostelci **je přípustný**. Lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Současně úpravy křižovatek vyvolané touto stavbou nepoškodí stav stávajících připojení z hlediska podmínek uvedených v § 11

adresa:
Vrchlického 46
586 04 Jihlava

Tel.: +420 974 266 252
Email: ondrej.burda@pcr.cz

a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

3) Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích:


S navrženou místní úpravou provozu na pozemních komunikacích souhlasíme, s následujícími s následujícími zdůrazněními či připomínkami:

- provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s příslušnými normami, vzorovými listy a technickými podmínkami

Pokud budou výše uvedená zdůraznění a připomínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Ing. Ondřej BURDA
komisař

npor. Bc. Josef HROMÁDKA, DiS.
vedoucí oddělení

 Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Burda
Datum: 2024.07.10
10:01:02 +02'00'