



DLE SPECIFIKACE MATERIÁLU VODOVODU

POZ.	POPIS	KS, m
1	POTRUBÍ PE 100RC SDR11 d.90x8,2 (TPP2 DLE PAS 1075)	134,0m
2	OBLOUK PE 100 SDR11 RC 11° d.90	2
3	LEMOVÝ NAKRUŽEK S PROD.LHRLEM PE 100 SDR11 d.90	2
4	OTOČNÁ PŘÍRUBA PP-OCEL d.90, VČETNĚ TĚSNĚNÍ Z EPDM S KOVOVOU VÝZTUHOU	2
5	ELEKTROSPOLKA PE100 SDR11 d.90	28
6a	TVAROVKA TL7 TKUS DN80/80, PN16	1
6	TL7 TVAROVKA UNI EXTRA PŘÍRUBOVÝ ADAPTER HRDLO-PŘÍRUBA DN80 (PN16), JÍŠTĚNÝ SPOJ	2
7	TVAROVKA TL7 FF DN80 DL.200mm, PN16	1
8	TVAROVKA TL7 PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU N-kus DN80, PN16	1
9	TL7 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ, DÉLKA F4 DN80, PN16	3
10	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ DN80, 1,05-1,7m	3
11	UTIMOVÝ POKLOP PRO ŠOUPÁTKO + PLAST.FODKL.DESKA	3
12	PODZEMNÍ HYDRANT TL7 H 1250 DN80, DVOUČINNÝ, PN16 A NOVÁ HYDRANTOVÁ DŘENAŽ-KOŠ	1
13	UTIMOVÝ POKLOP PRO HYDRANT + PLAST.PODKL.DESKA	1
14	ELEKTROTVAROVKA SEDLOVÁ-NAVŘÍVACÍ T-kUS ODBOČKOVÝ S VÝVODEM d.63 S UZÁVÍRACÍM VENTILEM VČETNĚ SPODNÍHO TRMĚNU PRO PE d.90, PRODLOUŽENÉHO VSTUPNÍHO HRDLA A ELEKTROREDUKCE d.63/d.32	6
15	ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA PRO NAVŘÍVACÍ T-kUS ODBOČKOVÝ S UZÁVÍRACÍM VENTILEM, 1,05-1,75m	6
16	VENTILOVÝ ULIČNÍ POKLOP Z TVARNÉ LITINY + PLASTOVÁ PODKLADNÍ DESKA	6
16a	KOTEVNÍ BLOKY BET C20/25, ks	5
16b	IZOLOVANÝ MĚDĚNÝ VODIČ CYY 6mm PVC ZLUTOZELÉNÉ BARVY	150,0m
16c	IZOLOVANÝ MĚDĚNÝ VODIČ CYY 4mm PVC ZLUTOZELÉNÉ BARVY	2,0m
16d	VÝSTRAŽNÁ FOLIE BÍLÉ BARVY (VODA), 8.300mm	150,0m
16e	SLOUPEK-POPULSTOVANÁ OCEL.TRUBKA d.32/Z, DÉLKY 1,9m S VČEKEM, MODROBILÉ PRUHY	2
16f	ORIENTAČNÍ TABULKY DISA	3

LEGENDA:

NOVOSTAVBA ZASÍŤOVÁNÍ I.ETAPA:

NOVOSTAVBA VODOVODU-INVESTOR SVK ŽDĚRSKO
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY-INVESTOR Obec Dolní Rožínka

Zodpovědný projektant	HP	Vypracoval	Ing. Milan Cíř
Ing. Milan Cíř	Ing. Milan Cíř	Ing. Milan Cíř	
Investor: Svaz vodovodů a kanalizací Žďarsko, Voděňanská 2, 591 01 Žďár n.S.			Společnost 923
Projektant: Ing. Milan Cíř, Společnost 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			IC:60787741 tel.:774 167 734
Město stavby: Ládkovské Rožínko	Kraj: Vysočina	Stupeň: ZMĚŇA-DPS	Ad:100464
Okres: Žďár nad Sázavou	Kraj: Vysočina	Formát: A4	
Acce: Dolní Rožínka		Číslo zakázky: 240513	
novostavba vodovodu a splaškové kanalizace		Datum: květen 2025	
lokality Za Parkem-I. etapa		Příloha: D-3	
Stavby: SO 302 NOVOSTAVBA VODOVODU			
Osobit: KLADEČSKÉ SCHÉMA NOVOSTAVBY VODOVODU	Měřítko 1:250	Číslo výkresu D-3.5	

