


NOVÉ
POTRUBÍ PE d.63-d.225



PE 100 SDR 11 PN16 32x3,0 mm

ODBOČENÍ Z HLAVNÍHO ŘADU
S UZÁVĚREM

LEGENDA:

- ① ELEKTROTVAROVKA SEDLOVÁ-NAVRTÁVACÍ T-KUS ODBOČKOVÝ S VÝVODEM d.63 S UZÁVÍRACÍM VENTILEM, VČETNĚ SPODNÍHO TRMĚNU PRO PE d.90, PRODLOUŽENÉHO VÝSTUPNÍHO HRDLA A ELEKTROSPJOJKY
- ①a ELEKTROREDUKCE PRO PE 100 SDR11 d.63/d.32
- ② ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO NAVRTÁVACÍ T-KUS ODBOČKOVÝ S UZÁVÍRACÍM VENTILEM
- ③ ULIČNÍ POKLOP VENTILKOVÝ LITINOVÝ
- ④ PODKLADOVÁ DESKA PLASTOVÁ PRO VENTILKOVÝ ULIČNÍ POKLOP KULATÝ
- ⑤ VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100 SDR11 PN16 d.32x3,0
NENÍ SOUČÁSTÍ PD, ŘEŠÍ PD č.240514 SO 305 Vodovodní přípojky
- ⑥ Signalizační vodič CYY 4mm² pro přípojky
Signalizční vodič CYY 6mm² pro vodovodní řady



Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval	Ing. Milan Cífr Spojovací 923 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ:60787741 tel.:774 167 734 A0:1004864
Ing. Milan Cífr	Ing. Milan Cífr	Ing. Milan Cífr	
Investor: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár n.S.			
Projektant: Ing. Milan Cífr, Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			
Místo stavby: k.ú. Dolní Rožínka			Stupeň: ZÁMĚR-DPS
Okres: Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina	Formát: A4
Akce: Dolní Rožínka novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem-I. etapa			Číslo zakázky: 240513
			Datum: květen 2025
Stavba: SO 302 NOVOSTAVBA VODOVODU			Příloha: D-3
Obsah: VZOROVÉ KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		Měřítko	Číslo výkresu
			D-3.7