

Stavba-záměr-provádění stavby:

„Dolní Rožínka - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – I.etapa“



D-3.8 SO 302 VÝPIS MATERIÁLU –VODOVODU

Popis	jedn.	množ.
Trubní materiál		
Potrubicí PE 100 RC SDR 11 PN16 d. 8,2 (TYP2 DLE PAS 1075)	m	134,0
TLT Tkus DN80/80, PN16	ks	1
TLT tvarovka UNI EXTRA PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR, HRDLO-PŘÍRUBA DN80, PN16, JIŠTĚNÝ SPOJ	ks	2
TLT N kus patkové koleno DN80, PN16	ks	1
TLT přírubový FF DN80, DL.200mm, PN16	ks	1
Lemový nákrůžek s prodlouženou délkou PE 100 SDR 11 d.90, včetně těsnění z EPDM s kovovou výztuhou	ks	2
Otočná příruba PP-Ocel d. 90	ks	2
Elektrospojka PE 100 SDR 11 d.90	ks	28
Oblouk PE 100 SDR 11 RC 11st. d.90	ks	2
Armatury		
TLT Přírubové šoup. Délka F4 DN 80, PN 16	ks	3
TLT Hydrant podzemní H 1250, DN 80, dvojčinný, PN16, a nová hydrantová drenáž-koš	ks	1
Elektrotvarovka sedlová-navrtávací T-kus odbočkový s vývodem d.63 s uzavíracím ventilem včetně spodního třmenu pro PE d.90, prodlouženého hrdla a	ks	6

elektroredukce pro d.32- d.63/d.32		
Různé		
Zemní souprava teleskop. DN 80 1,05-1,7m	ks	3
Zemní souprava teleskop pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem 1,05-1,7m	ks	6
Podkladní deska pod šoupátko z PP	ks	3
Podkladní deska pod dom.uzávěr z PP	ks	6
Podkladní deska pod hydrant z PP	ks	1
Poklop šoupátkový z TL	ks	3
Ventilový litinový poklop	ks	6
Poklop hydrantový z TL	ks	1
Těsnící gumový kroužek pro jištění spoje-kroužek je opatřen zakusovacími břity ze šlechtěné oceli pro DN80	ks	2
Izolovaný měděný vodič CYY 1x6 mm ² , žlutozelené barvy, dvojitá izolace	m	150,0
Izolovaný měděný vodič CYY 1x4 mm ² , žlutozelené barvy, dvojitá izolace	m	2,0
Výstražná folie bílá š. 300	m	150,0
Betonové kotevní bloky C20/25	m ³	0,5
Orientační tabulky DISA	ks	3
Sloupek-poplastovaná ocel.trubka d.38/2, délky 1,9m, s víčkem, modrobílé pruhy	ks	2