

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Záměr: Z/2025/68022
Řízení: R/2025/87436
Č.j. R/2025/87436/2
Vyřizuje: Hana Malíková, tel. 566 650 834
hana.malikova@khsjih.cz
Č.j. odesílatele: -

Ve Žďáře nad Sázavou dne 12. 5. 2025

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: Ing. Milan Cifr, Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Řízení o povolení záměru „Dolní Rožínka – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – I. etapa“ - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“), jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním orgánem dle § 77 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a místně příslušným dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 184 ve spojení s § 178 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto **závazné stanovisko**:

Se záměrem „Dolní Rožínka – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – I. etapa“ se s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví se hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

souhlasí.

S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví KHS kraje Vysočina současně stanoví tyto podmínky:

1. Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, které budou použity pro výstavbu nové části vodovodu, budou splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy ke kolaudaci stavby.
2. Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu krácený rozbor vody (akreditovaný odběr i analýzy). Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen ke kolaudaci stavby.

Odůvodnění:

Dne 10. 4. 2025 byla na KHS kraje Vysočina prostřednictvím Informačního systému stavebního řízení doručena žádost Ing. Milana Cifra, Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 60787741, o závazné stanovisko k povolení shora uvedeného záměru investora Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, kterého žadatel zastupuje na základě plné moci. Projektovou dokumentaci předloženou se žádosti vypracoval žadatel v únoru 2025 pod zakázkovým číslem 240513.

Jedná se o návrh nového úseku vodovodu a splaškové kanalizace v rámci plánované výstavby inženýrských sítí pro 6 rodinných domů v jihovýchodní části obce Dolní Rožínka. Stavba bude realizována na poz. p.č.

50/1, 56/90, 56/91, 56/92, 56/93, 164/1, 164/5, 164/7 v k.ú. Dolní Rožinka. Stavba bude realizována v souběhu s výstavbou dalších inženýrských sítí a místní komunikace, jejichž investorem je obec Dolní Rožinka.

SO 302 Novostavba vodovodu – je navržen řad V1 s napojením na stávající vodovod TLT DN 80. jako trubní materiál bude použito potrubí PE 100 RC SDR 11 90x8,2 mm o délce 134,0 m. na potrubí bude vysazeno 6 odboček pro budoucí vodovodní přípojky.

SO 303 Novostavba splaškové kanalizace – jako trubní materiál stoky S1 se navrhuje kamenina DN 250 délky 150,0 m. Stoka bude napojena do nové kanalizační šachty na stávající kanalizaci z trub betonových DN 600.

Při realizaci stavby může vlivem stavebních prací dojít ke zvýšení hlučnosti v dané lokalitě. Stavba bude realizována v souběhu s výstavbou ostatních inženýrských sítí v předmětné lokalitě. Zásady organizace výstavby včetně předpokládaného vlivu provádění stavby, tedy i hluku ze stavební činnosti, jsou řešeny v Souhrnné technické zprávě v části B.10.5. Vliv hluku se předpokládá z užití stavební techniky, případně související dopravy. Bude pouze dočasný a soustředěný do místa aktuálně pobíhající výstavby. Dodavatel stavebních prací zajistí přednostní volbu mechanizace s nižší vyzařovanou hlučností a dále zajistí, aby stroje a zařízení byly v dobrém technickém stavu, jejich hlučnost nepřesahovala hodnoty stanovené v technickém osvědčení a byl omezen jejich chod naprázdno. Vliv hluku bude tedy minimalizován zejména organizací stavebních prací.

Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných venkovních a vnitřních prostorů staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Po prostudování dokumentace vydala KHS kraje Vysočina toto závazné stanovisko, kdy s předloženým záměrem uvedené stavby souhlasí za požadavku splnění výše uvedených podmínek.

Podmínka č. 1 vychází z ustanovení § 5 odst. 12 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 3 a § 4 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, neboť je povinností osoby dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu používat k jejímu rozvodu pouze výrobky a materiály vyhovující hygienickým požadavkům v této vyhlášce stanoveným.

Podmínka č. 2 vychází z ustanovení § 3 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 4 odst. 7 písm. a) a § 4 odst. 8 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, neboť je povinností osoby dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu zajistit provedení kráceného rozboru z nové části vodovodu, která má být uvedena do provozu; za novou část vodovodu se nepovažují armatury a s nimi bezprostředně související části potrubí do délky 10 m na každou stranu od armatury, výměna části potrubí do délky 15 m nebo propojení starého a nového potrubí do stejné délky.

Projednávaný záměr je v souladu s požadavky právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Ing. Josef Roháček
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální Žďár nad Sázavou

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal Ing.
Josef Roháček
dne 12.05.2025 10:53

Rozdělovník

Obdrží:

Ing. Milan Cifr, Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 60787741, IDDS: a45rz96