

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou

Zámek 6, Náměšť nad Oslavou 675 71, tel. +420956952111, st952@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

**Ing. Milan Cifr
Spojovací 923
593 01 Bystřice nad Pernštejnem**

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR952/002613/2025	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0006238/2021	DATUM 02.05.2025
VYŘIZUJE Ing. Krejčí Zdeněk	TELEFON 724 523 717	GSM	FAX
			E-MAIL Zdenek.Krejci@lesycr.cz

Vyjádření správce toků k Vaši žádosti ze dne 14.4.2024 název akce „Dolní Rožínka – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace lokalita Za Parkem – I. Etapa“

Účel: společné DSP + DUR
Zdroj posouzení: PD zpracovaná 2/2025
Zakázka č. 240513
Zpracovatel: Ing. Milan Cifr, Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Investor: Obec Dolní Rožínka

Výše uvedeným záměrem jsou dotčeny zájmy Lesů České republiky, s. p., Správy toků – oblast povodí Dyje, pověřeným správou vodního toku Rožínka, ČHP 4-15-01-0650, IDVT 10191473., ř. km 2,35. Parcela vodního toku č. 182 v k.ú. Dolní Rožínka je v majetku státu s právem hospodařit pro Lesy ČR s.p. Vodní tok je v této části neupravený, přírodního charakteru bez opevnění.

Stručný popis, čeho se žádost týká: jedná se o zasíťování přilehlých pozemků pro výstavbu rodinných domů. Součástí inženýrských sítí je i výstavba dešťové kanalizace, která bude zaústěna do vodního toku.

Správce vodního toku souhlasí s výše uvedeným záměrem vypouštěním dešťových vod do vod povrchových za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

- Všechny nově budované inženýrské sítě budou ukládány mimo ochranné pásmo vodního toku – to je 6m od břehové hrany toku - rozumí se levý i pravý břeh (kromě výústního objektu)
- PD bude doplněna o samostatný výkres výústního objektu dešťové kanalizace. Břeh koryta vodního toku v místě vyústění dešťové kanalizace bude opevněn kamennou dlažbou do betonu min. tloušťky 0,25m s následným vyspárováním. Dlažba bude kladena do betonu tl. 0,1m, který bude uložen na šterkopískový podsyp tl. 0,1m. Tato dlažba břehu bude opřena o betonovou patku o rozměrech min, 0,8 * 0,2 m s výztuží KARI sítí. Šířka dlažby bude min. 1m nad a 1m pod místem vyústění odpadní roury. Toto opevnění bude ukončeno betonovým pasem s vytažením křídel do břehů (levý i pravý) o rozměrech 0,8 * 0,2m s výztuží z KARI sítí. Vyústní roura bude vytažena před dlažbu a bude seříznuta šikmo se svahem. Použitý beton bude třídy C 25/30. Koryto toku v místě vyústění bude výškově zaměřeno (balt po vyrovnání). Kanalizační potrubí bude v délce 6m od břehové hrany toku opatřeno chráničkou pro zajištění pohybu techniky o hmotnost min. 20 t. Takto vyhotovený výkres bude správci toku předložen k odsouhlasení před vydáním územního rozhodnutí (či jiného souhlasu/povolení/rozhodnutí státní správy).
- plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a pobřežní pozemky) budou uvedeny do původního stavu, ohumusovány a osety travním semenem,
- při provádění prací nesmí dojít k znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek,
- výústní objekt bude v majetku vlastníka stavby a Lesy České republiky neponesou zodpovědnost za poškození tohoto výústního objektu vlivem klimatických činitelů,
- na přilehlých pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách,
- Po ukončení prací, před kolaudací stavby, bude správci toku předán technický výkres skutečného provedení zaústění přečištěných vod do VT (výkres bude okótován a potvrzen oprávněnou osobou).
- Vlastník stavby si zajistí čištění koryta vodního toku, včetně okolí místa vyústění potrubí z retenční nádrže od nánosů, a to v celé délce tak, aby usazené sedimenty ve

vodním toku nenarušovaly plynulý odtok dešťových vod. Tyto práce bude výhradně provádět na své náklady.

- správce toku bude, nejpozději před kolaudací (či jiného úředního výkonu) vyzván ke kontrole výše uvedených podmínek. Kontakt na správce toků:
zdenek.krejci@lesy-cr.cz; tel: 724 523 717
- Při dotčení pozemku parc. č. 182 v k.ú. Dolní Rožínka, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p., je před vydáním stavebního povolení, či jiného souhlasu/povolení/rozhodnutí státní správy, nutné provést majetkoprávní vypořádání. Kontaktní osobou je v této záležitosti Jana Divácká, tel. 725 129 682, e-mail: jana.divacka@lesy-cr.cz.
- Na tento úsek toku se v současné době připravuje projektová dokumentace na revitalizaci vodního toku. Pro případné vyloučení kolize se zájmem revitalizace kontaktujte prosím projekční kancelář KOINVEST s.r.o. Výustní objekt tedy musí být zkontrolován s touto firmou tak, aby se sloučily směrové a výškové poměry.

Výše uvedené vyjádření platí dva roky od jeho vydání.

S pozdravem

Ing. Pavel Hopjan

vedoucí Správy toků-oblast povodí Dyje

Lesy České republiky, s.p.

v.z. Ryček Antonín