








VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČ.	POPIS PRVKU	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
Z5.1	ŽEBŘÍK Z NEREZOVÉ OCELI S VÝSUVNÝM VÝLEZOVÝM MADLEM PROTISKLUZOVÉ NÁŠLAPY, ŠÍŘKA 400mm MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL DÉLKA ŽEBŘÍKU: 0,8m		1	ŽEBŘÍK BUDE KOTVEN DO STĚNY POMOCÍ KOTEV VÝŠKA MADLA 1,1m NAD ÚROVEŇ HORNÍ HRANY ŠACHTY MO
Z5.2	KOMPOZITNÍ POROROŠT v.38mm Ø1080mm + NEREZ. RÁM MATERIÁL: ROŠT – KOMPOZIT RÁM – NEREZOVÁ OCEL		1	RÁM BUDE KOTVEN DO STĚNY POMOCÍ KOTEV PLOCHA ROŠTU: 0,94m2 MO
Z5.3	POCHOZÍ POKLOP – KOMPOZIT S VĚTRACÍ HLAVICÍ – KOMPOZIT VČETNĚ RÁMU – KOMPOZIT ROZMĚR OTVORU: 800x600mm		2	RÁM ZABETONOVAT PŘI BETONÁŽI STROPU ČS–8
Z5.4	POCHOZÍ POKLOP – KOMPOZIT S VĚTRACÍ HLAVICÍ – KOMPOZIT VČETNĚ RÁMU – KOMPOZIT ROZMĚR OTVORU: 1000x650mm		1	RÁM ZABETONOVAT PŘI BETONÁŽI STROPU ČS–8
Z5.5	ŽEBŘÍK Z NEREZOVÉ OCELI S VÝSUVNÝM VÝLEZOVÝM MADLEM PROTISKLUZOVÉ NÁŠLAPY, ŠÍŘKA 400mm MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL DÉLKA ŽEBŘÍKU: 5,95m		1	ŽEBŘÍK BUDE KOTVEN DO STĚNY POMOCÍ KOTEV VÝŠKA MADLA 1,1m NAD ÚROVEŇ HORNÍ HRANY ŠACHTY ČS–8
Z5.6	ŽEBŘÍK Z NEREZOVÉ OCELI S VÝSUVNÝM VÝLEZOVÝM MADLEM PROTISKLUZOVÉ NÁŠLAPY, ŠÍŘKA 400mm MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL DÉLKA ŽEBŘÍKU: 2,05m		1	ŽEBŘÍK BUDE KOTVEN DO STĚNY POMOCÍ KOTEV VÝŠKA MADLA 1,1m NAD ÚROVEŇ HORNÍ HRANY ŠACHTY ČS–8
Z5.7	LÁVKA ROŠT LITÝ MŘÍŽOVÝ TL.30mm–PROTISKLUZ ZÁBRADLÍ v.1,1m MATERIÁL: ROŠT: KOMPOZIT ZÁBRADLÍ A NOSNÍKY: KOMPOZIT		1	LÁVKA BUDE KOTVENA DO STĚN NÁDRŽE POMOCÍ KOTEV ČÁST ROŠTU BUDE VYJÍMATELNÁ PRO VSTUP DO SPODNÍ ČÁSTI ČS PLOCHA ROŠTŮ JE 1,7m2 ČS–8

ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz				
Ing. M. HAVLATA	Ing. Jitka Malá	Ing. P. PLICHTA	Ing. Jitka Malá	VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01				
INVESTOR : Město Štětí, Mírové nám. 163, Štětí 411 08				FORMÁT	1xA4	ČÍSLO PARÉ		
STAVBA: Odkanalizování sídel města Štětí Počeplice, Stračín, Radouň, Chcebuz a Brocno z toho část "Radouň ČOV a kanalizace Chcebuz–kanalizace, Brocno–kanalizace" změna ČOV Radouň z 800 na 1100 EO				STUPEŇ	DPS k VZ			
				DATUM	11/2023			
				MĚŘÍTKO				
				kótováno v	m			
D1.1– STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Č. ZAKÁZKY	220			
OBSAH: SO 01.05 – PROPOJOVACÍ POTRUBÍ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ – MO + ČS–8				Č. VÝKRESU	D1.1_01.05_15			