

PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM	PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ	PŘÍLOHA č. : 1 Strana : 1 Počet stran : 2
Tel. : 603 709 577		
<i>Protokol o určení vnějších vlivů je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy.</i>		
STAVBA : AKCE : ČOV Radouň ČÁST : Provozní soubor ELEKTRO INVESTOR: Město Štětí ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 48/2021		
PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ		
V Ústí nad Labem dne 14.5.2021		
Složení komise: Předseda (funkce): - Ing.Vlastimil Křižan, projektant elektro části Členové (funkce): - Ing.Jitka Malá, projektant stavební části - - - Další účastníci: - -		
Název objektu (stavby): Čistička odpadních vod		
Podklady použité pro vypracování protokolu: - stavební dispozice příslušných místností - soupis spotřebičů elektro - provozní podmínky jednotlivých spotřebičů - platné normy, zejména ČSN 33 2000-5-51ed.3		

PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM	PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ	PŘÍLOHA č. : 1 Strana : 2 Počet stran : 2
Tel. : 603 709 577		
Přílohy:	NEJSOU	
Popis objektu:	V objektech jsou umístěny technologické prvky a sociální zařízení.	
Rozhodnutí:	1) Prostor – místnost obsluhy, prostor dmychadel Vnější vlivy dle ČSN 33-2000-5-51ed.3 AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BE1, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní. PROSTOR JE NORMÁLNÍ 2) Prostor – hrubé předčištění, prostor aktivace, čerpací stanice, kalojem Vnější vlivy dle ČSN 33-2000-5-51ed.3 AA5, AB5, AC1, AD4, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA4, BC2, BE1, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní. PROSTOR JE ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ 3) Venkovní prostor Vnější vlivy dle ČSN 33-2000-5-51ed.3 AA3/AA5, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BE1, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní PROSTOR JE ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ	
Tabulka vlastností nehořlavých látek – odpadní voda.		
Zdůvodnění: Jednotlivé vnější vlivy byly stanoveny v souladu s příslušnými články norem ČSN 33-2000-5-51ed.3, posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých částí.		
 předseda komise podpis  člen komise člen komise člen komise		
Sepsal: V.Křižan V Ústí nad Labem, dne 14. května 2021		