

ČOV 800 EO

PPS–dodávka ČEZ, DISTRUC E a.s.
nutno upřesnit pólou


ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE

odtok z ČOV
PP DN 250 – 26,0 m

ŠE132
starovací jáma 3x4m
průtek chránička
DN 500 – 5,5 m
2 x DN 100 – 6,5 m
vodovodní a NN přípojka
budou uloženy nad sebou
ŠE133
šarovací jáma 2x3m

rový mostek
ŠE134
ŠE135
174

ŠE136
stoka
KT DN 300 – 17,0 m

Vyracovali:		Zod.proj.:		Kontroloval:	
Ing.Vlastimil Krizan		Ing.Vlastimil Krizan		Ing.Vlastimil Krizan	
Stupeň :		DSP+DPS			
Investor:		Město Štětí			
PROVOD inž. spol. s r.o. V Podnájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 					
RADOUŇ – ČOV A KANALIZACE ZMĚNA z 800 na 1100 EO				Zak. číslo 98/2023	
Datum: 10/2023					
Č. paré					
Měřítko: 1:500				Č. výkresu E-02	
SITUACE ČOV – elektropřípojka NN					