



AUTOR NÁVRHU	VEDOUČÍ PROJEKTU	HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING.ARCH. JAN VOJIŠEK	ING.ARCH. JAN VOJIŠEK	ING. JAKUB STANÍK	ING. ZDENEK VANĚKA
ING. JAKUB STANÍK	ING. JAKUB STANÍK		
INVESTOR	MĚSTO BLANSKO, NÁM. SVOBODY 32/3, 678 01 BLANSKO		
MÍSTO STAVBY	ZÁMEK 1, 678 01 BLANSKO		

AKCE	Č. ZÁKAZKY	232ak01
	ČÁST	ZTI
	FORMÁT	2x44
	DATUM	03/2023
	STUPEŇ	DUR+DSP
	ČÁST	PD

PŮDORYS ZÁKLADU	D 2.4.2. 02
-----------------	-------------

SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÝCH TRUB PVCKG SPOJOVANÝCH PRÝŽOVÝMI KROUŽKY. SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÝCH TRUB PVCKG SPOJOVANÝCH PRÝŽOVÝMI KROUŽKY. V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY JE NUTNÉ PŘIJMOUT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POSOUZENÍ GEOLOGEM / HYDROGEOLOGEM NA MÍSTĚ STAVBY. ANGLICKÉ DVORKY BUDOU ODVODNĚNY PŘES I MECHANICKOU ČIŠTÍČI ZAPACHOVOU UZÁVĚRKU. ČIŠTÍČÍ KUSY, ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY A PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTILY BUDOU PŘÍSTUPNÉ K ÚDRŽBĚ A REVIZI. POTRUBÍ PITNÉHO BUDE ZHOTOVENO Z PLASTOVÝCH TRUB PE100 SDR11 SPOJOVANÝCH ELEKTROTVAROVKYMI. VEŠKERÉ ARMATURY BUDOU PŘÍSTUPNÉ K ÚDRŽBĚ A REVIZI. PLASTOVÉ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLouŠTKA STĚNY. ARMATURY JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ. POTRUBÍ TECHNOLOGICKÉHO VODOVODU BUDE OD PITNÉHO ODDĚLENO KONTROLOVATELNOU ZPĚTNOU ARMATUROU DLE ČSN EN 1717.

TRASY POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘI REALIZACI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI. PROSTUPY NOSNÝMI PRVKY JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM. PROSTUPY POŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ VYBAVIT PROTIPOŽÁRNÍM OPATŘENÍM DLE PBŘ. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PRAVIDELNĚ DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE A DLE PLATNÉ LEGISLATIVY. DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO POTŘEBY STAVEBNÍHO POVOLENÍ, NIKOLI PRO PROVEDENÍ STAVBY!!!!