



Alf servis, s.r.o.
Okružní 2269/17
678 01 Blansko
IČ: 26225310, DIČ: CZ26225310

studio AEIOU s.r.o.
Preslova 387/4
602 00 Brno

V Brně, dne 03.04.2023

Vyjádření číslo: V-001/2023
Vyřizuje: Miroslav Pokorný
Telefon: 603 359 016
Email: vyjadreni@alfservis.cz

Vyjádření ke stavbě: Prostory expozice a depozitář měřicí techniky Muzeum Blanenska, P.O. – Zámek 1, Blansko

Na základě Vámi zaslané dokumentace k výše uvedené stavbě Vám sdělujeme, že při její realizaci dojde k dotčení telekomunikační sítě společnosti Alf servis, s.r.o. a to optické distribuční trasy, kde jsou chráničky uloženy v hloubce cca 60cm. V příloze Vám zasíláme zaměření naší trasy.

S vydáním potřebných rozhodnutí a s realizací stavby souhlasíme s tím, že investor je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačního vedení v místech, kde dojde k jeho dotčení.

Pokud bude v rámci Vámi řešené stavby potřeba přeložení nebo jakákoliv jiná úprava našeho telekomunikačního vedení, co nejdříve nás prosím kontaktujte pro odsouhlasení technických případně smluvních podmínek. Souhlas s přeložkou bude následně nedílnou součástí tohoto vyjádření jako jeho příloha.

Dále musí být respektovány tyto podmínky:

- vyznačení inženýrských sítí musí být v souladu s § 18 vyhl. č. 324/90 Sb. **Pro vytyčení našich sítí nás prosím kontaktujte na tel.: 603 359 016, nebo na emailové adrese: vyjadreni@alfservis.cz**
- upozornění právnické či fyzické osoby, provádějící zemní práce, na možnou odchylku ± 30 cm uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci a na povinnosti dodržení normy ČSN 733050 při provádění zemních prací
- pracovníci provádějící tyto práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení (zařízení) telekomunikační sítě
- s ohledem na to, že společnost Alf servis, s.r.o. neodpovídá za změny jeho prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění telekomunikační sítě sondami
- zahájení prací musí být prokazatelně písemně oznámeno nejméně 14 dní před započatím prací na emailovou adresu vyjadreni@alfservis.cz
- výkopy v ochranném pásmu a v cekové vzdálenosti 1,0m od našich sítí, musí být prováděny zásadně ručně, s největší opatrností a odkryté telekomunikační vedení musí být řádně zabezpečeno proti poškození, a to i třetí osobou
- při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ČSN 736005 a to jak v souběhu, tak při křížení s vedením jiných sítí, kde musí být naše rozvody uloženy do betonových korýtek
- pod vedením telekomunikační sítě bude zhutněna zemina, následně uloženo před záhozem do pískového lože, vedení bude označeno výstražnou folií oranžové barvy umístěnou cca 30cm pod definitivním povrchem

- trasy kabelů vedoucích v komunikacích, parkovacích stáních, vjezdech k domům apod., nutno uložit do betonových korýtek na betonovém podkladu, s ochrannou folií oranžové barvy nad trasou; v chodníku, pokud není řešen jako pojezdový, postačí pískové lože s ochrannou folií oranžové barvy nad vedením
- neprodlené oznámení každého poškození vedení (zařízení), jenž je majetkem společnosti Alf servis, s.r.o.; případné opravy budou odstraněny na náklad investora na základě jeho objednávky, a to dle možnosti výměnou celého kabelu, nikoliv za pomoci kabelové spojky
- uhradit společnosti Alf servis, s.r.o. veškeré škody přímé i nepřímé vzniklé v souvislosti s porušením telekomunikační sítě
- před záhozem musí být pozván k prohlídce stavu telekomunikačního vedení zástupce společnosti Alf servis, s.r.o. ke kontrole, zda vedení není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky; zástupce společnosti Alf servis, s.r.o. podpisem protokolu potvrdí souhlas se záhozem; bez tohoto souhlasu nelze zához provést
- **kontrolu telekomunikačního vedení v terénu před záhozem dle shora uvedených podmínek, provede stejný zástupce, který naše sítě vytyčí**
- toto vyjádření platí jen pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem k tomuto vyjádření

Nedodržení výše uvedených podmínek je hrubým porušením právních povinností podle § 102, ods. 3, 4 zák.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Takové porušení je správním deliktem, za který může být příslušným správním úřadem uložena pokuta v zákonné výši.

Toto vyjádření má platnost 1 rok od svého vydání.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

S pozdravem

KABEL-PROJEKT
 MIROSLAV POKORNÝ
 projektová činnost ve výstavbě
 IČ: 71780572, DIČ: CZ8601154232
 Provozovna: Řípská 1310/11e, 627 00 Brno
 www.kabel-projekt.cz

Společnost zastoupena:

KABEL-PROJEKT

Miroslav Pokorný

Sadová 917/56, 678 01 Blansko

IČ: 71780572, DIČ: CZ8601154232

Provozovna: KABEL-PROJEKT, Řípská 1310/11e, 627 00 Brno - Slatina