

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.
se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912
Zastoupen: Mgr. Janem Maříkem, Ph.D., ředitelem
(dále jen „Zadavatel“)

k veřejné zakázce s názvem:

**„REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ VYTÁPĚTNÍ V AREÁLU
ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, V. V. I.“**

(dále jen „veřejná zakázka“)

činí následující

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

V Praze dne 22. 3. 2021

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce. V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a podmínkami Zadávací dokumentace uveřejněné na profilu Zadavatele dne 3. 3. 2021 poskytuje Zadavatel následující vysvětlení:

Dotaz č. 6 ze dne 17. 3. 2021:

*Dobrý den, rádi bychom vznesli dotaz VŘ "REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ V AREÁLU ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, PRAHA, V. V. I.". Bylo by možné překontrolovat metry ve výkazu výměr -> oddíl D.4.3. Ústřední vytápění -> Potrubí. Například "Předizolované potrubí pro bezkanálový rozvod - Trubka 12 m 60,3*3,2/125 IPS" kde uvádíte 96 ks a po roznásobení nám vychází 1 152 m (dle našeho hrubého přeměření stačí 156 m). Děkujeme za odpověď.*

Odpověď:

K Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že ve výkazu výměr nebylo započteno potrubí ve stávajícím kanálu uvnitř objektu ke kotelně. Jinak platí údaj uvedený pod položkou č. 20 v příloze č. 6 část „ústřední vytápění“. Rozměry jsou tedy následující:

*„Předizolované potrubí pro bezkanálový rozvod – Trubka 12m 60,3*3,2/125 IPS – ks(m) 106“*

V souvislosti s Vaším dotazem nebude měněna zadávací dokumentace ani její přílohy, neboť toto vysvětlení považujeme za dostatečné.

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.