

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

„Snížení energetické náročnosti BD bl. 41,41A čp. 235-241 Stochov“ a „Snížení energetické náročnosti BD bl. 76 čp. 361-363 Stochov“

Zadavatel

název: město Stochov
sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
IČ: 00234923
statutární orgán: Ing. Roman Foršt, starosta města

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, tímto poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace, které uveřejňuje na profilu zadavatele.

Dotaz č.1:

Prosím o upřesnění prvků F.03 a F.04. POLYSTYREN PRVKY FASÁDY

Odpověď č. 1:

Jedná se o dekorační prvky F.03 Fronton nad okny v dl. 2250 mm a F.04 Fronton nad okny v dl. 2150 mm.

Frontony jsou z profilů vyrobených z polystyrenu EPS 150 a potaženy finální fasádní stěrkovou hmotou na bázi akrylátu, která zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy. Po nalepení se profily přetírají elastickou fasádní barvou.

Prvek nelze blíže specifikovat, jako referenční výrobek uvádíme např. tento: <https://www.dekoracniprvky.cz/fronton-typ-b2/d-72295/> a <https://www.dekoracniprvky.cz/fronton-typ-a/d-70939/>

V Praze dne 4. května 2022

.....
Bc. Petr Půta
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.
(z pozice administrátora veřejné zakázky)