



obchodní projekt jihlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6, 596 01 Jihlava tel./fax.: 567310167 IČO: 15529428		Vedoucí projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	Zodp. projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků PLASTOVÝCH					List: 11
Akce: NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTMÍČÍCH		Zak. číslo: 10/05/2015								
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ	
55	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU	 POZNÁMKA S DODAVATELEM OKEN JE NUTNÉ UPŘESNIT ZDA OKNO PROVEDENO JAKO CELEK NEBO SESKLÁDÁNO Z JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ!! PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA min. tl. 84–85MM VELIKOST OKNA : 3100/2000MM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_w = 1,2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI $\text{MIN } 0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^2 / (\text{s.m.Pa}^{0,67})$ OKNO DĚLENÉ SVISLE – DVĚ ČÁSTI OKNO DĚLENÉ VODOROVNĚ – DVĚ ČÁSTI SPODNÍ ČÁST–PRAVÁ STRANA – OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚCÍ – 1200/600MM SPODNÍ ČÁST–LEVÁ STRANA – S PEVNÝM ZASKLENÍM – 1900/600MM HORNÍ ČÁST–PRAVÁ STRANA – OTEVÍRAVÁ, VYKLÁPĚCÍ – 1200/1400MM HORNÍ ČÁST–LEVÁ STRANA – S PEVNÝM ZASKLENÍM – 1900/1400MM SKLO : IZOLAČNÍ SKLO TRITERM S TEPLÝM OKRAJEM $U=0.60 \text{ W/(M}^2\text{K.)}$ – SKLO ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ–TRÍDA 2B2 KOVÁNÍ : (OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ŽALUZIE : VNITŘNÍ, LAMELOVÉ, MECHANICKY OVLÁDANÉ Z PODLAHY, PŘÍPEVNĚNÝ DLE VÝROBCE OKEN OMYVATELNÉ BARVA : RAL 9010 (BÍLÁ)	4	3	—	—	—	7		
56	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU	 POZNÁMKA S DODAVATELEM OKEN JE NUTNÉ UPŘESNIT ZDA OKNO PROVEDENO JAKO CELEK NEBO SESKLÁDÁNO Z JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ!! PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA min. tl. 84–85MM VELIKOST OKNA : 3100/2000MM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_w =$								