

obchodní projekt jihlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel./fax.:567310167 IČO: 15529428		Vedoucí projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA		Zodp. projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA		Vypracoval: ING.J.SLABÝ		Výpis výrobků SÁDROKARTONOVÝCH					List: 22
		Akce: NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTVICÍCH				Zak. číslo: 10/05/2015							
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:		POPIS:				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ
453	TYP A DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU	Podrobná specifikace Akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 $\alpha_w=1,0$, α_p (125Hz)=0,60, artikulační třída AC(1,5) 190. Systém je montován a demontován s horní instalací desek. Panely systému mají rovnou boční hranu, tloušťka panelu 20mm s rozměrem panelu (600x600, 1200x600, 1200x1200, 1600x600, 1800x600, 2000x600, 2400x600 mm). Systémový rošt je viditelný vyrobený z pozinkované oceli s povrchovou úpravou. Hmotnost celkové konstrukce je cca 3 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené minerální vlny vysoké hustoty s pojivem na rostlinné bázi, třídy A2-s1d0 dle EN 13501-1. Povrch kazety je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě nejbližší barevný vzorek NCSS 0500-N, světelná odrazivost 85%. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd/(m²lx). Lesk < 1.Zadní strana panelu je pokryta přírodně zbarvenou sklovláknennou tkaninou. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C bez rizika vydouvání, deformace nebo oddělování jednotlivých vrstev (ISO 4611). Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra. Obsah CO2 je 2,59 Kg CO₂ equiv/m2 vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. A) 6.55x9.9+6.55x0.25=66.48 M² B) 6.5x9.9+9.9x0.25=66.83 M² C) 6.5x9.9+6x0.25+9.45x0.25=68.21 M² D) 0.10x6.55+0.10x3.925+55.40=56.50 M² E) 0.10x9.9+64.60=65.60 M² F) 0.10x9.4+0.10x6.0+63.10=64.70 M² G) 0.10x12.025+0.10x3.875+56.0=57.60 M²											
							1						
							1						
							1						
								1					
								1					
								1					