

LEGENDA SVÍTIDEL

Označení	Název	Krytí	Zdroj
A	4x18W, M600, plexi kryt IP20, elektronický předřadník	IP20	L 18 W/840,LUMILUX Cool White,18W,1350lm,8000hod
AN	4x18W, M600, plexi kryt IP20, elektronický předřadník, rozvaděč modul	IP20	L 18 W/840,LUMILUX Cool White,18W,1350lm,8000hod
B	4x18W, M600, výsoco lesklá parabolická mlžka, elektronický předřadník	IP20	L 18 W/840,LUMILUX Cool White,18W,1350lm,8000hod
C	2x36W, zapuštěné do sadrokartonu, plexi kryt IP20, elektronický předřadník	IP40	L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod,Ra 80
D	2x36W, plisované, zkosné, plexi kryt IP20, elektronický předřadník	IP40	L 36 W/840,LUMILUX Cool White,36W,3350lm,10000hod
E	Interiérové 1x36W - plisované nebo závěsné, zkosné, plexi kryt, elektronický předřadník	IP40	L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod,Ra 80
F	Interiérové 2x18W - plisované nebo závěsné, zkosné, plexi kryt IP20, elektronický předřadník	IP20	L 18 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,18W,1350lm,8000hod,Ra 80
G	Průmyslové zářivkové, 2x36W, plastové, polycarbonátový plexi kryt, zavěsné, elektronický předřadník	IP66	L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod,Ra 80
H	Zářivkové interiérové kruhové, 2x18W, plexiová montura, krycí mléčné sklo, TC-D, elektronický předřadník	IP40	DD 18/21,DULUX D,18W,1200lm,8000hod,Ra 85
J	Zářivkové interiérové, 1x24W, termostetová montura, tl. izolace II, akrylátový kryt, elektronický předřadník	IP65	TL-E 22W/33, TL-E 22W/33, 22W,1250lm,8000hod,Ra 60
N1	8W, nouzové, dočasné, 1 hod	IP40	L 8 W/840,LUMILUX Cool White,8W,850lm,8000hod,Ra 80
N2	8W, nouzové, dočasné, 1,5 hod	IP 65	L 8 W/840,LUMILUX Cool White,8W,850lm,8000hod,Ra 80

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZN.	MÍSTNOST	POCLOHA	PODLAHA	OZN.	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
2.01	SCHODIŠTĚ	10.10	KER.DLAŽBA		KER. SOKL V 70 MM	PROTOKLONNA ÚPRAVA POVRCHU
2.02	CHODBA	28.00	KER.DLAŽBA		KER. SOKL V 70 MM	
2.03	SBOROVNA	12.40	PVC		PVC LÍŠTA	
2.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	14.60	KER.DLAŽBA		KER. SOKL V 70 MM	PROTOKLONNA ÚPRAVA POVRCHU
2.05	OKLADOVÁ MÍSTNOST	1.30	KER.DLAŽBA		KER. SOKL V 70 MM	PROTOKLONNA ÚPRAVA POVRCHU
2.06	OKLADOVÁ MÍSTNOST	1.30	KER.DLAŽBA		KER. SOKL V 70 MM	PROTOKLONNA ÚPRAVA POVRCHU
2.07	KANCELÁŘ	7.60	PVC		PVC LÍŠTA	
2.08	PŘEDSÍN WC	1.50	KER.DLAŽBA		KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTOKLONNA ÚPRAVA POVRCHU
2.09	WC	1.50	KER.DLAŽBA		KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTOKLONNA ÚPRAVA POVRCHU
2.10	ŠATNA	9.10	PVC		PVC LÍŠTA	
2.11	ŠATNA	16.30	PVC		PVC LÍŠTA	
2.12	UMÝVÁRNA DĚTI	10.20	KER.DLAŽBA		KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTOKLONNA ÚPRAVA POVRCHU
2.13	WC-DĚTI	7.40	KER.DLAŽBA		KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTOKLONNA ÚPRAVA POVRCHU
2.14	ŠATNA - UOÍTELKY	8.00	PVC		PVC LÍŠTA	
2.15	HERNA-LEHÁRNA	55.40	PVC		PVC LÍŠTA	
2.16	HERNA-LEHÁRNA	64.60	PVC		PVC LÍŠTA	
2.17	KUCHYNKA	8.80	KER.DLAŽBA		KER. SOKL V 70 MM	KERAMICKÝ OBKLAD ZA LAMPOU=800MM
2.18	ŠATNA	16.30	PVC		PVC LÍŠTA	
2.19	UMÝVÁRNA DĚTI	10.20	KER.DLAŽBA		KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTOKLONNA ÚPRAVA POVRCHU
2.20	WC-DĚTI	7.40	KER.DLAŽBA		KER.OBKLA D V 2000 MM	PROTOKLONNA ÚPRAVA POVRCHU
2.21	ŠATNA - UOÍTELKY	8.00	PVC		PVC LÍŠTA	
2.22	HERNA-LEHÁRNA	56.00	PVC		PVC LÍŠTA	
2.23	HERNA-LEHÁRNA	63.10	PVC		PVC LÍŠTA	
2.24	KUCHYNKA	7.20	KER.DLAŽBA		KER. SOKL V 70 MM	KERAMICKÝ OBKLAD ZA LAMPOU=800MM
2.25	VÝTAH	0.60	BET.MAZANINA			
2.26	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	—	POLOROST		ŽÁROVÝ POZINK	PROTOKLONNA ÚPRAVA POVRCHU

LEGENDA

—	HLAVNÍ - SPOLEČNÁ TRASA
—	SVĚTELNÉ ROZVODY
—	TECHNOLOGICKÉ A ŽASUVKOVÉ ROZVODY
⋈	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
⋈	POEPÍNAČ LUSTROVÝ
⋈	PŘEPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ
⋈	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
⋈	NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO
⋈	STROPNÍ SVÍTIDLO
⋈	NOUZOVÉ SVÍTIDLO - STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ
⋈	ROZVADĚČ
⋈	VÝVOD PRO EL. SPOTŘEBIČ
⋈	ŽASUVKA 230V DVOJITÁ
⋈	ŽASUVKA 230V JEDNODUCHÁ
⋈	PŘÍPOJKA VENTILÁTORU
⋈	POŽÁRNÍ Klapka VZT
⋈	EL. VRÁTINÝ, 3 TLAČÍTKA
⋈	DOMÁCÍ TELEFON
⋈	EL. ZÁMEK VE DVEŘÍCH

POZNÁMKA

- UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ vcca 1200mm
- UMÍSTĚNÍ NÁSTĚNNÝCH A NOUZOVÝCH SVÍTIDEL - vcca 2200 mm
- UMÍSTĚNÍ ŽASUVK vcca 400 - 1200mm
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY-J POD OMÍTKOU, ROZVODY V CHUC POD OMÍTKOU, HLAVNÍ TRASY VE ŽLABECH NAD PODHLEDY

Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje
Proudová soustava: TN-C-S, 3+PEN, 3+N+PE

D.1. SO 01. MATERIÁKÁ ŠKOLA
D.1.4.C. Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Zořp. proj.:	Ing. Zbyněk Pecina	Ing. Zbyněk Pecina
Alco:		Projektování el. zařízení Fügenerova 8, Jihlava mobil: 608 76 95 44 mail: zbyndapecina@seznam.cz
	NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTIVICÍCH	Stupeň: PP Datum: září 2015
Investor:	OBEC HOSTIVICE, HUSOVO NÁMĚSTÍ 13, 253 00 HOSTIVICE	Formát: 11 x A4 Číslo zakázky: a452015
Výnos:		Měřítko: 1:50
	2.NP - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	Kopie č.: Výnos č.: D.1.4.C.2