

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Pelhřimově dne 27. března 2024

Č.j.: KHSV/04627/2024/HB-PE/HOK/Kri
Sp. značka: S-KHSV/04627/2024
Vyřizuje: Ing. Kristýna Štěpánová, tel.: 565 301 357
e-mail: kristyna.stepanova@khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 2/0

Adresát: Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice, IČO: 00249505
V zastoupení: Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, 585 05 Dušejov

Věc: Město Žirovnice, ul. Hradecká oddílná kanalizace v komunikaci II/132 – pro řízení k umístování a povolování staveb – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko:

Po posouzení projektové dokumentace stavby „**Město Žirovnice, ul. Hradecká oddílná kanalizace v komunikaci II/132**“ pro řízení k umístování a povolování staveb s odkazem na § 3 - 5, § 30, § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů se

souhlasí.

S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona, v platném znění, se souhlas váže na **splnění podmínek:**

- 1. Před zahájením užívání stavby bude proveden krácený rozbor pitné vody z nové přeložené části vodovodu. Odběr vzorku bude proveden laboratoří, která je držitelem osvědčení o akreditaci, nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, nebo u držitele autorizace.**
- 2. Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou, které budou použity při realizaci stavby, musí odpovídat vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Potřebné doklady budou k dispozici k řízení o zahájení užívání stavby.**

Odůvodnění:

Dne 20. února 2024 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena žádost Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, 585 05 Dušejov, zastupující na základě plné moci Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68

Žirovnice, IČO: 00249505, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „**Město Žirovnice, ul. Hradecká oddílná kanalizace v komunikaci II/132**“, zakázka č. 08/2023, zpracovaná v únoru 2024, Ing. Vladimírem Kličkou, Boršov 57, 585 05 Dušejov.

Projektová dokumentace řeší komplexní soubor staveb liniové technické infrastruktury v komunikaci č. II/132 KSÚSV, ulici Hradecká, města Žirovnice. Stavbou dojde k přeložce úseků stávajících vodovodních řadů, včetně přepojení vodovodních odbočení dotčených nemovitostí, novostavbu veřejné splaškové kanalizace a dešťové kanalizace, včetně připojení jednotlivých odbočení dotčených nemovitostí. Umístění skupiny inženýrských sítí, ve výčtu, vodovodní řady, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, bude z většinové části provedeno do pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina uložením do komunikace II/132 KSÚSV a do pozemků ve vlastnictví města Žirovnice. Předmětná dokumentace navazuje na 2 projektové dokumentace: „Rekonstrukce chodníků a VO - ul. Hradecká, Žirovnice“ a „II/132 hranice kraje – Žirovnice“

V rámci stavby dojde k realizaci přeložky stávajícího vodovodu, včetně přepojení stávajících přípojek přilehlých nemovitostí, přeložky splaškové kanalizace, včetně odbočení pro přilehlé nemovitosti, přeložky dešťové kanalizace, včetně odbočení pro přilehlé nemovitosti a k realizaci provizorního vodovodu, pro zásobování vodou nemovitostí po dobu stavby.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

SO 010 – Přeložka vodovodu - Realizací navrhované stavby dojde k přeložce úseku veřejného vodovodu v ulici Hradecká, města Žirovnice, navrženou přeložkou dojde ke zkapacitnění vodovodu z dimenze DN 80 na DN 100 a výměnou stávajícího nevyhovujícího litinového potrubí za PE potrubí, těžké řady. Navrhovaná přeložka bude převážně provedena v krajské komunikaci tř. II / č. 132, Jindřichův Hradec– Počátky, a z části v místních obslužných komunikacích v majetku města. Celková navržená délka přeložky vodovodu je 533,0 m, zastoupeny jsou dimenze DN 80 a DN 100. Součástí stavby je výměna a doplnění vodovodních armatur. V současné době jsou v ulici Hradecká a ul. U Továrny, zastoupeny veřejné vodovodní řady materiálu PVC a LT, dimenze DN 100 a DN 80. Úseky navržené k přeložce do nové stopy pro umožnění realizace skupiny sítí v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení budou provedeny jednotně z materiálu: HDPE, PE 100, SDR 11, RC, PAS 1075. Stávající LT potrubí bude z převážné části rušeno a demontováno. Po dobu trvání stavby bude zásobování přilehlých nemovitostí zajištěno provizorním vodovodem v délce cca 270,0 m, včetně provizorního přepojení nemovitostí na provizorní vodovod. V rámci stavby bude zajištěno napojení vodovodních řadů:

- v místě počátku Řadu A (VB1), za armaturní šachtou, spoj
- na konci Řadu A (VB21), za RD č.p. 124, osazena bude hydrantová sestava a napojeno bude na stávající potrubí, spoj
- na konci Řadu A1 (VB4), za RD č.p. 173, spoj – pryž / nerez spojka, uzávěr S DN 100
- v místě počátku Řadu B (VB1), za armaturní šachtou, spoj – pryž / nerez spojka
- na konci Řadu B (VB5), spoj – pryž / nerez spojka

VODOVODNÍ ŘAD A (VB1-VB21) z materiálu HDPE, PE 100, d 110, 110/10,0 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, těžká řada, délka 441,00 bm

VODOVODNÍ ŘAD A (PRODLOUŽENÍ HYDRANTŮ) z materiálu HDPE, PE 100, d 90, 90/8,2 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, těžká řada, délka 4,00 bm

VODOVODNÍ ŘAD A1 (VB1-VB4) z materiálu HDPE, PE 100, d 110, 110/10,0 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, těžká řada, délka 43,00 bm

VODOVODNÍ ŘAD A2 (VB1-VB3) z materiálu HDPE, PE 100, d 90, 90/8,2 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, těžká řada, délka 4,00 bm

VODOVODNÍ ŘAD B (VB1-VB5) z materiálu HDPE, PE 100, d 110, 110/10,0 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, těžká řada, délka 41,00 bm

SO 020 – Odbočení vodovodu

SO 030 – Splašková kanalizace

SO 040 – Splašková kanalizační odbočení

SO 050 – Dešťová kanalizace

SO 060 – Dešťová kanalizační odbočení

SO 070 – Provizorní vodovod

SO 080 – Rušení stávajících sítí

Stavba je navržena v intravilánu města v jeho zastavěném území, konkrétně v ul. Hradecká. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o rekonstrukci stávající místní komunikace, která není dopravně významná (není provedeno celostátní sčítání dopravy) a stavbou nedojde k navýšení intenzity dopravy, a tedy i hluku, orgán ochrany veřejného zdraví nepožaduje zpracování akustické studie či provedení měření hluku. V projektové dokumentaci jsou navržena technicko-organizační opatření ke snížení hluku ze stavební činnosti, která spočívají v používání strojů a mechanismů s nižšími emisemi hluku a v provádění stavebních činností pouze v denní době. Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení podmínky č. 1 vychází z § 4 zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení podmínky č. 2 vychází z § 5 zákona o ochraně veřejného a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení KHS kraje Vysočina konstatuje, že vydání kolaudačního souhlasu není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Kristýna Štěpánová
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální Havlíčkův Brod a Pelhřimov

Podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, 585 05 Dušejov