



Dotaz:

Bylo by možné obdržet k části stavby Regálový systém rozpis, nebo nákres, regálových sestav-rozmístění v jednotlivých místnostech?

Ačkoliv byl dotaz doručen po termínu pro podávání dotazů, zadavatel se rozhodl v souladu s §49 odst. (4) poskytnout následující dodatečné informace:

Regálový systém je definován ve Výkazu Výměr v části 45010015 – SO 07 Vybavení, v oddílu 2 REGÁLOVÝ SYSTÉM, v položkách číslo 4, 5, 6, 7.

U jednotlivých položek rozpočtu je definovaná požadovaná výška, hloubka a výškové rozestupy polic regálů. Je zde definováno kolik m² bude regálový systém v jednotlivých místnostech obsazovat.

Regály by měly sloužit převážně pro ukládání šanonů běžné velikosti pro tištěnou dokumentaci ve velikosti A4, z čehož vyplývá velikost rozestupů polic a hloubka regálů.

Rozmístění regálů předpokládáme po obvodu místnosti, kromě prostoru oken a dveří.

Dále v jednotlivých řadách, kde budou zpravidla 2 regály zády k sobě, tedy tak aby byl daný regál přístupný jen z jedné strany a mezi těmito řadami regálů uličky přibližně 50cm široké, tak aby bylo dosaženo maximálního úložného prostoru.

Z parametru m² a dané hloubky regálu lze jednoduše dopočítat celkovou šířku regálového systému. Přesné rozmístění bude upřesněno při realizaci. Samozřejmě je možné rovnou zpracovat návrh a přiložit jej do zpracovávané nabídky do výběrového řízení, není to však vyžadováno.

V Karlových Varech dne 3.6.2013

Ing. Bohdan Vaněk, SANCHO PANZA s.r.o.