

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 27.07.2026

ZADAVATEL: Obec Janov nad Nisou
Sídlem: Janov nad Nisou č.p. 520, 468 11 Janov nad Nisou
Jednající: Mgr. Daniel David, starosta
IČ: 00262358

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Revitalizace sportovního areálu Janov nad Nisou

Výše uvedený zadavatel v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 ZZVZ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla zadavateli doručena po lhůtě stanovené ZZVZ. Zadavatel přesto této žádosti vyhověl a poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Vážení, uchazeč vznáší dotaz na zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu zjištěných nesrovnalostí v projektové dokumentaci a výkazu výměr týkajících se specifikace drenážních trubek. Ve výkresu „10 Vsak 630x297 mm.pdf“ jsou znázorněny drenážní trubky DN 200, kdežto ve výkresu „09 Drenaz A3 barva.pdf“ ani ve výkazu výměr o této dimenzi DN 200 zmínka není. V technické zprávě je však uvedeno: „Systém odvodňovacích drenáží DN 80 vzdálených od sebe 6 m, jež jsou svedeny ze středu hřiště ke krajům a zaústěny do hlavních svodů DN 200“. Na základě výše uvedených rozporů není zřejmé, jaký typ a dimenze drenážní trubky má být pro hlavní svod použita. Žádáme zadavatele o vyjasnění této specifikace a případnou aktualizaci projektové dokumentace a výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel na základě dotazu dodavatele provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr a poskytuje upravenou Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace – Výkaz výměr, ve které provedl následující úpravy:

- oddíl č. 4 Zakládání, zpevňování hornin: položka č. 2 trativod DN 160 - úprava výměry na 119 m;
- oddíl č. 4 Zakládání, zpevňování hornin: položka č. 4 filtrační textilie - úprava výměry na 119 m;
- oddíl č. 4 Zakládání, zpevňování hornin: NOVÁ položka č. 8 trativod DN 200;
- oddíl č. 4 Zakládání, zpevňování hornin: NOVÁ položka č. 9 filtrační textilie.

Zadavatel dále poskytuje upravenou technickou zprávu, v níž byl v oddílu Drenáže doplněn text odpovídající provedeným úpravám.

Výkresová část projektové dokumentace se nemění.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY

Vzhledem k úpravám zadávací dokumentace provedeným v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Přestože provedené úpravy nemají natolik zásadní charakter, zadavatel považuje s ohledem na blížící se konec původně stanovené lhůty za vhodné poskytnout dodavatelům dostatečný časový prostor pro jejich zohlednění při zpracování nabídek.

Zadavatel tímto ruší původní lhůtu pro podání nabídek stanovenou na 31.07.2026, 10:00 hod.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 05.08.2026 do 10:00 hod.

ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel v návaznosti na provedené úpravy výkazu výměr upravil odpovídající ustanovení Zadávací dokumentace týkající se předpokládané hodnoty veřejné zakázky, maximální nabídkové ceny a lhůty pro podání nabídek. Upravené znění Zadávací dokumentace se zvýrazněnými změnami je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Přílohy

Příloha č. 1 - Výkaz výměr (Revitalizace_sportovního_areálu_Janov_nad_Nisou_-_VV_export REVIZE 0726)

Příloha č. 2 – Technická zpráva (revize 0726)

Příloha č. 3 – Zadávací dokumentace (revize 1 se zvýrazněními změnami)