

Vysvětlení, úprava nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4-7

veřejné zakázky s názvem

„Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., výstavba poloprovozního objektu - H2“

evidenční číslo: Z2018-007573

Zadavatel:

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

IČO: 26392054

se sídlem Plzeň, Skvrňany, Teslova 1202/3, PSČ 301 00

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Účastník upozorňuje Zadavatele, že u položek týkající se dřevěných dveří je nárok na zvukovou neprůzvučnost min. 32 dB a zároveň požadavek na osazení plastové ventilační mřížky. Po osazení ventilační mřížky již nemůže být dodržena zvuková neprůzvučnost. Žádáme Zadavatele o změnu požadavků na dřevěné dveře. Jedná se o dveře D02, D03, D05, D07.

Dále je uvedeno, že Zadavatel požaduje dveře kaširované. Tato úprava není tak odolná proti poškození jako CPL. Účastník se ptá, zda je možná záměna úpravy dveří za CPL.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dveře s mřížkou nebudou splňovat požadovanou neprůzvučnost. Ale jedná se o dveře ve stejném provedení jako dveře bez mřížky. Tudíž kdyby byly dveře plné, požadavek by splnily, ale po vyříznutí otvoru už nemusí.

Ve věci případné záměny povrchu dveří sdělujeme, že záměna je možná - povrchová úprava CPL splňuje minimální kvalitativní požadavek daný projektem.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

U dveří s označením D10 a D11 je požadavek na elektromechanický zámek a kluzný samozavírač u křídla dveří. Tento elektromechanický zámek požaduje Zadavatel napojit na EPS?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Nepožaduje, na dveřích je elektromechanický zámek, který musí umožňovat funkci panikové kliky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

V poskytnutém výkazu výměr na listech

- ZTI-vnější-1
- ZTI-1
- vytápění-1
- Přeložka horkovodu-1
- přípojka vody-1
- Přípojka kanalizace-1
- Vodovodní řad-1
- kanalizační stoka-1

je sumační vzorec „Celkem (bez DPH)“ který sčítá dané položky a poté je dělí dvěma. Účastník se domnívá, že tento sumační vzorec je chybný. Žádáme proto o kontrolu a opravu výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Výsledná částka je dobře. Specialista, který zpracovával tyto části, součet provedl dvakrát a vyděl dvěma.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

V poskytnutém výkazu výměr jsou uvedeny požadavky na povlakové podlahy, které jsou odlišné od požadavků v technické zprávě. Např. ve výkazu výměr se požaduje PVC heterogenní a v technické zprávě je uveden požadavek na homogenní PVC. Žádáme Zadavatele o informaci, které specifikace se má Účastník držet při tvorbě cenové nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Mohou být použity obě varianty, na trhu je řada podlahovin PVC homogenních i heterogenních, které splní požadavek na třídu zátěže 34-43.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel na základě shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace neprovádí změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek

Zadavatel na základě shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni dne 05.04.2018