



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 8

provedené ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, u veřejné zakázky

Záchrana smuteční síně v Brně-Židenicích, stavební práce

Zadavatel, statutární město Brno, městská část Brno-Židenice, IČO 44992785, se sídlem Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno, obdržel dne 21.11.2022 v 09:23 hod. prostřednictvím elektronického nástroje – na adrese <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/7acb1c93-7807-4868-b92e-4aecc7b5fcf2> (profil zadavatele) následující dotazy k zadávací dokumentaci:

Otázka č. 1a: *Dne našeho dodavatele oken neumožňuje statika dřevohliníkových konstrukcí okenních sestav provedení zasklení tak velké plochy, jaká je projektantem navržena. Pokud by konstrukce byla navržena z AL fasádních profilů, pak by staticky vyhověla. Je možné změnit materiál konstrukce nebo rozčlenit okenní sestavu na menší plochy?*

Jedná se o repasi.

Otázka č. 1b: *Prosím, doplňte požadované tep.–technické parametry nových oken. (U_w, U_g).*

U_w - 1,2 W/m²K

U_g - 1,1 W/m²K

S ohledem na výše uvedené zadavatel

- dne 21.11.2022 ve 14:52 hod. vymazal na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky neaktuální přílohu č. 3 ZD - slepý položkový rozpočet.
- dne 21.11.2022 ve 14:54 hod. nahrál na profil zadavatele k předmětné veřejné zakázce aktualizovanou přílohu č. 3 ZD - Slepý položkový rozpočet (aktualizace1).

S ohledem na výše uvedené zadavatel dále přistoupil k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 21.11.2022

Mgr. Pavel Šlesinger
právník SO ÚT
ÚMČ Brno-Židenice