

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Multifunkční dům Stračov“

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Obce Stračov.

Dotaz č. 1.:

Žádáme o specifikaci zvukově izolačního podhledu

Odpověď č. 1.:

Zvukově izolační podhled bude umístěn ve víceúčelové místnosti z důvodu šíření hluku a lepší akustické vlastnosti.

Jedná se o instalaci pohltivého zavěšeného podhledu 600/600/40mm. Skrytý rošt, symetrické hrany. Vyjímatelné kazety.

Absorbční třída A

Barva bílá

Dotaz č. 2.:

Žádáme o specifikaci krbových kamen a způsobu přívodu vzduchu

Odpověď č. 2.:

Způsob přívodu vzduchu je potrubím 200/90 kovové - vedeno v podlaze od místa fasády ke krbu. Na konci osazeno mřížkou proti hmyzu. U krbu přímé osazení do krbových kamen flexi potrubím.

Krbová kamna o tepelném výkonu 15kW, kamna samostatně stojící, kovová, teplovzdušná s dvojitým spalováním.

Dotaz č. 3.:

Žádáme o vysvětlení položky stavebně-statického průzkumu – 4 jednotky bez udání

Odpověď č. 3.:

Stavebně statický průzkumy v rozpočtu vycházejí z dokumentace. Myšlena je návštěva statika na stavbě z důvodu převzetí základové spáry, dále návštěva z důvodu založení v místě stávajících staveb.

Dotaz č. 4.:

Žádáme o bližší popis trvalé pamětní desky. Dodá si ji investor a zhotovitel ji jen osadí nebo co je položkou myšleno?

Odpověď č. 4.:

Pamětní desku si dodá investor zhotovitel pouze osadí.

Dotaz č. 5.:

Žádáme o bližší specifikaci záboru veřejného prostranství, jedná se o stavbu pro obec, bude požadovat poplatky za zábor, v jaké výši a jakého rozsahu?

Odpověď č. 5.:

Zábor veřejného prostranství je z důvodu vedení přípojek do veřejné části – plynovodní, kanalizační.

Obec nebude požadovat poplatky za zábor veřejného prostranství.

Dotaz č. 6.:

Žádáme o doplnění PD přípojek.

Odpověď č. 6.:

Viz příloha. Jinak jednotlivé přípojky jsou uvedeny v koordinační situaci a i jednotlivých částech dané dokumentace.