

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1 ze dne 14.6.2018 k veřejné zakázce malého rozsahu

Z 504 – Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Příborská – 1. etapa

Znění žádosti o vysvětlení:

„Z projektové dokumentace nevyplývá jestli elektroinstalační lišty jsou v provedení PVC nebo bezhalogenové“

Vysvětlení:

lišty budou použity:

Lišta vkladací, plastová s třídou reakcí na oheň **B2caS1d0**

Vzhledem k drobné úpravě se lhůta pro podání nabídek nemění.

Ondřej Kajínek

referent OHSI