

Vysvětlení, úprava nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 - 3

veřejné zakázky s názvem

„Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., výstavba poloprovozního objektu - H2“

evidenční číslo: Z2018-007573

Zadavatel:

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

IČO: 26392054

se sídlem Plzeň, Skvrňany, Teslova 1202/3, PSČ 301 00

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V poskytnutém výkazu výměr na listě RAV8601 - Výstavba polopr... v oddíle Konstrukce zámečnické jsou uvedené níže vypsane položky, kde jsou položky materiálu hliníkové a položky montáže se vztahují k ocelovým dveřím. Žádáme Zadavatele o informaci z jakého materiálu mají být uvedené dveře.

338	K	76764000R	Generální klíč - na úroveň skupinového klíče 8 , 62 ks	kus	62,000
339	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	4,000
340	M	55341246R	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové proskl.bezp.sklem 1400 x 2200 mm ,samozav, FD 1	kus	2,000
341	M	55341247R	dveře hliníkové plné s izol.výplní jednokřídlové 1100 x 2200 mm FD 2,FD3	kus	2,000
342	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000
343	M	55341249R	dveře hliníkové plné s izol.výplní jednokřídlové 1000 x 2000 mm ,samozav, FD 4	kus	1,000
344	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000
345	M	553411630	dveře ocelové vč.rámu zateplené dvoukřídlé 180 x 250 cm nepr. min 32 dB vč kování D 15	kus	1,000
346	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	5,000
347	M	553413111	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1600 x 2850 mm vč rámu ,křídlo 900 mm zaqskl . bezp.protipož.sklem ,pevná část zaskl bezp.protipož.sklem ,nepruzv. min 32 dB D 13,D14,D16	kus	5,000

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel se tímto omlouvá za chybu v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Zadavatel provedl opravu, kdy u položek 339, 342 a 346 změnil názvy položek, kdy slovo „ocelových“ bylo nahrazeno slovem „hliníkových“, kód URS zůstává stávající.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V soupisu prací „Příloha č.3 „ na záložce RAV 8601 Výstavba polopr. v odd. 767 Konstrukce zámečnické, polč. 291, KS 1 je uvedeno množství ks 1.

Ve výpisu SPC Vnitřní dveře, pozice KS 1 je uvedeno množství ks 2.

Domníváme se správně, že v soupisu prací příloha č. 3 má být u pol. č. 291 množství 2 ks, tímto se změni i množství u pol. č. 290 montáž ?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel se tímto omlouvá za chybu v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Zadavatel provedl opravu, kdy u položky 291 bylo množství 1 ks změněno na 2 ks, a v návaznosti na tuto změnu byla změněna i položka montáže 290.

Změna zadávací dokumentace

Revize 2 přílohy č. 3 zadávací dokumentace, tj. soupisu prací se provádí z důvodu shora uvedených změn na základě podaného vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek

Vzhledem ke skutečnosti, že povaha změny zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení zadávací lhůty, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni dne 03.04.2018