

Střídače DA/AC (fázovací místo)
Typ: Fronius SYMO
Výkon (kW AC) : 15 + 17,5
Počet: 2 ks

Rozpadové místo FVE
(stykač)

Ochrany U / f

Regulace FVE distributorem
Výkonové stupně: 100 %, 0% Pjmen

Napojení do DS
RST 1099/4424

RH FVE (AC + DC)

Rozvaděč NN

Hl. jistič FVE
63 A/3

Hl. Jistič
1000 A /3
spoušt 400 A

HDO
RR3

kWh

MTP
400/5

RE (měřící místo)
Fakturační (6Q) elektroměr

FV panely (generátor)
Typ: Axitec, AXIpower AC-275P/156-60s
Výkon (Wp) : 275
Počet: 120 ks

Vlastní spotřeba objektu

ZODP. PROJEKTANT:	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:		
	Petr Jiroudek	Martin Ryba	Petr Jiroudek		
MÍSTO STAVBY: Špidrova č. p. 129 Vimperk, 38501, p.č. 1225/13		KRAJ: Jihočeský			
STAVEBNÍK: Strojírna Vimperk spol. s r.o., Špidrova 110, Vimperk III, 385 01 Vimperk				Zakázkové číslo:	L-18-09
Vimperk, Strojírna Vimperk - 33 kWp FVE				STUPEŇ PD:	DSP + DPS
				DATUM:	03/2018
				FORMÁT:	A3
1p schema				MĚŘÍTKO: —	VÝKRES ČÍSLO: 07