

stavba: stavební úpravy objektu šaten - jih							
fotbalové hřiště TJ Slavoj Mýto							
Energetická bilance dle ČSN 33 2130 ed.2							
Umístění:	název:	hl. jistič	instal. el.	el. příkon	soudob.	el. příkon	se soudob.
	Stávající objekty celkem - bez šaten	3x63A	55	kW	0,65	35,75	kW
RŠ	Osvětlení vnitřní		2,2	kW	0,60	1,32	kW
	Osvětlení venkovní		3,5	kW	0,60	2,10	kW
	El sporák		8,5	kW	0,50	4,25	kW
	Ohřev vody celkem		4,9	kW	0,70	3,43	kW
	Mikrovlnka		2,2	kW	0,50	1,10	kW
	Aut. pračka		2,2	kW	0,50	1,10	kW
	Zásuvkové skříně		0,0	kW	0,30	0,00	kW
	Zásuvky celkem		10,0	kW	0,60	6,00	kW
	VZT celkem		27,6	kW	0,60	16,53	kW
	Ostatní nespecifikované el. spotřebiče		3,5	kW	0,60	2,10	kW
RŠ	CELKEM	3x63	64,6	kW	0,59	37,93	kW
RE	CELKEM	HJ 3x125	119,6	kW	0,62	73,68	kW

CELKEM soud		35,8	kW
0			
požadavek			
kW	hod/r	MWh/r	Id "A"
35,75	990,00	35,393	54,3

CELKEM soud		37,9	kW
RŠ			
požadavek			
kW	hod/r	MWh/r	Id "A"
37,93	810,00	30,724	57,6

CELKEM soud		73,7	kW
RE			
požadavek			
kW	hod/r	MWh/r	Id "A"
73,68	900,00	66,313	112,0