


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ NÁZEV MÍSTNOSTI

01.01	WC DIVÁCI
01.02	VSTUP
01.03	ŠATNA
01.04	SKLAD
01.05	WC
01.06	UMÝVÁRNA
01.07	TRIBUNA
01.08	VSTUP
01.09	UMÝVÁRNA
01.10	WC
01.11	ŠATNA
01.12	SKLAD
01.13	ŠATNA
01.14	SKLAD
01.15	WC
01.16	UMÝVÁRNA
01.17	TRIBUNA
01.18	WC
01.19	UMÝVÁRNA
01.20	VSTUP
01.21	ŠATNA
01.22	SKLAD
01.23	ZÁDVEŘÍ
01.24	VSTUP
01.25	CHODBA
01.26	WC
01.27	KOUPELNA
01.28	SPÍŽ
01.29	OBÝTNÁ MÍSTNOST
01.30	LOŽNICE

LEGENDA ZNAČEK :

	LED SVÍTLIDLO STROPNÍ PRO STALÉ OSVĚTLENÍ 230V, IP44, 24W
	LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ STROPNÍ, 230V, 1x35W, IP40, Ra80, 4000K.
	LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ PRO STALÉ OSVĚTLENÍ, 230V - DODÁVKA STAVBY
	LED SVÍTLIDLO PŘISAZENÉ STROPNÍ, 230V
	VYPÍNAČ 230V, ŘÁZENÍ 1, IP20
	TLAČITKO - ZAPÍNAČ OVLADAČ S KONTROLKOU 230V, ŘÁZENÍ 1050, IP20
	PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 230V, ŘÁZENÍ 5, IP20
	PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ 230V, ŘÁZENÍ 6, IP20
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 230V, ŘÁZENÍ 7, IP20
	SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ 230V, ŘÁZENÍ 2, SPÍNÁ ČASOVĚ ZÁVISLÉ RELÉ, IP20
	SMÍNAČ PŘÍTOKNOSTI S UPEVNĚNÍM NA STROP IP40
	SMÍNAČ POHYBU S UPEVNĚNÍM NA STROP IP40
	VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM POMOCÍ DT RELÉ
	ROZVADĚČ - VŠEOBECNÁ ZNAČKA
	VŠEOBECNÁ ZNAČKA - ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ
	ZÁSUVKA POD OMÍTKU 230V - VŠEOBECNÁ ZNAČKA IP20
	ZÁSUVKA NASTĚNNÁ 230V - VŠEOBECNÁ ZNAČKA IP44
	MÍSO NÁPOJENÉ NA ZEMNÍCI VEDENÍ (HPPE)
	PROPOJENÍ SVODOVÉHO VEDENÍ SE ZEMNÍCÍ PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKU - LPS
	ZARÍZENÍ AUTOMATICKÉHO SPLACHOVÁNÍ PRISOŘU
	ROZVADĚČ STA

POZNÁMKY :

- UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA ČÁSTI VNĚJŠÍHO "LPS" DLE ČSN EN 62305:
- NAVRŽENÁ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA JE TŘÍDRY LPS III.
 - NA UZEMNĚNÍ SE PŘIPOJÍ "PE" SVORKY PŘES SVORKOVNICI PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ "EP" U JEJEDNOTLIVÝCH HLAVNIC. ROZVADĚČŮ OBJEKTŮ - PROPOJENÍ SE ZEMNÍCÍM STROJEVNÍM ZÁKLADOVNÍM VEDENÍM.
 - VEŠKERÉ SPOJE POD ZEMÍ CHRÁNIT PROTI KORÓZI - SVORKY V ZEMÍ NATRÍT ASFALTOVÝM LAKEM A OBALIT JUTOU A OPATŘIT ZNOVU ASFALTOVOU ZÁLIVKOU S VODIČEM Faz2i 30x4 mm A Faz2i Ø 10 mm.
 - SVODY SVODOVÉ SOUSTAVY SE MUSÍ VĚST NA PODPĚRÁCH VE SMYSLU ČSN EN 62305 ZA POUŽITÍ VODIČŮ ALMGSI, Rd 8.
 - JIMACÍ SOUSTAVA JE TVOŘENA JIMACÍM ZARÍZENÍM VČETNĚ TYČOVÝCH ODDÁLENÝCH JIMACŮ INSTALOVANÉ NA PLTTOVÉ STŘEŠE VEDENÍM DOPPLNĚNÉ POMOCNĚ JIMACĚ.
 - POVRCHOVÉ SVODOVÉ VEDENÍ ALMGSI: Rd 8 VEDENÉ NA PODPĚRÁCH MIN. PO 2 m.

LEGENDA :

- "OPK" OCHRANA PROTI KORÓZI DLE ČSN 33 2000-5-54
- "b" SVAŘIT OBODUSTRANĚ V DEJCE 100mm
- "g" ČÍSLOVANÁ ZKUSĚBNÍ SVORKA - EL. ZARÍZENÍ
- "DC 1" (Sč.1) ČÍSLOVANÁ ZKUSĚBNÍ SVORKA - SVODOVÉ VEDENÍ
- "DC a" (Sč.a) ČÍSLOVANÁ ZKUSĚBNÍ SVORKA - EL. ZARÍZENÍ
- "PJ" POMOCNÝ JIMAC
- "SZ" ZKUSĚBNÍ SVORKA
- LPZ 0 - NECHRÁNĚNÁ OBLAST (PŘÍMÝ UDER)
- LPZ 0_a - CHRÁNĚNÁ OBLAST JIMACÍM VEDENÍM
- LPZ 1 - CHRÁNĚNÁ OBLAST VNITŘNÍ OBJEKTU
- PRO LPL III PROUD I = 10 kA, t = 45 m

POZNÁMKY :

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE DLE ČSN 33 2000-4-41 ZÁKLADNÍ - S OCHRANOU SAMOCHNNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČL. 413.1.1.1.

DOPLNKOVÁ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM PROUDOVÝM CHRÁNĚM UMÍSTĚNÝM S JISTĚNÍM V ROZVADĚČÍCH.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE DLE ČSN 33 2000-4-41 POSPOJOVÁNÍM SPOLEČNĚ S UZEMNĚNÍM A VEDENÍM NA SPOLEČNÝ POTENCIÁL NA "EP" SVORKOVNICI DLE ČL. 413.1.2 A 413.N6.4.

VNĚJŠÍ VLVVY JSOU DLE ČSN 33 2000-5-51.

KRYTÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 33 2000-5-51 - EL. VYPÍNAČŮ, ZÁSUVEK, EL. ZARÍZENÍ A OSVĚTLENÍ DLE VNĚJŠÍCH VLVVŮ.

PŘIMOD EL. ENERGIE JE V SOUSTAVĚ 3+PEN 400V AC/TN-C.

VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU JE PROJEKTOVÁNA V EL. SOUSTAVĚ 3+PEN 400/230V AC/TN-S.

VEŠKERÉ EL. ROZVODY V OBJEKTU V JSOU VEDENY SKRÝTĚ VE STĚNÁCH, STROPECH, PŘÍPADNĚ POD PODLAHOU.

SLABOPROUDÉ ROZVODY JSOU VEDENÉ V SOUBĚHU SE SILNOPROUDÝM ROZVODY.

ZÁSUVKY PŘI JAK PŘI PODLAZE, TAK V JSOU JEJEDNOMÁSOBNĚ PŘEVÝŽNĚ OSAZENÉ VEDLE SEBE JAKO DVOU ŘÁDŮ CTYŘ ZÁSUVEK V SPOLEČNÉM RÁMEČKU.

ZÁSUVKY JSOU NAVRŽENÉ VE VÝŠCE OD PODLAHY cca 300 mm SPOLEČNĚ S DALŠÍMI SLABOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI.

ODSAVÁNÍ V KOUPELNÁCH JE SPŮŠTĚNO TLAČÍTKEM S ČASOVĚ ZÁVISLÝM CHODEM DLE NASTAVENÍ NA RELE (DT4) VENTILÁTORU.

ODSAVÁNÍ NA WC JE SPŮŠTĚNO SEPNUTÍM OSV. A PO VYPNUTÍ OSV. SE SPOZDĚNÝM DOBĚHEM cca 6 min. ODSÁVÁNÍ VYPNĚ.

OSV. A ZÁSUVKY V KUCHYŇKÁCH SE ROZMÍSTÍ DODATEČNĚ DLE TYPŮ LINKY, PŘESNÝCH ROZMĚRŮ A DLE JEJICH ZARÍZENÍ.

VYPRACOVAL:	STAVBA:	INVESTOR:	ČÍSLO PÁŘE:
Jaroslav JILEK	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA	TJ SLAVOU MŮTO z.s., LETNÁ 658, 338 05	
SCHVÁLIL:	OBJEKTU ŠATEN - JIH	MÍSTO STAVBY:	
Ing. Vlastimil BRADA, CSC.	FOTBALOVÉ HRNŠTĚ TJ SLAVOU MŮTO	STÁVEBNÍ PARCELA č.701/1, 701/2, PARCELA č.3193/1, 3886/1 KAT. ÚZEMÍ MŮTO V ČECHÁCH	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	OBJEKT: ŠATNÝ JIH	STATUS DOKUMENTACE:	
Ing. Jaroslav STÁNA, DIS.	OBSAH: D.1.7 ELEKTROINSTALACE	DSP	
PROJEKTOVÝ ATELIER	NÁZEV:	ZAK. Č.: DATUM:	MĚŘITKO:
	PŮDORYS LEGENDA	0822019/08/2019	NENI A
SEAP Rokycany s.r.o. Na Pátku 122, 337 01 Rokycany e-mail: seap@seap.cz	ELEKTROINSTALACE	POČET A4:	JAZYK: CZ
		ČÍSLO VYKRESU:	
		SE 0822019 SIA 01A	