

SO 03 HORNÍ RYCHNOV

TLAKOVÁ STOKA TH
km0,000–0,45600 PE D110 sdr11 dl.456,0m
km0,45600–1,30150 PE D90 sdr11 dl.845,5m
km1,30150–2,02650 PE D75 sdr11 dl.725,0m
km2,02650–2,21250 PE D63 sdr11 dl.186,0m

TLAKOVÁ STOKA TD
km0,000–1,70900 PE D125 sdr11 dl.1709,0m
km1,70900–2,56450 PE D110 sdr11 dl.855,5m

TLAKOVÁ STOKA T4–1
km0,000–0,04650
PE D50 sdr11 dl.46,5m

TLAKOVÁ STOKA T5
km0,000–0,06700
PE D50 sdr11 dl.67,0m

TLAKOVÁ STOKA T4–3
km0,000–0,11350
PE D50 sdr11 dl.113,5m

LEGENDA:

- proj. tlaková kanalizace
- proj. grav.kanalizace čov
- proj. vod. přípojka čov
- proj. el. přípojka čov
- stáv. kanalizace
- stáv. vodovod
- stáv. plynovod
- stáv. podz. el.vedení NN
- stáv. nadz. el.vedení NN
- stáv. podz. el.vedení VN
- stáv. nadz. el.vedení VN
- stáv. podz. sděl.vedení
- stáv. podz. sděl.vedení neov.
- stáv. nadz. sděl.vedení

SO 02 DOLNÍ RYCHNOV

LK PROJEKT s.r.o. adresa: ul.28.října 933/11, 250 88 Čelákovice telefon: 733 732 344, e-mail: projekce.vak@gmail.com	
Projekční: Ing. Liběna Knapová	Spolupráce:
Stavebník / investor: Obec Rychnov na Moravě 569 34 Rychnov na Moravě 63	
Stupeň Dokumentace pro zadání a provádění stavby	
Akce	Datum 12/2021
	Zakázka: 37/2020
	Měřítko 1:500
Obsah	Výkres: Paré:
	SITUACE - LIST 6