



Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II

Ing. František Pravec
PC PROJEKT, projekční kancelář
Suchá Lhota 22
570 01 Litomyšl
e-mail: pravec@wo.cz

Váš dopis ze dne

Naše značka
VZ/1050/10

Vyřizuje
Ing. Vlček

Chrudim
30.9.2010


věc: Rychnov na Moravě – geologické profily

Dobrý den pane inženýre,

v příloze Vám zasílám ještě geologické profily pěti vyhloubených sond na lokalitě Rychnov na Moravě. Základová půda stavby centrální ČOV bude tvořena štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy třídy G3 G-F a bude ovlivněna podzemní vodou. Výpočtová únosnost základové spáry R_{df} je 300 kPa a výpočtový modul deformace E_{def} je 60 – 70 MPa. Nutné bude do PD zahrnout stavební čerpání zemní jámy (2 otevřené zemní sondy, vydatnost čerpání 2 x 1,0 l/s, na začátku při snižování hladiny 2 x 2,0 l/s. Z hlediska těžitelnosti náleží všechny zastižené zeminy třídy I podle ČSN 73 6133 a třídám II a III podle donedávna platné ČSN 73 3050. Podrobněji zítra odpoledne elektronickou poštou.

S pozdravem

Vodní zdroje Chrudim
IČ 15053865 spol. s r. o.
DIČ CZ15053865 -4-
537 01 Chrudim II, U Vodárny 137
tel. 469 637 101 fax 469 630 401


Ing. Lubomír Vlček

Telefon:
469 637 101
469 638 877
469 638 887

Fax: **469 630 401**
E-mail: vz@vz.cz
Internet: www.vz.cz

Zápis v Obch. rejstříku:
Krajský soud v Hradci Králové,
28.11.1991,
oddíl C, vložka 1134

IČ: **15053865**
DIČ: **CZ15053865**

Bankovní spojení:
KB Chrudim,
č. ú. 517649-531/0100