

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

Sekce stavební, územní odbor Olomouc

Sp. zn.: MO-SOO1053/18/Sj

V Olomouci dne 18. září 2018

Č. j.: DUCR-52631/18/Sj

Telefon: +420 972 741 315 (linka 217)

Oprávněná úřední osoba: Skopalová Jitka JUDr.

E-mail: skopalova@ducr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 6. srpna 2018 žadatelem ENERGOROZVODY s.r.o., Počernická /168, 10099 Praha 10, IČ:25368745,

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y u m í s t ě n í a p o v o l e n í s t a v b y

Vikýřovice - veřejné osvětlení v obci, ul. Pod Lešem

Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Šumperk – Petrov nad Desnou v minimální vzdálenosti 5 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu) na pozemcích p.č. 1887/22, 2279/3, 534/1, 530, 172/2, 170/1, 171/1 v k.ú. Vikýřovice.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle situace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Svítidla veřejného osvětlení budou nasměrována tak, aby nedocházelo k oslnění osob řídících drážní vozidla.
5. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
6. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
7. Při provádění nesmí dojít k omezení rozhledových poměrů na přejezdu podle ČSN 73 6380.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 6. srpna 2018 žádost žadatele ENERGOROZVODY s.r.o., Počernická /168, 10099 Praha 10, IČ:25368745 o závazné stanovisko pro účely umístění a povolení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady: situace stavby, stanovisko provozovatele dráhy.

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování

dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.

Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc

Rozdělovník: ENERGOROZVODY s.r.o., Počernická /168, 10099 Praha 10, IČ:25368745

Spis