

Obec Vikýřovice
Petrovská 168
788 13 Vikýřovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM-20577/2018/5203/Maj

VYŘIZUJE
Ing. Denisa Majerová
+420 541 637 299
majerovad@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
17.9.2018

Vikýřovice – veřejné osvětlení v obci Vikýřovice

(k.ú. Vikýřovice; ORP Šumperk; kraj Olomoucký; ČHP 4-10-01-0830)

Charakteristika akce:

Dne 1.8.2018 nám byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě „Vikýřovice – veřejné osvětlení v obci Vikýřovice“. Jedná se o uložení zemního kabelového vedení pro veřejné osvětlení v obci Vikýřovice. V řešeném území dojde k dotčení bezejmenného drobného vodního toku - DVT IDVT 10187259, jehož přímým správcem je Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk (Temenická 52, 787 01 Šumperk, technik provozu p. Večerka, tel.: 583 301 298, e-mail: vecerka@pmo.cz). Křížení je navrženo překopem. Lokalita se nachází mimo stanovené záplavové území řeky Desné.

I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru IDVÚ:MOV_0170.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

II. Vyjádření přímého správce bezejmenného DVT IDVT 10187259

Jako správce bezejmenného DVT IDVT 10187259 souhlasíme s předloženým záměrem za těchto podmínek:

1. Křížení s dotčeným vodním tokem bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.

2. V místě překopu budou dno a svahy vodního toku následně opevněny rovinaninou z lomového kamene hmotnosti min. 80 kg v šířce 1 m (v PD opevněno pouze dno).
3. Nový ocelový sloup bude osazen mimo pozemek a koryto vodního toku.
4. Křížení podzemního vedení s tokem bude na obou březích vyznačeno povrchovými značkami (např. ocelové sloupky do betonových bloků), které zůstanou ve správě a majetku investora.
5. Vedení bude uloženo v chráničce, která bude ukončena ve vzdálenosti min. 6m od břehové hrany toku.
6. Do vzdálenosti min. 6 m od břehové hrany toku bude chránička navržena pro únosnost min. 25 t.
7. Min. krytí chráničky pod dnem vodního toku IDVT 10187259 bude 1,0 m.
8. Menší skládky stavebního materiálu i vytěžené zeminy budou uloženy ve vzdálenosti min. 6m od břehové hrany toku tak, aby bylo zabráněno padání a smyvu sypkých látek do vodního toku.
9. Po celou dobu výstavby musí být správci toku zajištěn a umožněn přístup k vodnímu toku.
10. Veškerá mechanizace musí být zajištěna proti úkapům ropných látek, musí být použity mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy.
11. Přímemu správci toku – PM, s.p., provozu Šumperk, bude na tel. č. 583 301 298, e-mail: vecerka@pmo.cz v dostatečném předstihu (min. 5 dní předem), oznámeno zahájení prací s účastí našeho pracovníka a přímý správce toku bude rovněž vyzván k pravidelným kontrolám v průběhu stavby.
12. Přímý správce toku bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby s navázáním na polohopisnou síť JTSK.

Upozornění:

- Povodí Moravy, s.p., nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou majiteli stavby vzniknout při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení v záplavových územích, korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval a plynulý odchod vod, a to i v případě povodní. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanoveními §52 a §85 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti vlastníka stavby plní na rozestavěných stavbách stavebník.
- Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p., z hlediska majetkoprávních vztahů

Stavbou bude dotčen pozemek státu p.č. p. č. 170/1v k. ú. Vikýřovice, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 773 03 Olomouc, ☎ 585711211, fax 585711215).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání, stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú.,
- co konkrétně se bude na dotčeném pozemku realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- název investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., (toto stanovisko)

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí