

Svazek obcí údolí Desné

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
0014/2018

VYŘIZUJE
Ing. Ondřej Kolano
fax 587407502
724 114 224
kolano@sart.cz

ŠUMPERK
11.9.2018

Věc : Vyjádření ke stavbě

Popis stavby:

Stavba : Vikýřovice - veřejné osvětlení v obci, ul. Pod Lesem, p.č. 172/2 k.ú Vikýřovice

Provozovatel dráhy **SART – stavby a rekonstrukce** souhlasí s výše jmenovanou stavbou a s vydáním souhlasu se stavbou v ochranném pásmu dráhy dle § 9 zákona 266/1994 Sb., o drahách při dodržení následujících podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace (červen 2018), případné změny budou projednány s provozovatelem dráhy
- Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, trati Šumperk - Sobotín v km 15,950
- Stavba se nachází na p.č. 172/2 k.ú Vikýřovice v bezprostřední blízkosti žel. přejezdu v km 19,955, P9136. Dle upraveného návrhu z června 2018 je sloup navržen mimo rozhledová pole železničního přejezdu dle ČSN 736380.
- Stavba musí být provedena tak, aby po jejím dokončení nebylo již nutno realizovat žádná dodatečná stavební opatření k omezení vlivu z provozování dráhy, a to i s ohledem na skutečnost, že v roce 2015 byla provedena elektrizace trati (stavba Elektrizace trati č.293 Šumperk - Kouty nad Desnou), přičemž je použita stejnosměrná proudová soustava trakčního vedení 3kV ss. (ochrana stavby proti nepříznivým účinkům bludných proudů apod.)
- Stavbou nesmí dojít k dotčení stavebních objektů ve správě provozovatele dráhy
- Stavbou dojde k dotčení ochranného pásma inženýrských sítí ve správě provozovatele dráhy. Vytýčení inženýrských sítí ve správě provozovatele dráhy zajistí na požádání pracovník provozovatele dráhy.
Kontaktní osoba provozovatele dráhy : Ing. Kolano , tel.724 114 224.
- během prací nesmí dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti provozu na železniční trati ani k poškození žádných železničních staveb a zařízení, stavbou nesmí dojít k omezení přístupu provozovatele dráhy k železniční dráze z důvodu provádění údržbových prací
- Po dobu stavby a po jejím dokončení nesmí být žádným dočasným i trvalým stavebním prvkem omezeny rozhledové poměry na železnici, na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky, nebo by mohly jinak ohrozit drážní provoz
- Po ukončení žádáme předat provozovateli dráhy geodeticky zaměřené skutečné provedení, popř. uložení sítí v blízkosti dráhy digitální podobě v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv

- souhlas se zřízením stavby umístěné v ochranném pásmu dráhy podle § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů vydá na základě žádosti, Drážní úřad , sekce stavební , Nerudova 1, 779 00 Olomouc
- Majetkoprávní záležitosti (věcná břemena, zábory, apod.) je nutné řešit s vlastníkem pozemku Svazkem obcí údolí Desné.
- Kontaktní osoba Ing. Ondřej Kolano 724114224

Ing. Kolano Ondřej
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

V Šumperku 11.9.2018

