

Úsek majetkové správy, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí
Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí

Vážený pan a paní
**Zdeněk Malý, Lexova 2123,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice
Olga Volná, Železničářů 382,
561 51 Letohrad**

Váš dopis zn. / ze dne
2.3.2022

Naše značka
SUSPK/2508/2022

Vyřizuje
Ing. Bouchalová

V Ústí nad Orlicí dne
8.3.2022

Správa a údržba silnic Pardubického kraje jako právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Zřizovací listiny č. j.: KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) **vydává**, ve smyslu § 10 odst. 4 písmeno „b,“ výše uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů

**stanovisko vlastníka silnice
ke zřízení komunikačního připojení na silnici**

silnice: III/3121 p.p.č. 429/1 k.ú. Dobrá Voda u Orlického Podhůří
akce: Orlické Podhůří – chodník podél silnice III/3121 – připojení pozemku 160/2 k.ú. Dobrá Voda
Vlastník příp. pozemku: Zdeněk Malý, Lexova 2123, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Olga Volná, Železničářů 382, 561 51 Letohrad
Projektant: PČDP s.r.o., Trstenická 532, 570 01 Litomyšl

souhlasíme za těchto podmínek:

1. Ke zřízení komunikačního připojení bude vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, odbor dopravy.
2. Souhlas vlastníka silnice je podmíněn vydáním kladného stanoviska Policie ČR (KŘP Pardubického kraje, dopravní inspektorát v Ústí nad Orlicí).
3. Komunikační připojení bude v souladu s podmínkami pro komunikační připojení, uvedenými v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
4. Musí být zachováno odvodnění dotčené silnice
5. Sjezd bude připojen přes novostavbu chodníku a bude budován současně s chodníkem.
6. Součástí sjezdu bude trubní propustek, profil musí odpovídat délce zatrubnění – § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.:
 - 400 mm pro délku propustku do 6,00 m,
 - 600 mm pro délku propustku od 6,00 do 10,00 m a pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku nad 2 %,
 - 800 mm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2 %.
7. Sjezd musí plynule navazovat na niveletu silnice, bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
8. V místě napojení na silnici bude provedeno zarovnání kraje vozovky (odříznutí), pokud budou chybět spodní vrstvy konstrukce vozovky, budou doplněny na předepsanou zesílenou úroveň

9. Stavební uspořádání musí být takové, aby voda nevtékala ze sjezdu na silnici a naopak.
10. V místě napojení na silnici bude provedeno zarovnání kraje vozovky (odříznutí), jak je požadováno pro stavbu chodníku.
11. Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12. Odstranění sněhové hrázky v zimě si zajistí vlastník komunikačního připojení bez nároku na úhradu od Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
13. Dle znění § 12 odst. 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., „vlastník komunikačního připojení zajišťuje řádnou údržbu celého připojení, včetně propustku,“ je jeho investorem a stavba zůstává v jeho majetku.
14. Po realizaci komunikačního připojení bude investorem stavby vlastník silnice (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, MS Ústí nad Orlicí, tel.: 465500722) vyzván k jeho kontrole.
15. Platnost tohoto souhlasu je 24 měsíců ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Ivetta Bouchalová
vedoucí oddělení MS Ústí nad Orlicí

Příloha:

Ověřená situace dotčených pozemků

Na vědomí:

SÚS Pk, cestm. Ústí nad Orlicí (e-mail)

