

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: „FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA ČOV Okříšky - nové“

Zadavatel : Městys Okříšky
Sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
IČ: 00290050
Zastoupený: Zdeněk Ryšavý, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele:
Ing. Martin Čada, Energetická agentura Vysočiny

Zadavatel v souladu uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou zadavatel obdržel v písemné elektronické podobě dne 17. 08. 2026

Přičemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

DOTAZ:

„Dobrý den. Máte k dispozici prosím Statický posudek střechy a PBŘ, platnou revizní zprávu hromosvodu? Pokud nikoliv, kdo bude zajišťovat? Investor (obec) nebo je třeba přidat do cenové nabídky uchazeče vř? V souvislosti s PBŘ bude třeba zajistit požární úsek pro technologii FVE uvnitř budovy (dveře, ...). Tyto náklady jdou za investorem nebo je třeba zohlednit v CN dodavatele? Děkujeme za odpovědi“.

ODPOVĚĎ:

1. Statický posudek střechy

Zadavatel v současné době nedisponuje samostatným statickým posudkem střechy pro instalaci FVE. Jelikož se jedná o záměr s výstupním výkonem do 50 kW v souladu s platnou legislativou, stavební úřad předložení statického posudku nevyžaduje. Pokud zhotovitel považuje vypracování statického posouzení střechy za nutné pro garanci bezpečné instalace ze své strany, zahrne jeho zajištění do své cenové nabídky.

2. Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Zadavatel v tuto chvíli nedisponuje samostatnou dokumentací PBŘ (v projektové dokumentaci DSP je uvažováno její dodatečné doplnění). Pokud zhotovitel pro své technické řešení vyžaduje vypracování PBŘ, zahrne jeho zpracování do své cenové nabídky.

3. Platná revizní zpráva hromosvodu (LPS)

Zadavatel poskytne vybranému zhotoviteli k dispozici stávající platnou pravidelnou revizní zprávu systému ochrany před bleskem na objektu ČOV. Předložená projektová dokumentace FVE samotnou úpravu stávajícího hromosvodu neřeší. Případné technické úpravy, dopojení či pospojování nosné konstrukce a technologie FVE ke stávajícímu LPS v souladu s platnými normami (ČSN EN 62305) zajišťuje zhotovitel v rámci realizace a zahrne je do cenové nabídky.

4. Stavební úpravy pro požární úseky vs. kabelové ucpávky

Případné stavební úpravy samotné konstrukce budovy vyvolané požadavky PBR (např. případné stavební úpravy příček či výměna požárních dveří) jdou k tíži zadavatele (obce) a nejsou součástí cenové nabídky uchazeče.

Naopak protipožární ucpávky, utěsnění a certifikace všech nových kabelových prostupů FVE skrz stávající požárně dělicí konstrukce jsou přímou součástí instalace fotovoltaického systému a zhotovitel je zahrne do své cenové nabídky.

Zadavatel tímto současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 04. 09. 2026, 08:00 hod

TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK: 04. 09. 2026, 08:00 hod

**Ing. Martin
Čada**

Digitally signed by
Ing. Martin Čada
Date: 2026.08.20
09:33:48 +02'00'

.....
Ing. Martin Čada
Energetická agentura Vysočiny