



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060, Fax: 541 426 069

ZADAVATEL:

Dobrovolný svazek obcí Ligary
Hodějice 41, 684 01 Slavkov u Brna
Statutární zástupce: Jiří Ziegler, předseda DSO Ligary
IČ: 72022418

VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN:

AP INVESTING, s.r.o.
Palackého 12, 612 00 Brno
IČ: 60712121

všem zájemcům

Vyřizuje: Ing. Hana Sankotová
tel.: 541 426 066
e-mail: hana.sankotova@apinvesting.cz
V Brně dne: 27. 5. 2014

Veřejná zakázka: „Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary“

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. IV

Z pověření zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „**Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne **14. 4. 2014** pod značkou VZ **483042** v souladu ustanovením § 49 odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1/IV:

Může zadavatel uvést hloubku otvorů a hloubky jednotlivých šachet pro všechna hradítka a vřetenová šoupátka v rámci PS01 (pol. 01-2, 01-3, 03-M13.1, 03-M13.2, 03-M14.1, 03-M14.2, 03-15, 08-06.1, 08-06.2)?

Odpověď č. 1/IV:

Zadavatel níže poskytuje požadované informace:

Pol. 01-02 - vzdálenost dna otvoru od zhlaví šachty 5,9m
hloubka šachty 5,9m
pol. 01-03 - vzdálenost dna otvoru od zhlaví šachty 2,21m
hloubka šachty 5,9m
pol. 03-13.1 - vzdálenost dna otvoru od zhlaví šachty 1,3m
hloubka šachty 1,98m
pol. 03-13.2 - vzdálenost dna otvoru od zhlaví šachty 1,3m
hloubka šachty 1,98m



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č. účtu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

pol. 03-14.1 - vzdálenost dna otvoru od zhlaví šachty 1,4m
hloubka šachty 2,13m
pol. 03-15 - vzdálenost dna otvoru od zhlaví šachty 1,98m
hloubka šachty 1,98m
pol. 08-6.1 - vzdálenost dna otvoru od zhlaví šachty 1,97m
hloubka šachty 3,05m
pol. 08-6.2 - vzdálenost dna otvoru od zhlaví šachty 1,97m
hloubka šachty 3,05m

Dotaz č. 1/IV:

U položky 03-04.1.2 (Provzdušňovací systém aktivační nádrže) je uvedena standardní oxygenační kapacita a zároveň je uvedeno, že provzdušňovací systém bude dodán ve 2 kusech do každé aktivační nádrže. Je uvedená oxygenační kapacita platná pro každou nádrž zvlášť nebo pro obě nádrže dohromady?

Odpověď č. 1/IV:

Uvedená standardní oxygenační kapacita je uvažovaná pro 1 nádrž.

S pozdravem

.....
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti