PODÉLNÝ PROFIL
Stoka "A"

DRUH POVRCHU	KOMUNIKACE / ZP.PLOCHY					
VZDÁLENOSTI ŠACHET	15.68	19.94	40.00	50.00	50.00	
OZNAČENÍ ŠACHET	Šstáv.	Š17	Š18	Š19	Š20	Š21

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:500/100



HLOUBKA VÝKOPU	3.03		3.15	3.15	3.15	3.09	2.94	2.83	2.71	2.65	2.59	2.41	2.29	2.17	2.10	1.98	1.78	1.71	1.65	1.65
KÓTA DNA POTRUBÍ	207.59	207.71	207.74	207.75	207.75	207.75	207.96	208.10	208.12	208.20	208.31	208.37	208.43	208.63	208.75	208.88	208.95	209.07	209.27	209.34	209.40	209.40
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	210.47		210.75	210.75	210.75		210.90	210.89		210.88	210.87	210.87	210.87	210.89	210.89	210.90	210.90	210.90	210.90	210.90	210.90	210.90
SROVNÁVACÍ ROVINA	200																					
STANIČENÍ [km/m]		11.34	14.11	15.68	20.55	35.62	49.83	51.67	59.32	69.72	75.62	81.07	0.72	12.16	25.62	31.73	43.32	62.74	70.04	75.62		

PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN250-PP-175.62
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	10.3-175.62
ULOŽENÍ	ŠTĚRKOPÍSEK tl. 100 mm
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	88.1-1.80

K PROJEDNÁNÍ

AFRY AF DITEC Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4, Michle	AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ		
	NÁZEV: KANALIZACE PODÉLNY PROFIL STOKY "A"		MĚŘÍTKO: 1:500/100 POČET A4: 8 REVIZE: c
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0404T21			
STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP	VYPRACOVAL: ING. JÁNOŠOVÁ	KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. GOREK	ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-DI302-002
DATUM: 05/2023			LIST: