



MĚSTO TIŠNOV

Odbor investic a projektové podpory
666 19 Tišnov, nám. Míru 111

Dodatečná informace k

veřejné zakázce

„CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY“

Identifikační údaje o zadavateli

Název:	Město Tišnov
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ:	002 82 707
zastoupené:	Ing. Evou Jelínkovou, vedoucí OIPP
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu

Věc: Dodatečná informace č. 5 k zadávací dokumentaci

Vážení,

oznamujeme vám dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci.

Dotazy od uchazeče ze dne 14.12.2016:

1) Systém EZS v tech.zprávě píše o dvou kamerách ve výkazu nejsou uvedeny, v tech.zprávě se píše o venkovní prostorové ochraně - ve výkazu není uvedena. V projektu je uvedena ústředna JA 100 ve výkazu JA 83. Systém EK v tech.zprávě je CAT6 ve výkazu je CAT5E.

Z těchto důvodů nelze správně nacenit - velké zmatky v dodaných podkladech.

Odpověď zadavatele:

V informačním centru budou umístěny celkem dvě kamery, na které bude provedena příprava, ale tyto kamery nejsou součástí poptávky, naceňujte dle výkazu výměr.

V průběhu projektu došlo ke změně, která nebyla v technické zprávě promítnuta. Venkovní prostorová ochrana nebude prováděna. Naceňujte dle výkazu výměr.

Jedná se o technologický standard ústředny, nikoli o určitý typ výrobku. Naceňujte dle

výkazu výměr.

V průběhu projektu došlo ke změně kategorie kabelů systému EK, která nebyla v technické zprávě promítnuta, naceňujte položku dle výkazu výměr.

2) Prosím o podrobnější popis zasklení pol. T/03 sklo čiré, bezpečnostní, protipožární. Jaká protipožární odolnost se požaduje?.

Odpověď zadavatele:

U výrobku T/03 se jedná o dveře bez určené požární odolnosti tak, jak vyplívá z požárně bezpečnostního řešení stavby. Položku lze tedy cenit jako sklo bez požárních nároků a z hlediska bezpečnosti jako bezpečnostní zasklení ve smyslu ochrany proti zranění/rozbití.

Přikládáme nový výpis prvků s opravenými parametry výrobku s označením T/03.

Dotazy od jiného uchazeče ze dne 14.12.2016:

3) Žádáme o sdělení zda dveře T/03 jsou s požární odolností, zda nikoli. Ve výpisu prvků je požadováno požární zasklení a z PBR to jednoznačně nevyplývá. Dále prosíme dopřesnit funkci zámku – elektromotorický, elektromechanický, samozamykací, napojení na čtečku, způsob otevření v souladu s protisměrnou panikou.

Odpověď zadavatele:

U výrobku T/03 se jedná o dveře bez určené požární odolnosti tak, jak vyplívá z požárně bezpečnostního řešení stavby a bez nutnosti otvírání panikou. Zasklení výrobku T/03 tedy naceňujte jako zasklení čiré, bezpečnostní ve smyslu ochrany proti zranění/rozbití bez požárních nároků.

Elektrické ovládání dveří zůstalo ve výpise prvků z původního technického řešení, od kterého bylo později upuštěno. Dveřní zámek tedy nemá systém elektronického ovládání. Dveře mají pouze bezdrátový detektor otevření, viz. EZS. Přesnou specifikaci kování výrobku T/03 naceňujte jako: Klikla-klika, bezpečnostní zadlabací zámek na aktivní křídlo vhodný pro venkovní dveře.

Přikládáme nový výpis prvků s opravenými parametry výrobku s označením T/03.

- 4) Prosíme o bližší určení svítidel - knihu svítidel. V PD nejsou jednoznačně určena.

Odpověď zadavatele:

Naskenovaná kniha svítidel byla zveřejněna v rámci dodatečné informace č. 4. Jinak ve výkazu výměr je dostatečný popis svítidel pro účely výběru veřejné zakázky, prosíme o oceňování svítidel dle parametrů daných ve výkazu výměr.


- 5) Pro AL prvky je v TZ uvedeno, že barva rámu bude určena při realizaci investorem. Máme do nabídky nacenit elox nebo přírodní hliník?

Odpověď zadavatele:

Naceňujte elox.

V Tišnově dne 16. 12. 2016

MĚSTO TIŠNOV
Nám. Míru 111, 666 19 Tišnov



Ing. Zbyněk Košťál
referent Odboru investic a projektové podpory