

Výměna střešní krytiny stávající haly sběrného dvora v Plané

Upřesnění zadávací dokumentace č.1 a 2

K výzvě k podání nabídky na provedení výměny střešní krytiny stávající haly sběrného dvora v Plané, posíláme upřesnění této výzvy

1)

- v části 2), je chybně uvedené číslo barvy plechu RAL 9010 - tmavě zelená, správně má být RAL 6005 - tmavě zelená.

- Upřesnění předpokládané ceny zakázky - ve výzvě je uvedena cena bez DPH.

Planá 13.3.2015

2)

Vzhledem k omezenému barevnému sortimentu dodavatelů trapézových plechů tl. 0,75 mm souhlasíme s použitím plechu tl. 0,50 mm, kde je k dispozici široká škála barev povrchové úpravy. Požadujeme tedy použití barveného odstínu RAL 6005 dle opraveného zadání.

Planá 17.3.2015