

INŽENÝRSKÉ, STAVEBNÍ A PROVOZNÍ OBJEKTY:

- IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
IO 02 DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
IO 03 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DO AREÁLU ČOV
IO 04 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE K ČERPAČÍ STANICI ČS2
IO 05 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE K ČERPAČÍ STANICI ČS1 A AREÁLU ČOV
IO 06 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K AREÁLU ČOV

- SO 01 PROVOZNÍ AREÁL ČOV
SO 02 ČERPAČÍ STANICE ČS1 A ČS2
SO 03 VÝUSTNÍ OBJEKT VYČIŠTĚNÝCH VOD


- PS 01 TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ ČOV

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

- PROSTUPY PRO VZDUCHOVÉ POTRUBÍ BUDOU UTĚSNĚNY POLYBUTYLENOVÝM PLASTICKÝM TMELEM
- PROSTUPY DN200 BUDOU ŘEŠENY POMOCÍ MANŽETY S DVOJITÝM TĚSNĚMÍM
- SPÁRA STROP/KOMÍNEK BUDE ZATĚSNĚNA POLYBUTYLENOVÝM PLASTICKÝM TMELEM
- SPÁRA NÁDRŽ/STROP BUDE ZATĚSNĚNA BOBTNAVÝM PÁSKEM
- PRO KOTVENÍ VYSTROJENÍ BUDOU POUŽITY NEREZOVÉ NARÁŽECÍ KOTVY M8x30 S VNITŘNÍM ZÁVITEM
- PRO KOTVENÍ KOMÍNKŮ BUDOU POUŽITY NEREZOVÉ NARÁŽECÍ KOTVY M10x40 S VNITŘNÍM ZÁVITEM
- SPOJ HADIC A POTRUBÍ JE TŘEBA ZAJISTIT NEREZOVOU SVORKOU
- OTVORY PRO ŠROUBY V KONSTRUKCI KOMÍNKŮ NA UCHYCENÍ K ZÁKRYTOVÉ DESCE JE TŘEBA PŘEDVRTAT VE VÝROBNĚ.
- OTVORY PRO ŠROUBY V ZÁKRYTOVÉ DESCE JE TŘEBA NAVRTAT PODLE OTVORŮ V KOMÍNCÍCH.
- POSTUP: PŘILOŽIT KOMÍNEK, POZNAČIT OTVORY, ODSUNOUT KOMÍNEK, NAVRTAT, VYČISTIT VRTY, NATLOUCT KOTVY, NANĚST VRSTVU POLYBUTYLENOVÉHO PLASTICKÉHO TMELU, OSADIT KOMÍNEK A PŘES PODLOŽKY PŘÍŠROUBOVAT.

POZNÁMKA:

- STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VIZ PŘÍLOHA D.e.a. SO 01 PŮDORYS



Výškový systém Bpv

Souřadnicový systém S-JTSK

Objednatel: Obec Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves		Číslo zakázky: 1563_3_VHS		 VHS PROJEKT, s.r.o. www.vhsprojekt.cz tel.: 775922074 IČ: 03508684 Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou Kancelář - budova HECKL Přemyslova 153, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Odpovědný projektant: Ing. Martin Jakoubek, AI 0008590		Kontroloval: Ing. Hana Pišová, AI 0013277		
Navrhl Filip Soudek		Vypracoval: Filip Soudek		
Název a účel díla: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV - VEPŘEK DPS - Dokumentace pro provádění stavby				
Část dokumentace: PS 01 PŮDORYS				
Datum: říjen 2017		Počet formátů: 3 x A4		
Měřítko: 1:50		Číslo přílohy: D.h.b.		

