

Váš dopis zn.:

Ze dne: 03.04.2017

VHS PROJEKT, s.r.o.

Zlončice 144

278 01 Kralupy nad Vltavou

Spis. zn.: S-KHSSC 67159/2016

Č. j.: KHSSC 18015/2017

Vyřizuje: Ing. Šárka Hatašová

Tel.: 315 617 067

E-mail: sarka.hatasova@khsstc-me.cz

Datum: 18.04.2017

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „Splašková kanalizace a ČOV - Vepřek“, stavebník – Obec Nová Ves, IČO 00237132, se sídlem Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves

Na základě žádosti stavebníka **Obec Nová Ves, IČO 00237132, se sídlem Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves**, zastoupeného na základě přiložené plné moci společností VHS PROJEKT, s.r.o., IČO 03508684, se sídlem Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou, doručovací adresa Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou, podané dne 03.04.2017, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby „**Splašková kanalizace a ČOV - Vepřek**“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „Splašková kanalizace a ČOV - Vepřek“

s e s o u h l a s í za splnění následujících podmínek stanovených v souladu s ustanovením § 77 zákona:

- 1. V provozní budově musí být zajištěna teplá voda pro osobní hygienu obsluhy.**
- 2. Před uvedením do provozu bude doloženo prohlášení zhotovitele, že výrobky použité pro vodovodní rozvody vyhovují hygienickým požadavkům pro styk s pitnou vodou.**

Odůvodnění

Dne 03.04.2017 požádala společnost VHS PROJEKT, s.r.o., IČO 03508684, se sídlem Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou, doručovací adresa Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad

Vltavou, která na základě plné moci zastupuje stavebníka Obec Nová Ves, IČO 00237132, se sídlem Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „Splašková kanalizace a ČOV - Vepřek“.

PD se zabývá návrhem oddílné splaškové kanalizace zakončené na ČOV Vepřek. Vyčištěné vody z ČOV budou dále vypouštěny do Bakovského potoka. Stavba bude napojena na zdroj pitné vody – stávající veřejný vodovod a na distribuční síť elektrické energie. Dopravně bude stavba ČOV napojena prostřednictvím nově zrekonstruovaného mostu a rekonstruované komunikace na silnici III/0161. Je navrženo celkem 984,81 m gravitačních stok, 163,07 m výtlačného potrubí (z čerpacích stanic ČS1 a ČS2) a 76,08 m tlakových stok. Jsou navrženy 2 čerpací stanice, a to obě před podchodem koryta Bakovského potoka. K ČOV a čerpacím stanicím jsou navrženy přípojky elektrické energie, k ČOV je navržena vodovodní přípojka. Areál ČOV bude částečně oplocen.

Čerpací stanice jsou podzemní objekty se dvěma ponornými čerpadly se střídavým provozem (nepředpokládá se, že tyto objekty budou zdrojem hluku do okolí). Čerpací stanice jsou zastropené, přístupy do nich jsou kryty uzamykatelnými vodotěsnými poklopy.

ČOV bude vybudována mimo zástavbu a bude od zástavby oddělena pásem dřevin rostoucích na břehu koryta Bakovského potoka. Nádrže budou navíc ze tří stran kryty zemním násypem, u ČOV bude menší dřevěná budova, v níž budou umístěna dmychadla, deska hlavního rozvaděče a zázemí pro obsluhu. Je navržena mechanicko – biologická čistírna odpadních vod o kapacitě 200 EO. Objekt ČOV je umístěn na pozemku p. č. 230/3. Je navrženo systém prefabrikovaných železobetonových nádrží, který tvoří ČOV (objekt mechanického předčištění, denitrifikační nádrž, dvě nitrifikační nádrže, dvě dosazovací nádrže a kalová nádrž).

Provozní budova ČOV: Jedná se o prefabrikovaný montovaný dřevěný domek o půdorysných rozměrech 4,49 x 2,56 m tl. stěny 28 mm a výška 2,7 m. Zastavěná plocha domku je 11,50 m². V jedné místnosti budou umístěna dmychadla a v druhé bude deska hlavního rozvaděče ČOV a umyvadlo. WC v provozní budově nebude, protože obsluha bude do ČOV docházet pouze jednou denně na krátký časový úsek. Odvětrání strojovny s dmychadly je zajištěno otvorem Ø 150 mm zakrytým větracími žaluziemi (na fasádě odvrácené od obytné zástavby). Nejbližší obytný objekt se nachází ve vzdálenosti cca 50 m (RD Vepřek čp. 8). Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze předpokládat, že stavba nebude zdrojem nadměrného hluku pro okolí.

Předpokládaná doba výstavby je cca 11 měsíců.

Podmínka č. 1 je uvedena s ohledem na charakter vykonávané práce.

Podmínka č. 2 vyplývá z ustanovení § 5 odst. 11 zákona a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Předložená projektová dokumentace (zhotovitel VHS PROJEKT, s.r.o., datum leden 2017, č. zakázky 1563_2_VHS) byla posouzena v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

otisk úředního razítka

Ing. Šárka Hatašová

ved. odd. hygieny obecné a komunální pro okres Mělník

Rozdělovník

Adresát – datová schránka

KHS – ÚP Mělník, HOK