



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

VHS PROJEKT, s.r.o.
Ing. Píšová
Přemyslova 153
278 01 Kralupy nad Vltavou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
3. 11. 2016

NAŠE ZNAČKA / Č. SPISU
60217/2016-243-Ža

VYŘÍZUJE/LINKA
Ing. Michal Zahour /216
michal.zahour@pvl.cz

DATUM
14. 11. 2016

K.ú.: **Vepřek**

Obec: **Nová Ves**

ID VÚ: DVL_0810 (Bakovský potok od toku Zlonický potok po ústí do toku Vltava)

Stavební úřad : **MěÚ Kralupy nad Vltavou**

Kraj : **Středočeský**

ČHP: **1-12-02-0930-0-00**

Přípojky splaškové kanalizace Vepřek - I. stanovisko správce povodí, II. vyjádření účastníka řízení

Vášim dopisem ze dne 3. 11. 2016 jste nám předložili k vydání stanoviska správce povodí projektovou dokumentaci pro územní řízení na stavbu přípojek splaškové kanalizace v části Vepřek, kterou v říjnu 2016 vypracoval VHS Projekt.

Projekt řeší realizaci kanalizačních přípojek v místní části Vepřek obec Nová Ves, které budou začínat na hlavních kanalizačních stokách a budou zakončeny revizní šachtou nebo domovní čerpací jímkou. Kanalizační přípojky jsou navrženy ve stanoveném záplavovém území Bakovského potoka a Vltavy.

Stavba se dle Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe nachází v území se středním až zbytkovým povodňovým ohrožením.

I.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

stanovisko:

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- B. Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

- C. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme se stavbou kanalizačních přípojek splaškové kanalizace Vepřek za předpokladu splnění dále uvedených podmínek:



60222/2016

1. V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován stavební nebo jiný materiál a přebytečný výkopový materiál musí být ihned odvážen.
2. Při připojování jednotlivých nemovitostí bude důsledně ohlídáno, že do kanalizačních přípojek nebudou zaústěny dešťové a jiné balastní vody.
3. Povodí Vltavy, státní podnik, nezodpovídá za škody způsobené velkými vodami, či ledovými jevy.
4. Stavba přípojek bude zahrnuta do povodňového plánu stavby.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.


II.

Jako správce významného vodního toku Vltava a Bakovský potok vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmetného řízení následující

vyjádření:

Souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

V příloze Vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci.



Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava

Na vědomí

spis pro archiv
PS 5 – Ing. Poes
PS 6 – Bc. Pawinger



Povodí Vltavy,

státní podnik

18

závod Dolní Vltava

Grafická 36, 150 21 Praha 5

