



VHS projekt s.r.o.
Přemyslova 153 – budova HECKEL
278 01 KRALUPY NAD VLTAVOU

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1090116653/705

VYŘÍZUJE / LINKA

M. Cicvárek/ 840 840 840 M. Boleslav/09.11.2016

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Vyjádření ke stavbě

Vážená paní Píšová,

rádi bychom Vás informovali, že nemáme námitek k akci: Přípojky splaškové kanalizace - Vepřek (stupeň: DUR)

Při stavbě nutno respektovat ochranná pásma energetických zařízení dle zák. 458/2000Sb. §46.

V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a, s. je **zakázáno používat strojní techniku.**

V případě výskytu venkovního vedení se nesmí zvyšovat ani snižovat nivelita terénu a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení. **Minimální vzdálenost kanalizačních přípojek od pat podpěrných bodů nadzemního vedení bude 1,5m.**
Dále třeba dodržet PNE 33 3302 a PNE 33 3301.

Kanalizační řád musí být umístěn min 1,5m od paty podpěrných bodů nadzemního vedení.

V případě křížení či souběhu s kabelovým vedením je nutno dodržet ČSN 73 6005.

Před vydáním stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášky, případně veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby je nutné požádat o vyjádření k sítím (geoportál na www.cezdistribuce.cz) případně souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.

Pokud při stavbě dojde ke kolizi se zařízením distribuční soustavy bude nutné toto zařízení přeložit, případně ochránit proti mechanickému poškození na základě podané žádosti o přeložku energetického zařízení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 fax: +420 411 122 997
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008 tel. poruchové služby: 840 850 860,
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň

SKUPINA ČEZ

Pro napojení distribuční síť, je třeba podat žádost o nový odběr.

Tento souhlas je platný za předpokladu, že bylo vydáno závazné vyjádření o existenci sítí, které musí být doloženo společně s naším vyjádřením, souhlasem s umístěním stavby a povolení k činnosti v ochranném pásmu, k jednání na stavební úřad.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví

S pozdravem

Michal Cicvárek
technik Správy energetického majetku VN, NN
ČEZ Distribuce, a. s.

