


TYPOVÁ DOMOVNÍ ŠACHTA
 1:20



LEGENDA

- 1 ČERPADLO 1 1/4" S ŘEZACÍM ZAŘÍZENÍM (Q=0,7 l/s, H=50-80m)
- 2 VENTIL POJISTNÝ PRUŽINOVÝ PN 16-P 10237-616,G1"
- 3 ZPĚTNÁ Klapka ZV 397 G1 1/4"
- 4 KULOVÝ KOHOUT G 1 1/4"
- 5 SNÍMAČ HLADINY
- 6 KABELOVÉ PŘÍCHYTKY
- 7 PP-S KOLENO S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 40x 1/4"1
- 8 PP-S SPOJKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 40x 1 1/4"
- 9 ODBOČKA TE JEDNOZNAČNÁ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 1 1/4"
- 10 VSUVKA REDUKOVANÁ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 1 1/4" x 1"
- 11 ŠROUBENÍ PŘÍMĚ 1 1/4"
- 12 TRUBKA PE, D 40 mm, PN 10 - délka dle montáže
- 13 PP-S SPOJKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 40x 1 1/4"
- 14 OVLÁDACÍ JEDNOTKA AHS 4.1
- 15 SILOVÉ A OVLÁDACÍ KABELY
- 16 DOMOVNÍ ROZVADĚČ A NAPOJENÍ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY
- 17 ČERPACÍ ŠACHTA (typová plastová, dvouplášťová) vnitřní průměr 1000 mm
- 18 GRAVITAČNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - součástí ZTI objektu
- 19 TRUBKA PE d 40x3,7, SDR11, VÝTLAČNÉ POTRUBÍ Z ČS

Investor:	Město Lysá nad Labem Husovo nám. 23, 289 22 Lysá n/L	Odpovědný projektant:	Ing. Vítězslav Hansl	Stupeň:	DPS	Datum:	01/2017
Název díla:	BYŠIČKY - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ A VODOVOD						
Název části díla:	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE					D.2.1	
Název přílohy:	DOMOVNÍ ČERPACÍ ŠACHTA			019		Měřítko: 1:-	