


[illegible]

POZNÁMKA:

- POSOČASTI VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED VÝROBOU A PROVÁZENÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A KÓTY UVÁDĚNÉ NA VÝKRESE DLE SKUTEČNOSTI, V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT (KONZULTOVAT)
- PŘED PROVÁZENÍM VŠECH STAVEBNÍCH KONSTRUKČNÍCH ÚPRAV JE TŘEBA KONKRÉTNÍ MÍSTO POSODUIT PO ODSTRANĚNÍ OMIKY
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH TECH. NOREM A PŘEDPISŮ A TECHNOLOGICKÝCH USTANOVENÍ A DODRŽOVAT ZÁKON 309/2006 sb., NV 362/2005 sb. A 591/2006 sb.
- PROSTUPY STROPY PRO ÚT, Z VZT, EL OVĚŘIT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ, PROSTUPY NESMÍ PŘERUŠIT STROPNÍ NOSNIKY, V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSOUNOUT (KONZULTOVAT)
- OTVORY NABĚTOVNÁVOU DO $\phi 150\text{mm}$ BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY
- OCELOVÉ NOSNIKY ULOŽIT NA BETONOVÝ ROZMÁŠECÍ BLOK TL.200mm (C20/25+SÍŤ 6/100)
- NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY Z VALCOVÁNÝCH PROFILŮ OCELI TRVY S235JR
- SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY PEVNOSTI TRVY M8.8 – DIN
- SVAŘOVÁNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MŮŽE PROVÁDEŤ POUZE OSOBA S PLATNOU ZKOUŠKOU DLE ČSN EN ISO 9608-1
- VÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE PROBĚHNE V SOULADU S ČSN EN 1090-1 (PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKČÍ ČSN EN 1090-2) (TECHNICKÉ POŽADAVKY NA OK)
- DLE TĚTO NORMY JE OCELOVA KONSTRUKCE ZAŘÍDĚNA DO TRÍDY PROVEDENÍ EXC2 (CC2, SC1 a PC1). PŘESNOST VÝROBY JE URČENA POKLÉ TĚHOTO ZAŘÍDĚNÍ
- ANTIKOROZNÍ NÁTĚR DLE STUPNĚ AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ
- ŽELEZOBETON: NABĚTOVNÁVKA SPRÁZENÉHO STROPY C25/30–XC1–C1 0,20–Dmax22–S2
VÝTĚHOVA ŠACHTA (NABĚTOVNÁVKA PZD): C20/25–XC1–C1 0,20–Dmax22–S3
VÝTĚHOVA ŠACHTA (VÝPLN BEDNÍCH TVÁRNIC): C20/25–XC1–C1 0,20–Dmax22–S2
VÝTĚHOVA ŠACHTA (ZAKLADOVÁ DESKA): C25/30–XC2, XA1–C1 0,20–Dmax22–S3
- VÝKRES NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI



VED. PROJEKTANT ING. ARCH. PETR HOLUB	ZODP.PROJEKTANT ING. JAN GÖTH	VYKRAČOVAL ING. JAN GÖTH	PROJEKTANT: ING. JAN GÖTH VANČUROVA 669/10 674 01 TREBÍČ IČO: 01305395 goth.jan@email.cz tel.: 732541382
INVESTOR: MĚSTYS STONÁŘOV, č.p. 32, 588 33 STONÁŘOV			
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONÁŘOVĚ NA POZEMCÍCH p.č. 1033, 1032/1, k.ú. STONÁŘOV II.ETAPA			
TVAR, SKLADBA – 1.NP			FORMÁT 8A4 DATUM 07/2024 STUPEŇ DPS ZAK. ČÍSLO 333–30–24 MĚŘITKO: 1:50 – Č. VÝKRESU II.201