

Městský úřad Třešť
Revoluční 20/1
589 14 Třešť



Odbor stavební úřad
Tel: 567 584 925
IC: 00286753
E-mail: rudolf@trest.cz
www.trest.cz

Spis. zn.: STREST/5517/2022/RU
Č.j.: TREST 6471/2022
Číslo STU: 62/2022
Vyřizuje: Ing. Luděk Rudolf
V Třešti dne: 01.03.2023



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 2.3.2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Třešť
dne: 2.3.2023
(4)

Výroková část:

Městský úřad Třešť, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.9.2022 podal

Městys Stonařov, IČO 00286656, Stonařov č.p. 232, 588 33 Stonařov, kterého zastupuje ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., IČO 25558692, Minoritské náměstí č.p. 1153/11, 586 01 Jihlava 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č.1033, 1032/1, 1034 k.ú. STONAŘOV

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1033 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1032/1 (zahrada), parc. č. 1034 (ostatní plocha) v katastrálním území Stonařov.

Stavba obsahuje :

- STAVBA : Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č.1033, 1032/1, 1034 k.ú. STONAŘOV
- SITUACE : p.č.1033, 1032/1, 1034 k.ú. Stonařov
- INVESTOR : Městys Stonařov, č. p. 232, 58833 Stonařov, IČ:00286656, zast. ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o., IČ 25558692, Minoritské náměstí 11, Jihlava 586 01 Ing.arch. Petr Holub - jednatel
- PROJEKCE : Ing. Arch. Petr Holub, autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby-evidenční číslo 00949, architektonická a stavební část: Ing. Arch. Petr Holub, Tomáš Dohnal ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., stavebně-konstrukční část: Ing. Jan Goth, Vančurova 669/10, 674 01 Třebíč, elektroinstalace silnoproud: Atelier A02 spol. s r. o., České Budějovice, elektroinstalace slaboproud: Atelier A02 spol. s r. o., České Budějovice, zdravotně technické instalace: Jindřich Hintenaus ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., ústřední vytápění: Firma Ondřej, Dolákova 528/34, 181 00 Praha 8, vzduchotechnika: Firma Ondřej, Dolákova 528/34, 181 00 Praha 8, inženýrské sítě: Jindřich

Hintenaus, Atelier A02 spol. s r. o., České Budějovice, venkovní a sadové úpravy - Jindřich Hintenaus ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., požárně bezpečnostní řešení: Alena Kuropatová - autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb - evidenční číslo 1400007

- STAVEBNÍ OBJEKTY : SO 01 - Pozemní stavební objekt, SO 02 - Přípojka splaškové kanalizace (Lapák tuků), SO 03 - Dešťová kanalizace, SO 04 - Přípojka Silnoproudu (Trafostanice), SO 05 - Venkovní a sadové úpravy
- POPIS STAVBY : Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Objekt je hmotově členěn na dvě části. Hlavní část má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, zastřešení je provedeno stanovou střechou, vedlejší část má pak dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží zastřešení je sedlovou a valbovou střechou. Orientace prosklených ploch pobytových prostor je převážně na jih a západ. Díky tomuto řešení je zaručeno dostatečné proslunění místností. Řešený objekt se nachází v zhruba uprostřed areálu školy na jižním okraji obce Stonařov. Areál školy je napojen stávajícím sjezdem při západní hranici areálu na stávající komunikaci I. třídy (Silnice 1/38). Areál v okolí řešeného objektu je rovinatý. Ze severní strany přiléhají k areálu sousední stavební pozemky soukromých vlastníků. Západně se nachází stávající komunikace I. třídy (Silnice 1/38). Východně a jižně pak sousedí s nezastavěnými pozemky polí a luk. Pozemky se nacházejí v zastavěném území obce. Areál školy je zastavěný. Řešený objekt se nachází zhruba v centru areálu. Ze severní a východní strany přiléhá k řešenému objektu školní zahrada. Západně se nachází sjezd ze stávající komunikace I. třídy (Silnice 1/38) a zpevněné přístupové plochy. Jižně pak k části řešeného objektu přiléhá sousední budova školy. Řešený objekt není v současnosti takřka využíván. Na pozemku se v okolí řešeného objektu nachází vzrostlá zeleň, tu ale není nutno kácet provede se pouze ochránění v průběhu prací. Řešený objekt je v současnosti napojený na přípojky inženýrských sítí. A jsou to vzdušná přípojka NN a podzemní přípojky slaboproudu, plynovodu, kanalizace a vody. Přes pozemek procházejí severně od řešeného objektu vedení inženýrských sítí, a to kanalizace. Architektonicky je objekt řešen v jednotném materiálovém a barevném pojetí povrchů, kdy je proveden v kombinaci probarvované omítky a kamenného obkladu soklu. Střešní krytina je navržena jako keramická pálená. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Hmotově zůstává objekt zachován s výjimkou provedení KZS a nové skladby střechy vyšší části objektu. Řešený objekt je navržen jako jeden celek. Výškově je řešen ve dvou úrovních. Výška hřebene je ve třech úrovních, a to 18,55m(původní 18,175m), 7,83m (dtto stávající) a 7,569m(dtto stávající) od úrovně terénu.
- PARAMETRY STAVBY : Zastavená plocha SO 01 stávající : 478,78 m², Zastavená plocha SO 01 vč.zateplení : 495,62 m², Obestavěný prostor SO 01 stávající : 6401,40 m³, Obestavěný prostor SO 01 po provedení úprav : 6632,75 m³
- NAPOJENÍ NA IS : přípojka plynu- stávající, Přípojka vodovodu - stávající, Přípojka SEK - stávající, Dešťová kanalizace - zůstává stávající (Dešťové vody ze zpevněných ploch budou zavsakovány přes spáry v dlažbě do podlaží. Nevšáknuté vody odvodněny pomocí stávající uliční vpusti, která je napojena na stávající dešťové kanalizace)
- Přípojka kanalizace : V rámci části kanalizace je navržena nová splašková a tuková kanalizace, Splašková kanalizace - z objektu budou vyvedeny 2 nové vývody kanalizace PVC DN 150 sjednocené do jedné přípojky PVC KG SN4 DN 200 a napojeny na stávající šachtu kanalizace na kanalizační stoe vedené v areálu. Přípojky splaškové kanalizace v délkách cca 22,6m DN150 a 6,2m DN200. Tuková kanalizace - z objektu bude vyveden jeden vývod tukové kanalizace DN150 zaústěný do nového lapače tuků o velikosti SN2 (200jidel), ze kterého jsou přečištěné vody zaústěny do přípojky splaškové kanalizace. Přípojka tukové kanalizace v délkách cca 8,6m DN150. Na trase přípojky bude umístěno 5 revizních šachet DN1000 a 1 lapač tuků. Dešťová kanalizace zůstává stávající. Kanalizační potrubí navrženo z PVC KG SN4 DN 150 a DN 200. Kanalizační přípojky jsou navrženy a budou prováděny dle ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Trouby budou uloženy v paženém výkopu na lože z písku tl. 150 mm a obsypány pískem ve vrstvě 300 mm nad vrch potrubí.
- Přípojka NN : Stávající stav : Z kabelové skříně EG.D provedeny přívody do rozvaděče RH v suterénu objektu. RH skříňový, v přívodním poli měření odběru el.energie EG.D s jističem před elektroměrem 3/315A. Toto je napojení celého areálu školy - učebnové pavilony, tělocvična, kuchyň. Navrhované řešení : Investor požádá o navýšení odběru el.energie s hl.jističem z 3/315A na 3/630A. EG.D zajistí na základě žádosti o případné posílení jejich rozvodů včetně kabelové skříně. Z tohoto upraveného napojovacího místa bude provedeno řešení nového HDV - kabely vedené v trubkách

prostup strojovny do nového hlavního rozvaděče RH osazeného v místě stávajícího rozvaděče, který bude zrušen a demontován. Do nového RH bude provedeno připojení stávajících areálových rozvodů školy včetně výtahů a technologie ÚT (přemístění přístrojové náplně). V RH bude osazeno nové převodové měření EG.D (provedení rozvaděčů dle EG.D vč.úpravy pro zaplombování). Z RH bude proveden nový vývod pro rozvaděč kuchyně RH - kabely vedeny ve stáv.trasách demontovaných stáv.kabelů. Stávající rozvaděč kuchyně bude demontován a zrušen. Z rozvaděče RK bude napojena veškerá el.instalace kuchyně, jídelny, hal, výdeje svačin a komunikačních prostorech, které jsou součástí úprav kuchyně. Součástí demontáže je i demontáž el.instalací pro stávající zařízení VZT včetně rozvaděče M+R ve strojovně. Stávající el.bojler bude přepojen do nového RK (nutno zaměřit parametry napojení dle místních podmínek - nutno zahrnout do nabídky zaměření a doplnění rozvaděče RK.

- DOPRAVNÍ NAPOJENÍ : Řešený objekt se nachází v areálu školy na jižním okraji obce Stonařov. Areál školy je napojen stávajícím sjezdem při západní hranici areálu na stávající komunikaci I. třídy (Silnice I/38). Na sjezd navazují stávající zpevněné plochy v areálu školy. Pro potřeby objektu je vyhrazeno jedno nové parkovací stání umístěné v areálu.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. STAVBA= Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č.1033, 1032/1, 1034 k.ú. STONAŘOV, bude umístěna na pozemcích p.č.1033, 1032/1, 1034 k.ú.Stonařov (STAVEBNÍ OBJEKTY : SO 01 - Pozemní stavební objekt, SO 02 - Přípojka splaškové kanalizace (Lapač tuků), SO 03 - Dešťová kanalizace, SO 04 - Přípojka Silnoproudu (Trafostanice), SO 05 - Venkovní a sadové úpravy), přesné umístění dle SITUACE v rámci projektové dokumentace (PD), PROJEKCE : Ing. Arch. Petr Holub, autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby-evidenční číslo 00949, architektonická a stavební část: Ing. Arch. Petr Holub, Tomáš Dohnal ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., stavebně-konstrukční část: Ing. Jan Goth, Vančurova 669/10, 674 01 Třebíč, elektroinstalace silnoproud: Atelier A02 spol. s r. o., České Budějovice, elektroinstalace slaboproud: Atelier A02 spol. s r. o., České Budějovice, zdravotně technické instalace: Jindřich Hintenaus ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., ústřední vytápění: Firma Ondřej, Dolákova 528/34, 181 00 Praha 8, vzduchotechnika: Firma Ondřej, Dolákova 528/34, 181 00 Praha 8, inženýrské sítě: Jindřich Hintenaus, Atelier A02 spol. s r. o., České Budějovice, venkovní a sadové úpravy - Jindřich Hintenaus ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., požárně bezpečnostní řešení: Alena Kuropatová - autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb - evidenční číslo 1400007
2. Před započítáním zemních prací je nutno požádat správce jednotlivých inženýrských sítí (IS) o přesné vytýčení tras podzemních vedení, podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány.
3. Při činnostech v blízkosti stávajících IS budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a při křížení a souběhu nového vedení a stávající sítí, bude dodržena ČSN 736005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení)
4. TRAFOSTANICE (samostatná stavba EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2), bude umístěna na pozemku p.č.1034 k.ú.Stonařov (jihozápadní část pozemku p.č.1034 k.ú.Stonařov, ve vzdálenosti 20,0 m od jihozápadního rohu objektu p.č.1033 k.ú.Stonařov)
5. LAPÁK TUKŮ (TYPOVÝ VÝROBEK PLNÍCI FUNKCI STAVBY), bude umístěn na pozemku p.č.1032/1 k.ú.Stonařov (severní část objektu p.č.1033 k.ú.Stonařov)

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. STAVBA = Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č.1033, 1032/1, 1034 k.ú. STONAŘOV, umístěná na pozemcích p.č.1033, 1032/1, 1034 k.ú. STONAŘOV (STAVEBNÍ OBJEKTY : SO 01 - Pozemní stavební objekt, SO 02 - Přípojka splaškové kanalizace (Lapač tuků), SO 03 - Dešťová kanalizace, SO 04 - Přípojka Silnoproudu (Trafostanice), SO 05 - Venkovní a sadové úpravy), bude provedena dle projektové dokumentace (PD), PROJEKCE : Ing. Arch. Petr Holub, autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby-evidenční číslo 00949, architektonická a stavební část: Ing. Arch. Petr Holub, Tomáš Dohnal ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., stavebně-konstrukční část: Ing. Jan Goth, Vančurova 669/10, 674 01 Třebíč,

- elektroinstalace silnoproud: Atelier A02 spol. s r. o., České Budějovice, elektroinstalace slaboproud: Atelier A02 spol. s r. o., České Budějovice, zdravotně technické instalace: Jindřich Hintenaus ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., ústřední vytápění: Firma Ondřej, Dolákova 528/34, 181 00 Praha 8, vzduchotechnika: Firma Ondřej, Dolákova 528/34, 181 00 Praha 8, inženýrské sítě: Jindřich Hintenaus, Atelier A02 spol. s r. o., České Budějovice, venkovní a sadové úpravy - Jindřich Hintenaus ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., požárně bezpečnostní řešení: Alena Kuropatová - autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb - evidenční číslo 1400007, případné změny a doplňky musí být předem odsouhlaseny s příslušným STÚ (STÚ Třešť)
2. Část = LAPÁK TUKŮ (TYPOVÝ VÝROBEK PLNÍCI FUNKCI STAVBY), umístěný na pozemku p.č.1032/1 k.ú.Stonařov (severní část objektu p.č.1033 k.ú.Stonařov), bude proveden jako typový lapák tuků o velikosti NS 2 s kapacitou 2 l/s bude osazen na tukové kanalizaci u kuchyně stavebně upravovaného objektu základní školy. Tuková kanalizace bude zaústěna do kanalizační přípojky objektu napojené do veřejné kanalizace městyse Stonařov
 3. Svislé nosné konstrukce = Stávající svislé nosné konstrukce : Stávající nosné konstrukce at' obvodové či vnitřní jsou provedeny jako zděné z cihel plných CP zděných na vápenocementovou maltu. Nosné konstrukce jsou v tloušťkách 300, 500, 650 a 750mm. Nové svislé nosné konstrukce : Vyzdívky, zazdívky a pilíře jsou navrženy z cihel plných CP 290x140x65mm, zděných na vápenocementovou maltu. Tloušťka zdiva je vždy vztažena k místu provedení a okolní tloušťky stávajících stěn. Nové svislé obvodové konstrukce nejsou navrhovány. Nové vnitřní svislé nosné konstrukce tvoří výtahovou šachtu. Ty jsou navrženy v tloušťce 250 mm z keramických broušených tvárnice 247x250x249mm, pevnost P10, zděných na maltu pro tenké spáry v systému zdiva.
 4. Svislé nenosné konstrukce = Stávající svislé nenosné konstrukce : stávající příčky tl. 100 a 150mm jsou zděné z plných event. dutinových cihel vyzdívané na vápenocementovou maltu. Nové svislé nenosné konstrukce : 1.PP jsou navrženy příčky tloušťky 115mm z betonových tvarovek lehčených keramickým kamenivem, zděné na tenkovrtvou maltu, velikost tvárnice 372x115x248mm, provedeno jako režné pohledové zdivo, ošetřeno uzavíracím transparent, nátěrem. V nadzemních podlažích jsou příčky řešeny formou suché výstavby. Příčky jsou v tloušťkách 100 a 150 mm. V provozu kuchyně jsou příčky navrženy z desek s jádrem z portlandského cementu s příměsemi, potažená tkaninou ze skelných vláken na přední a zadní straně, hrany desek jsou odříznuté a zpevněné. Nosná ocelová konstrukce je z profilů tl. 100 mm, opláštění 2x cementovou deskou tl.12,5mm v příčce vložena zvuková izolace tl.100 mm, povrchová úprava kvality Q3** nebo keramický obklad. V ostatních prostorách jsou navrženy nové vnitřní sádkartonové příčky tl. 100 a 150mm, příčky z každé strany opláštěné dvěma deskami tl.12,5mm, pozinkované profily tl.100 mm, dutina vyplněna celá izolací, u vlhkých prostor použity sádkartonové desky impregnované, v l.np nutno dimenzovat nosné profily příčky pro světlou výšku přes 4,0 m. Montované předstěny : Montované předstěny jsou navrženy ze sádkartonových desek tl. 12,5mm. Tyto desky jsou montovány na ocelovou pozinkovanou konstrukci dle systémových pravidel výrobce těchto desek.
 5. Vodorovné konstrukce = Stávající vodorovné konstrukce : stávající stropní konstrukce jsou provedeny jako deskové nebo žebrové železobetonové konstrukce. Nové vodorovné konstrukce : _Nové stropní konstrukce jsou navrhovány pouze nad schodišťovým prostorem ve 3. NP. Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými trámy 200x150mm. mezi trámy je vložena tepelná izolace z izolačních desek z čedičové minerální vlny. Shora je strop zaklopen 2x OSB deskami s nášlapnou vrstvou z PVC. Zesponu je strop zaklopen SDK podhledem z červených protipožárních desek. Na nižší části objektu bude krov proveden jako nezateplený. Proto bude provedeno zateplení stropu. To bude provedeno deskami z PIR v celkové tl.150mm jako finální nášlapná vrstva bude použita 2x OSB deska tl.18mm, desky pokládány na převazbu a slepeny. Horní deska bude opatřena transparentním lakem.
 6. Fasáda : U objektu SO 01 je navržen vnější kontaktní zateplovací systém v kombinaci s povrchovou úpravou v omítce nebo v úrovni soklu obkladu z kamenných zavěšených desek. V případě omítky je jako zateplovací materiál navržena čedičová minerální vlna s podélnou orientací vláken v tloušťce 160-180 mm (dle profilace fasády). Na tomto tepelném izolantu bude jako finální povrchová úprava provedena šterková vrstva vyztužená síťovinou a následně opatřena tenkovrstvou omítkou zrnitosti 1,5 mm. U soklových částí bude jako tepelný izolant použit extrudovaný polystyren s minimální nasákavostí v tl. 100 mm. V případě obkladu bude na podkladní omítnutou stěnu proveden nosný kotevní rošt se zateplením, sloužící pro uchycení kamenného obkladu fasády. Nosný rošt bude proveden ve formě bodových závěsů. Přesný systém uchycení kamenného obkladu bude upřesněn v

dalším stupni PD. Systémové kotvy pro uchycení fasádního obkladu budou do stěny přichyceny přes podložky pro přerušení tepelného mostu do fasády objektu.

7. Střešní plášť- šikmá střecha 3./4.NP : Jedná se o klasický trámový krov provedený pro střechu stanového tvaru. Konstrukce krovu je stávající. Jedná se o krokevní soustavu, krokve budou profilu 130/160 mm. Osedlání krokví na pozednici. Konstrukce krovu je ztužena plnými vazbami. Na krokve se provede prkenný záklop z hoblovaných prken a samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a polypropylenovou stříží na horním povrchu. Na tento podklad bude uložena tepelná izolace z desek z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), součinitel tepelné vodivosti λ 0,022 W.m-1.K-1, tloušťky 160mm. Na tepelnou izolaci se následně nakotví samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE fólií na horním povrchu a následně laťování z kontralatí a latí. Rozteč laťování bude provedena dle vybrané střešní krytiny. Navržená střešní krytina je skládána z keramických střešních tašek typu Francouzská
8. Střešní plášť- šikmá střecha 2.NP : Jedná se o klasický trámový krov provedený pro střechu sedlového tvaru. Konstrukce krovu je stávající. Jedná se o krokevní soustavu, krokve budou profilu 100/160 mm. Osedlání krokví na pozednici/vaznici, každá čtvrtá vazba je provedena jako plná. Krokve jsou ztuženy 2x kleštinou na každé krokvi. Na krokve se provede prkenný záklop z hoblovaných prken a paropropustná folie a následně laťování z kontralatí a latí. Rozteč laťování bude provedena dle vybrané střešní krytiny. Navržená střešní krytina je skládána z keramických střešních tašek typu Francouzská. Střecha je řešena jako nezateplená.
9. Klempířské prvky : Veškeré oplechování, např. venkovní okenní parapety, oplechování atik apod. bude provedeno z ocelového pozinkovaného plechu. Klempířské prvky budou barevně pojednány v tmavě šedé barvě. Veškeré klempířské prvky provádět dle ČSN 73 3610.
10. Výplně otvorů : Venkovní okna jsou navrženy jako dřevěné provedené z Europrofilů, zasklené izolačním trojsklem s teplým izolačním rámečkem a se součinitelem prostupu tepla $U_g = 0,6$ W/mK. Z hlediska tepelně technických vychází součinitel prostupu tepla celého okna (sklo a rám) $U_w = 0,9$ W/mK. Z důvodu bezpečnosti jsou prosklené plochy v 1.NP navrženy s oboustranným bezpečnostním sklem. Venkovní dveře jsou navrženy ve stejném systému jen jako plné s plnými tepelněizolačními výplněmi. Barevnost rámců obvodových výplní je uvažována v barevném provedení dub. Dveře hlavních vstupů budou provedeny jako dřevěné provedené z Europrofilů vzhledově jako imitace stávajících vstupních dveří od sousední budovy školy. Vnitřní dveře jsou navrženy jako hladké, bílé, dřevěné, bezfalcové. Povrchová úprava je uvažována ze střednětlakého laminátu tloušťky 0,2 mm, výplň dveří pak z odlehčené dřevotřísky. Dveřní kliky z nerezové oceli s povrchovou úpravou v nerez matu. Zárubně dveří ocelové, se stínovou drážkou pro bezfalcové dveře. Barevné provedení v bílé barvě shodné s barevností dveří.
11. Bezbariérové užívání stavby : Jedná se stavební úpravy stávajícího objektu. Bezbariérová opatření jsou tedy řešena vzhledem k tomuto faktu. 1.podzemní podlaží : řešené podlaží bude využíváno jako technické prostory a sklady bez možnosti přístupu cizích osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru. 1. nadzemní podlaží : zázemí gastro: tyto prostory slouží pouze obslužnému personálu kuchyně a není zde řešen bezbariérový přístup. Jídelna : navrhované prostory jídelny mohou být využívány osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru. Tyto prostory jsou bezbariérově přístupné v jedné rovině z vedlejší budovy školy. 1. nadzemní podlaží, 3. nadzemní podlaží : 2.NP a 3.NP mohou být využívány osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru. Tyto prostory jsou bezbariérově přístupné z úrovně 1.NP přes sousední budovu a jídelnu za pomoci výtahu s kabinou o velikosti 1100x1400mm splňující požadavky Vyhlášky 398/2009. Druhou možností je přístup hlavním vstupem ze západní strany kde je na úrovni 1.NP nutno překonat dvoje schodiště za pomoci invalidních plošin event. „schodolezu“. objekt bude proveden v souladu s Vyhláškou 268/2009 o technických požadavcích na stavby. Bezbariérové užívání stavby bude provedeno v souladu s Vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Přístup do objektu z vedlejší budovy školy je řešen maximálním výškovým převýšením 20 mm. V objektu jsou zřízeny wc kabiny pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu.
12. Bourací práce = 1. ETAPA : Bourací práce budou probíhat na řešeném objektu s výjimkou bourání stávající venkovní rampy do 1.podzemního podlaží. Na pozemcích investora se jiné bourací práce provádět nebudou. Venkovní rampa : Jedná se o vybourání stávající betonové rampy z úrovně terénu do 1.PP a plechového přístřešku nad ní. Provede se demontáž plechového přístřešku z vlnitého plechu,

vč. nosné ocelové konstrukce. Následně se pak pomocí bouracího kladiva vybourají stěny a podlaha rampy z betonu, předpokládá se armovaný beton. Vlastní objekt 1.PP, 1.NP- obecně : V samotném objektu se provede kompletní osekání vnitřních omítek stěn a stropů a veškerých skladeb podlah. V 1.NP se nebudou osekávat omítky a bourat skladby podlah ve vstupním zádveři ze západní strany a na navazujícím schodišti z 1. do 3.NP. V těchto prostorách jsou reliéfní štukové omítky a kamenné podlahy, které se zachovají. Dále se vybourají veškeré stávající výplně otvorů, a to jak vnitřní tak i v obvodovém plášti. Také se kompletně zdemontují rozvody UT, NN a ZTI. Vlastní objekt - 1.PP : 1.PP se provede vybourání dvou nových okenních otvorů a zvětšení dvou stávajících okenních otvorů. Také se provede vybourání otvoru do podkladní desky pro provedení šachty dojezdu výtahu. Kompletně se zdemontují stávající rozvody UT, vč. vystrojení stáv. kotelny. V prostoru stávající kotelny (nově m.č.0.02) odbourají dva zvýšené betonové stupně na kterých byly postaveny plynové kotle. Dále se také provede kompletní zbourání stávajícího komínu z 1.pp až nad střechu (nově m.č. 0.01). Vlastní objekt - 1.NP : v tomto podlaží se provede vybourání jednoho nového okenního otvoru a jednoho otvoru pro dveře do obvodového pláště. Uvnitř objektu se vybourají stávající příčky zděné z plných event. dutinových cihel, kompletní zbourání dvou komínových těles a probourání nových otvorů do nosných stěn. Pro výtahovou šachtu se provede vybourání otvorů do stropní a podlahové desky 1.NP a do stropní desky 2.NP z železobetonu. Ve východní části podlaží se demontuje stávající dřevěné schodiště do 2.NP. 2. ETAPA = Vlastní objekt – fasáda : Před osekáním venkovních omítek se provede podrobná pasportizace fasády tak, aby následně bylo možné replikovat profilaci a reliéfy na fasádě. Následně se provede kompletní osekání fasád až na hrubé zdivo. Vlastní objekt 2. NP, 3.NP : v samotném objektu se provede kompletní osekání vnitřních omítek stěn a stropů a veškerých skladeb podlah. V 2.NP a 3.NP se nebudou osekávat omítky a bourat skladby podlah ve schodišťovém prostoru. V těchto prostorách jsou reliéfní štukové omítky a kamenné podlahy, které se zachovají. Dále se vybourají veškeré stávající výplně otvorů, a to jak vnitřní tak i v obvodovém plášti. Také se kompletně zdemontují rozvody UT, NN a ZTI. V 2.NP se vybourají stávající příčky zděné z plných event. dutinových cihel a zvětší se otvor v nosné stěně mezi stáv. učebnami. Ve východní části nižší části se dále odbourá jedno komínové těleso na úroveň stropu schodišťového prostoru a na hlavní části se odbourají na úroveň stropu schodišťového prostoru dvě komínová tělesa. Vlastní objekt – střechy : Na celém objektu se provede demontáž střešního pláště vč. laťování. Střešní krytina bude snesena, přetříděna a použitelné střešní tašky budou uskladněny pro zpětné použití. V krovu nad třípodlažní částí objektu bude provedeno vyřezání částí krovu pro uvolnění užité plochy. Vyřezání a následné statické úpravy jsou patrné z části D.1.2. stavebně konstrukční řešení.

13. Výkopové práce a zajištění stavební jámy : Po obvodu objektu bude provedeno v š. cca 2000mm sejmutí ornice v síle 200mm. Dále budou provedeny výkopy pro možnost provedení nových svislých hydroizolací. Všechny výkopy budou řešeny jako nepažené, v případě hlubších výkopů se svahovanou hranou. Radonový posudek, Hydro-geologický posudek, stavebně-technický ani vlhkostní průzkum nebyl v tomto stupni projektové dokumentace proveden. Tyto posudky budou zpracovány před začátkem dalších projekčních stupňů. Závěry z těchto posudků budou začleněny do výsledného technického řešení objektu. radonový index byl orientačně zjištěn dle mapy z internetového podkladu na stránce <http://www.geology.cz>. Jak z mapy radonového indexu podloží vyplývá, navrhovaná stavba bude realizována na pozemku se středním radonovým indexem. Ke zjištění skutečné úrovně radonového rizika bude nutné před zahájením dalších stupňů projektových prací provést radonový průzkum. Dle místního šetření se při zakládání objektů nepředpokládá výskyt hladiny spodní vody v základové spáře.
14. Zakládání stavby = Stávající : Předpokládá se založení stávajícího objektu na základové pasy z prostého betonu. Nové : Nové základové konstrukce budou provedeny pouze pro potřebu nové výtahové šachty. Základová konstrukce je navržena jako železobetonová podkladní deska na níž budou provedeny stěny šachty vyzděné z betonových bednicích tvárnic šířky 300mm, tyto tvárnice jsou vyztuženy při obou lících svislou a vodorovnou výztuží OR10 po 250mm a tvárnice jsou zmonolitněny betonem tř.C20/25-XC2. Spojení těchto dvou částí základového pasu je vytvořeno pomocí smykové výztuže Ø20mm osazené po 500mm. takto vzniklá šachta bude zaizolována hydroizolací a tabude napojena na hydroizolaci na podkladní desce 1.PP. poté se na dno šachty provede krycí betonová mazanina. V úrovni 1.PP event. u nepodsklepených částí v úrovni 1.NP bude na betonovou podkladní desku provedena jednovrstvá hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů s vložkou ze skleněné tkaniny, shora s minerálním jemnozrnným posypem, zdola PE fólií, které odpovídají danému radonovému indexu. Bude se jednat o hydroizolační skladbu proti netlakové

podzemní vodě a zároveň o protiradonovou izolaci. Všechny detaily, spoje, prostupy atd. hydroizolací musí být provedeny v dle systémových detailů a postupů vybraného výrobce hydroizolace.

15. **Hydroizolace :** Radonový posudek, Hydro-geologický posudek, stavebně-technický ani vlhkostní průzkum nebyl v tomto stupni projektové dokumentace proveden. Tyto posudky budou zpracovány před začátkem dalších projekčních stupňů. Závěry z těchto posudků budou začleněny do výsledného technického řešení objektu. Radonový index byl orientačně zjištěn dle mapy z internetového podkladu na stránce <https://mapy.geology.cz/radon/>. Jak z mapy radonového indexu podloží vyplývá, navrhovaná stavba bude realizována na pozemku se středním radonovým indexem. Svislé i vodorovné hydroizolace budou provedeny nové v kombinaci dvou provádění. Hydroizolace stávajících stěn bude provedena pomocí chemické injektáže a to bud'vodorovné event. svislé plošné. Na takto ošetřené zdivo budou navazovat svislé hydroizolace z venkovní stany obvodových stěn a vodorovné v úrovni podkladních desek. Jako hydroizolace je proto navržena jednovrstvá hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů s vložkou ze skleněné tkaniny, shora s minerálním jemnozrnným posypem, zdola PE fólií, které odpovídají danému radonovému indexu. Bude se jednat o hydroizolační skladbu proti netlakové podzemní vodě a zároveň o protiradonovou izolaci. Všechny detaily, spoje, prostupy atd. hydroizolací musí být provedeny v dle systémových detailů a postupů vybraného výrobce hydroizolace.
16. **NAPOJENÍ OBJEKTU :** Napojení objektu na rozvod el.energie bude provedeno z rozvodů NN distributora z kabelové skříně osazené na hranici pozemku do elektroměrového rozvaděče RE tamtéž. **POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ÚPRAV NAPOJENÍ OBJEKTU NA ROZVOD EL.ENERGIE**
Stávající stav : Z kabelové skříně EG.D provedeny přívody do rozvaděče RH v suterénu objektu. RH skříňový, v přívodním poli měření odběru el.energie EG.D s jističem před elektroměrem 3/315A. Toto je napojení celého areálu školy - učebnové pavilony, tělocvična, kuchyň. Navrhované řešení : Investor požádá o navýšení odběru el.energie s hl.jističem z3/315A na 3/630A. EG.D zajistí na základě žádosti o případné posílení jejich rozvodů včetně kabelové skříně. Z tohoto upraveného napojovacího místa bude provedeno řešení nového HDV - kabely vedené v trubkách prostup strojovny do nového hlavního rozvaděče RH osazeného v místě stávajícího rozvaděče, který bude zrušen a demontován. Do nového RH bude provedeno připojení stávajících areálových rozvodů školy včetně výtahů a technologie ÚT (přemístění přístrojové náplně). V RH bude osazeno nové převodové měření EG.D (provedení rozvaděčů dle EG.D vč.úpravy pro zaplombování). Z RH bude proveden nový vývod pro rozvaděč kuchyně RH - kabely vedeny ve stáv.trasách demontovaných stáv.kabelů. Stávající rozvaděč kuchyně bude demontován a zrušen. Z rozvaděče RK bude napojena veškerá el.instalace kuchyně, jídelny, hal, výdeje svačin a komunikačních prostorech, které jsou součástí úprav kuchyně. Součástí demontáže je i demontáž el.instalací pro stávající zařízení VZT včetně rozvaděče M+R ve strojovně. Stávající el.bojler bude přepojen do nového RK (nutno zaměřit parametry napojení dle místních podmínek - nutno zahrnout do nabídky zaměření a doplnění rozvaděče RK.
17. **Vnitřní kanalizace :** Řeší rozvod vnitřní kanalizace v navrhovaném objektu. Je navržena oddílná kanalizace splašková a tuková. Dešťová kanalizace zůstává stávající bez změny. Odpadní potrubí od zařizovacích předmětů je napojeno přípojovacím potrubím k stoupacím potrubím v objektu. Stoupací potrubí jsou svedena pod podlahu I.NP a I.PP do zavěšené kanalizace a do ležaté splaškové kanalizace, která je vyvedena 2 vývody PVC DN150 z objektu a následně do stávající šachty kanalizace na kanalizační stoe. Dešťová kanalizace bude stávající bez změn. Tuková kanalizace je navržena pro odpadní vody ze zázemí kuchyně, které jsou vyvedeny jedním vývodem DN150 z objektu a dále napojeny na nový odlučovač tuků o velikosti NS2 (do 200 jídel). Přecházející vody z lapače tuků jsou napojeny do přípojky splaškové kanalizace a dále do kanalizační stoky. Ovětrání stoupacích potrubí je řešeno odvětrávacími hlavicemi nad střechu objektu. Přípojovací potrubí navrženo z PVC a PPR HT-systém, min. spád potrubí 3%. Přípojovací potrubí spi. kanalizace vést v příčkách nebo v drážkách ve zdi příp. v konstrukci podlahy. Potrubí navrženo plastové HT systém - PPS odolné teplotě 110°C, krátkodobě 135°C pro odpady a přípojovací, KG systém - PVC pro ležaté rozvody. Plastové potrubí musí montovat oprávněná firma dle technologických podmínek výrobce. Vnitřní kanalizaci provést dle ČSN 756101, ČSN 736760 a ČSN EN 12056 - 1,2,3 včetně tlakové zkoušky.
18. **Vnitřní vodovod :** Část vodovodu řeší vnitřní rozvod vody k odběrným místům v objektu. Přípojka vodovodu je stávající, fakturační měření je u obvodové stěny v I.PP. Odtud bude proveden nový rozvod vody v objektu. Jedna větev bude napojená na stávající rozvod pro neřešenou část objektu.

Druhá bude zásobovat nové zařízení v řešené části objektu. Ohřev teplé vody je řešen v technické místnosti, kde bude osazen zásobníkový ohřívač napojený na tepelné čerpadlo - viz. projekt UT. Rozvody vody budou provedeny v podlahách v celém objektu, u jednotlivých zařízení v předmětů budou rozvody vytaženy do stěn a vedeny v drážkách k jednotlivým výtokům. Rozvod teplé vody bude vybaven cirkulační větví a cirkulačním čerpadlem. Potrubí navrženo plastové PPR PN 16. Plastové potrubí musí montovat oprávněná firma dle technologických podmínek výrobce. Izolace potrubí z návlekových trubíc Mirelon tl. 13-20 mm. Prostupy potrubí požárně dělícími konstrukcemi opatřit tmely stupně hořlavosti C1 stejné požární odolnosti jako konstrukce nebo požárně ochrannými manžetami (průměr 50 mm a větší).

19. Vnitřní plynovod : V objektu není řešen rozvod plynu, nová přípojka plynovodu se nenavrhuje.
20. VYTÁPĚNÍ : Požadavky a podklady pro vypracování projektové dokumentace. Tato dokumentace řeší návrh vytápění (zdroj tepla a návrh otopné soustavy) objektu ZŠ a MŠ ve Stonařově. Je vypracována ve stupni DSP a podkladem pro zpracování byl stavební projekt od generálního projektanta a konzultace. Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu. V prvním podzemním podlaží se nachází strojovna UT, strojovna VZT a sklady. V prvním nadzemním podlaží se uvažují prostory přípravy jídel a jídelna spolu s šatnami a sociálním zařízením. V druhém nadzemním podlaží je uvažována družina a učebna PC se sociálním zařízením a v posledním podlaží jsou pak situovány ateliéry. Půdní nevytápěný prostor situovaný nad částí půdorysu 1.NP slouží k umístění některých VZT zařízení a kondenzační jednotky, která slouží jako zdroj tepla a chladu pro výstavní síň. Původní zdroj tepla - plynová kotelná se na žádost investora kompletně ruší a základním požadavkem je řešit zdroj tepla tepelnými čerpadly
21. Základní údaje o hlavním zařízení pro výrobu tepla : Zdrojem tepla budou čtyři tepelná čerpadla vzduch-voda o jednotlivém výkonu 12,5kW při venkovní teplotě -8°C a teplotě výstupní topné vody 40°C, bod bivalence kaskády tepelných čerpadel je stanoven na -8°C. Tepelná čerpadla budou umístěna v místnosti v 1.PP a přísun vzduchu bude zajištěn skrze sací a výfukové potrubí instalovaná do zvětšených otvorů stávajících oken. Velikost otvorů a celkový navržený rozvod sání a výfuku nesmí překročit maximální tlakovou ztrátu danou výrobcem tepelného čerpadla. Tento zdroj bude napájet teplovodní výměníky ve VZT zařízeních č.1 (Kuchyně), č.2 (Jídelna) a č.4 (učebna PC s družinou). Dále pak bude napájet okruhy otopných těles (Ateliery, Jídelna, Kuchyně). Zařízení slouží i jako zdroj chladu pro VZT výměníky. Dostupný chladicí výkon jednoho tepelného čerpadla je 12,5kW při 35°C venkovní teploty a 7°C výstupní teploty chladicí vody. Celkový dostupný výkon celé kaskády je 50kW. Podkrovní prostor ve 3.NP je řešen samostatným zdrojem - tepelným čerpadlem vzduch-vzduch o výkonu 9 kW při -15°C. Nástěnné jednotky v síni napojené na tento zdroj budou pokrývat tepelnou ztrátu místnosti včetně ztráty větráním a v letním období budou zajišťovat chlazení prostor. Vzhledem k instalaci TČ jako zdroje tepla uvažuje režim bez přerušovaného vytápění, či jiných útlumových režimů topení. Distribuce tepla v objektu od kaskády tepelných čerpadel vzduch-voda bude zajištěna otopnými tělesy a výměníky ve VZT jednotkách. Topným médiem je voda o jmenovitých parametrech pro návrh těles 40/30°C s ekvitermním řízením. Nepřímo ohřívání zásobník zajišťuje ohřev TUV na jmenovitou teplotu 55°C.
22. Technické řešení sekundárních rozvodů = Koncepce rozvodů tepla : Zdroj tepla a zařízení regulace provozních stavů ÚT jsou umístěny v 1.PP. Rozvod je přes hydraulický vyrovnávač připojen na zdroj. Veškeré rozvody z R/S jsou dvoutrubkové protiproudé a jsou vedeny do míst stoupaček, od kterých jsou napojena jednotlivá tělesa či výměníky VZT jednotek. Samostatné větve obsluhují prostory jídelny, zázemí kuchyně, multimediálního sálu a suterénu. Stejně tak každý výměník VZT jednotky má svojí samostatnou větev. Větev jsou před výměníkem ve VZT jednotce vybaveny směšovacími uzly. Tělesa budou do rozvodu připojována ze stěn z důvodů estetických a lepší údržby podlah. Technické parametry a provedení sekundárních rozvodů ÚT : Potrubí bude provedeno z měděných trubek, alt. v oceli. Potrubí hlavních ležatých rozvodů vedené v podhledech bude tepelně izolováno, také potrubí vedené v drážkách nebo v konstrukcích bude nutné izolovat a následně stavebním provedením opatřit tak, aby byla umožněna dilatace potrubí. Potrubí bude vedeno převážně v podhledech. Veškeré horizontální potrubí bude vypádováno min. 0,2 % a dle potřeby odvzdušněno, nebo opatřeno vypouštěním. Distribuce tepla v místnostech bude zajištěna pomocí deskových otopných těles typu Korado Radik Pian - hladká deska. Rozmístění těles je patrné z výkresové dokumentace. Tělesa budou osazena termostatickými ventily, opatřeny termostatickou hlavicí, na zpětném potrubí opatřena uzavíracím, regulačním a vypouštěcím šroubením.

23. Podmínky montáže a uvedení do provozu Realizaci rozvodů a tepelného čerpadla musí provádět oprávněná montážní firma, za předpokladu dodržení předepsaných norem a předpisů. Po dokončení montážních prací je nutno vykonat tlakovou zkoušku těsnosti a provozní zkoušky podle ČSN 06 0310. O tlakové a topné zkoušce bude pořízen zápis. Montáž zařízení musí provést odborná firma dle příslušných norem a předpisů. Pro spolehlivou funkci celé soustavy je nutno soustavu před konečným napuštěním několikrát propláchnout podle příslušných montážních předpisů a norem. Po uvedení do provozu bude provedena řádná topná zkouška dle ČSN - bude-li toto uvedení mimo topnou sezónu, musí být dohodnuto její provedení až v sezóně a po montáži bude provedeno pouze provozní vyzkoušení a základní nastavení.
24. Koncepce technického řešení ohřevu TUV : Velikost a výkon ohřevu TUV byl stanoven na základě parametrů požadovaných profesí ZTI - denní spotřeba vody 1550l, 2 hod špička odběru 400l. Byl navržen nepřímý ohřívání zásobník o objemu 800 litrů, plocha výměníku 8,8m². Zásobník bude ohříván pomocí jednoho tepelného čerpadla vzduch voda z instalované kaskády systémem přednostní přípravy TUV. Zásobník bude též vybaven dvouokruhovou elektrickou topnou vložkou o výkonu 2x6kW.
25. Základní koncepce technického řešení : Primárním zdrojem tepla pro vytápění objektu a ohřev TUV bude zařízení č.1 - kaskáda tepelných čerpadel vzduch voda. Tento zdroj bude krýt tepelnou ztrátu celého objektu vyjma ateliéru. Ateliéry jsou řešeny vlastním zdrojem - tepelné čerpadlo vzduch vzduch. Proti přestoupení-tlaku-je systém zabezpečen pojistným ventilem na výstupu topné vody z každého kotle a dále je pro vyrovnávání změn objemu vody v soustavě osazena expanzní nádoba s membránou. Topná voda pro ÚT a TUV bude v těch.místnosti vedena do akumulárního zásobníku topné vody o objemu 720l, ve kterém jsou rovněž umístěn elektrický bivalentní zdroj tepla - topné tyče - 4x6kW. Akumulační nádoba funguje jako dostatečný zásobník teplé vody v době odmrzování tepelných čerpadel. Dále topná voda směřuje do kombinovaného rozdělovače a sběrače, odkud je rozvedena do příslušných větví. Její základní teplota bude již z TČ regulována dle venkovní teploty na jednotnou výstupní úroveň podle zvolené ekvitermní křivky. Do ohříváče TUV bude tato voda vstupovat s přednostním zvýšením teploty při ohřevu na maximální hodnotu a již dále neupravovaná. Na zpátečním potrubí bude před vstupem do kaskády TČ umístěna úpravna vody, která zajistí požadovanou kvalitu vody danou výrobcem tepelných čerpadel. Distribuce tepla v objektu bude zajištěna otopnými tělesy. V případě kuchyně, kde není rozmístění otopných těles možné, bude pokrytí tepelné ztráty prostor výhradně řešeno VZT jednotkou. V případě výstavní síně je ztráta větráním pokryta systémem multispit - tepelné čerpadlo vzduch vzduch, v prostoru je teplo distribuováno skrze nástěnné jednotky. Topným médiem bude voda o jmenovitých snížených parametrech topné vody TV 40/30°C. Technologické zařízení a technické provedení : Tech. místnost je řešena pro plně automatický provoz bez trvalé obsluhy, pouze s občasným dozorem, jehož časový interval bude stanoven místním provozním předpisem, a který se předpokládá cca jednou za 24 hodin. Technologické zařízení bude umístěno do samostatného prostoru, kde budou umístěny tepelná čerpadla, oběhová čerpadla větví, stojatý zásobníkový ohříváč TUV s elektrickým bivalentním zdrojem a akumulární nádoba otopné vody s elektrickým bivalentním zdrojem. Temperace technické místnosti : Technická místnost vytápění je umístěna v 1.PP. Je zde instalováno technologické zařízení, které produkuje určité množství tepla. S nezávislým vytápěním prostoru těch.místnosti se proto neuvažuje. Tepelné izolace : Veškeré plochy technologie a plochy a potrubí, u nichž je žádoucí maximální omezení tepelných ztrát, budou ve všech prostorech tepelně izolovány v souladu s Vyhl.č. 193/2007 Sb. Bližší specifikace materiálů a stanovení tloušťky izolace bude součástí dalšího stupně PD.
26. VZT ZAŘÍZENÍ č. 1 – Kuchyně = Celková koncepce : Pro větrání kuchyně je použita přírodní a odvodní VZT jednotka s rekuperací tepla. Jednotka je umístěna ve strojovně VZT v 1.PP. Zařízení je navrženo jako mírně podtlakové. Vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii společným potrubím se zařízením č. 2 na fasádě objektu. Sací žaluzie kopírují původní rozměr a umístění stávajících oken do technické místnosti. Vzduch je veden přes tlumiče hluku do jednotky v sestavě klapka, filtr, rotační rekuperátor, ohříváč (voda - 40/3CTC) a ventilátor. Vzduch je běžně filtrován a případně ohříván. Za jednotkou je umístěn opět tlumič hluku. Přiváděný vzduch je v prostoru patra 1.NP veden pod stropem v podhledu či volně. V prostoru varny a mytí nádobí je vzduch přiváděn textilními vyústěmi. Odsávání vzduchu z prostoru kuchyně je přes odsávací zákryty vybavenými tukovými filtry. Dále přes odtahové talířové ventily nebo přes obdélníkové vyústky. Odváděný vzduch je veden dále ještě přes potrubní tukové filtry k tlumičům hluku a do odvodní části jednotky v sestavě klapka,

filtr, rekuperátor ZZT, ventilátor, kde je vzduch běžně filtrován, popřípadě předá teplo přívodnímu vzduchu. Za ventilátorem je vzduch veden přes tlumič hluku a společným výfukovým potrubím pro zařízení č.2 je vyfouknut na fasádě v 1.PP. Výfukové žaluzie kopírují původní rozměr a umístění stávajících oken do technické místnosti. Tlumiče hluku jsou navrženy tak, aby hladina hluku od ventilátoru na sání a výfuku vzduchu nepřesáhla na venkovních žaluziích hodnotu $L_p = 50$ dB(A). Zařízení je navrženo s regulací otáček. Potrubí sání čerstvého vzduchu je opatřeno tepelnou izolací z kaučuku 20mm, odpadního vzduchu je izolováno kaučukem 12mm. Potrubí je opatřeno na hranicích požární úseků požární klapkou s ručním ovládáním a tavnou pojistkou a koncovým spínačem pokud je velikosti průřezové plochy vyšší než 0,04m²

27. VZT ZAŘÍZENÍ č. 2 – Jídelna = Celková koncepce : Pro větrání jídelny je použita přívodní a odvodní VZT jednotka s rekuperací tepla. Jednotka je umístěna ve strojovně VZT v 1.PP. Zařízení je navrženo jako rovnotlaké. Vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii společným potrubím se zařízením č. 1 na fasádě objektu. Sací žaluzie kopírují původní rozměr a umístění stávajících oken do technické místnosti. Vzduch je veden přes tlumiče hluku do jednotky v sestavě klapka, filtr, rotační rekuperátor, ohřívač (voda - 40/30°C) a ventilátor. Vzduch je běžně filtrován a případně ohříván. Za jednotkou je umístěn opět tlumič hluku. Přiváděný vzduch je v prostoru patra 1.NP veden pod stropem v podhledu. Do prostoru je vyfukován přívodními anemostaty. Odsávání vzduchu z prostoru jídelny je přes odtahové anemostaty. Odváděný vzduch je veden k tlumičům hluku a do odvodní části jednotky v sestavě klapka, filtr, rekuperátor ZZT, ventilátor, kde je vzduch běžně filtrován, popřípadě předá teplo přívodnímu vzduchu. Za ventilátorem je vzduch veden přes tlumič hluku a společným výfukovým potrubím pro zařízení č.1 je vyfouknut na fasádě v 1.PP. Výfukové žaluzie kopírují původní rozměr a umístění stávajících oken do technické místnosti. Tlumiče hluku jsou navrženy tak, aby hladina hluku od ventilátoru na sání a výfuku vzduchu nepřesáhla na venkovních žaluziích hodnotu $L_p = 50$ dB(A). Zařízení je navrženo s regulací otáček. Potrubí sání čerstvého vzduchu je opatřeno tepelnou izolací z kaučuku 20mm, odpadního vzduchu je izolováno kaučukem 12mm. Potrubí je opatřeno na hranicích požární úseků požární klapkou s ručním ovládáním a tavnou pojistkou a koncovým spínačem pokud je velikosti průřezové plochy vyšší než 0,04m².
28. VZT ZAŘÍZENÍ č. 3 - Šatny a sociální zařízení = Celková koncepce : Pro větrání šatny a sociálního zařízení je použita přívodní a odvodní VZT jednotka s rekuperací tepla. Jednotka je umístěna na nevytápěné půdě nad 1.NP půdorysně nad větranými šatnami a sociálním zařízením. Zařízení je navrženo jako rovnotlaké. Vzduch je nasáván přes protidešťovou vně střechy objektu přes společné sací potrubí se zařízením pro větrání multimediálního sálu (zařízení č.4). Vzduch je veden přes tlumiče hluku do jednotky v sestavě klapka, filtr, rotační rekuperátor, ventilátor. Vzduch je běžně filtrován, telené ztráty větrání jsou kryty otopnými tělesy. Za jednotkou je umístěn opět tlumič hluku. Přiváděný vzduch je v prostoru patra 1.NP veden pod stropem v podhledu. V prostoru šaten je vzduch přiveden přívodními anemostaty. Odsávání vzduchu z prostoru sociálních zařízení je přes odtahové talířové ventily. Odváděný vzduch je veden k tlumičům hluku a do odvodní části jednotky v sestavě klapka, filtr, rekuperátor ZZT, ventilátor, kde je vzduch běžně filtrován, popřípadě předá teplo přívodnímu vzduchu. Za ventilátorem je vzduch veden přes tlumič hluku a výfukovým potrubím je vyfouknut vně střechy objektu. Tlumiče hluku jsou navrženy tak, aby hladina hluku od ventilátoru na sání a výfuku vzduchu nepřesáhla na venkovních žaluziích hodnotu $L_p = 50$ dB(A). Zařízení je navrženo s regulací otáček. Potrubí sání čerstvého vzduchu je opatřeno tepelnou izolací z kaučuku 12mm, odpadního vzduchu je izolováno kaučukem 12mm. Potrubí je opatřeno na hranicích požární úseků požární klapkou s ručním ovládáním a tavnou pojistkou a koncovým spínačem pokud je velikosti průřezové plochy vyšší než 0,04m².
29. VZT ZAŘÍZENÍ č. 4 - Družina a učebna PC = Celková koncepce : Pro větrání prostor je použita přívodní a odvodní VZT jednotka s rekuperací tepla. Jednotka je umístěna na nevytápěné půdě nad 1.NP. Zařízení je navrženo jako rovnotlaké. Vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii vně střechy objektu přes společné sací potrubí se zařízením pro větrání šaten (zařízení č.3). Vzduch je veden přes tlumiče hluku do jednotky v sestavě klapka, filtr, rotační rekuperátor, ohřívač (voda - 40/30°C) a ventilátor. Vzduch je běžně filtrován a případně ohříván. Za jednotkou je umístěn opět tlumič hluku. Přiváděný vzduch je v prostoru patra 2.NP veden pod stropem v podhledu. V prostoru PC učebny a družiny je vzduch přiváděn přívodními anemostaty. Odsávání vzduchu z prostoru sálu je přes odtahové anemostaty. Odváděný vzduch je veden k tlumičům hluku a do odvodní části jednotky v sestavě klapka, filtr, rekuperátor ZZT, ventilátor, kde je vzduch běžně filtrován, popřípadě předá teplo přívodnímu vzduchu. Za ventilátorem je vzduch veden přes tlumič hluku a výfukovým potrubím je

vyfouknut vně střechy objektu. Tlumiče hluku jsou navrženy tak, aby hladina hluku od ventilátoru na sání a výfuku vzduchu nepřesáhla na venkovních žaluziích hodnotu $L_p = 50 \text{ dB(A)}$. K prostorům ve 2.NP náleží i sociální zařízení. Z těchto je vzduch odsáván přes talířové ventily z jednotlivých prostor. Zařízení je navrženo s regulací otáček. Potrubí sání čerstvého vzduchu je opatřeno tepelnou izolací z kaučuku 12mm, odpadního vzduchu je izolováno kaučukem 12mm. Potrubí je opatřeno na hranicích požární úseků požární klapkou s ručním ovládáním a tavnou pojistkou a koncovým spínačem pokud je velikosti průřezové plochy vyšší než $0,04\text{m}^2$.

30. VZT ZAŘÍZENÍ č. 5 - Ateliér a komunitní centrum = Celková koncepce : Pro větrání prostor je použita přívodní a odvodní VZT jednotka s rekuperací tepla. Jednotka je v podstropním provedení a je umístěna pod stropem schodiště ve 3.NP. Zařízení je navrženo jako rovnotlaké. Vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii na střeše objektu. Vzduch je veden přes tlumiče hluku do jednotky v sestavě klapka, filtr, rotační rekuperátor a ventilátor. Vzduch je běžně filtrován, tepelné ztráty větráním jsou kryty nezávislým zdrojem tepla a chladu - zařízení multisplit. Za jednotkou je umístěn opět tlumič hluku. Přiváděný vzduch je v prostoru patra 3.NP veden volně v úrovni stropu schodiště, v prostoru síně je přiváděn textilními vyústěmi. Odsávání vzduchu z prostoru sálu je přes jednu odsávací centrální mřížku odsávací. Odváděný vzduch je veden k tlumičům hluku a do odvodní části jednotky v sestavě klapka, filtr, rekuperátor ZZT, ventilátor, kde je vzduch běžně filtrován, popřípadě předá teplo přívodnímu vzduchu. Za ventilátorem je vzduch veden přes tlumič hluku výfukovým potrubím vyfouknut nad střechou objektu. Tlumiče hluku jsou navrženy tak, aby hladina hluku od ventilátoru na sání a výfuku vzduchu nepřesáhla na venkovních žaluziích hodnotu $L_p = 50 \text{ dB(A)}$. Potrubí sání čerstvého vzduchu je opatřeno tepelnou izolací z kaučuku 12mm, odpadního vzduchu je izolováno kaučukem 20mm. Potrubí je opatřeno na hranicích požární úseků požární klapkou s ručním ovládáním a tavnou pojistkou a koncovým spínačem pokud je velikosti průřezové plochy vyšší než $0,04\text{m}^2$.
31. VZT ZAŘÍZENÍ č. 6 - Větrání kotelny = Celková koncepce : Pro větrání prostor je použit nástěnný odvodní ventilátor. Vzduch je nasán v prostoru kotelny a přefouknut do prostoru VZT strojovny. Jedná se o větrání potencionální vlhkosti. K přetápění místnosti by vzhledem k nízkým teplotním spádům nemělo docházet. Úhrada odváděného vzduchu je realizována skrze stěnovou mřížku vedoucí do strojovny VZT potažmo do chodby.
32. SILNOPROUD A SLABOPROUD : Projekt řeší na úrovni dokumentace pro stavební povolení elektroinstalaci silnoproudou a slaboproudou výše uvedené stavby. Byl zpracován podle podkladu stavebního řešení, místního šetření, původní projektové dokumentace silnoproudých rozvodů. Součástí zadání PD elektro jsou projekty a požadavky projektů jednotlivých profesí ZI, VZT, ÚT a projekt technologie kuchyně. Koordinace těchto projektů jsou nedílnou součástí řešené stavby. Jedná se o prostory dle ČSN EN 33 2000-5-54, 5-51, ČSN 33 2000-4-41 ed. prostory nebezpečné a zvláště nebezpečné (AD2). Dle vyhlášky 73/2010Sb. se jedná o objekt třída I., skupina B - (lze uvést do provozu na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru - TIČR. Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : Základní ochrana před přímým dotykem: Izolací, kryty dle čl. 410. Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje s ochranou při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením dle čl.411. (ochrana normální dle čl. NA.3.1). Doplněná ochrana:proudovým chrániči dle čl. 411.3.3 normy (doplněná dle čl. NA.3.1) doplňující ochranné pospojování dle čl.415.2 normy (doplněná dle čl. NA.3.1). Doplněná ochrana je volena v souladu s vnějšími vlivy dle ČSN 33 200-5-51ed.3 v platném znění. Druh prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed. Vnější vlivy - stávající protokol. Varna a pomocné provozy - doporučení AD2, AD3. Prostory mytí - 1,5m od umývacích prostor AD2. Ve všech technologických prostorech zvýšená ochrana proudovými chrániči a doplňující pospojování dle ČSN. Ochrana před přepětím : V objektu budou použity přepětíové ochrany a svodiče bleskových pro silnoproudá elektrická zařízení, členění podle ČSN 61643-11 ed.2. SPD 1 - hlavní rozvaděč objektu, SPD 2 - podružné rozvaděče, SPD 3 - budou umístěny v zásuvkových vývodech pro napájení počítačových zařízení případně v telekomunikačních zařízeních, napájení zařízení pro přenos dat. Přesné rozmístění vyplyne ze skutečně realizované struktury napájecích rozvodů při respektování ochranné zóny přepětíového chrániče. Kompenzace účinníku : Nový kompenzační rozvaděč (kompenzace chráněná 30 kVAr, dekompenzační člen 5 kVAr) osadit dle měření ve zkušebním provozu.
33. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ÚPRAV NAPOJENÍ OBJEKTU NA ROZVOD EL ENERGIE = Stávající stav : Z kabelové skříně EG.D provedeny přívody do rozvaděče RH v suterénu objektu. RH

- skříňový, v přívodním poli měření odběru el.energie EG.D s jističem před elektroměrem 3/315A. Toto je napojení celého areálu školy - učebnové pavilony, tělocvična, kuchyň. Navrhované řešení : Investor požádá o navýšení odběru el.energie s hl.jističem z3/315A na 3/630A. EG.D zajistí na základě žádosti o případné posílení jejich rozvodů včetně kabelové skříně. Z tohoto upraveného napojovacího místa bude provedeno řešení nového HDV - kabely vedené v trubkách prostup strojovny do nového hlavního rozvaděče RH osazeného v místě stávajícího rozvaděče, který bude zrušen a demontován. Do nového RH bude provedeno připojení stávajících areálových rozvodů školy včetně výtahu a technologie ÚT (přemístění přístrojové náplně). V RH bude osazeno nové převodové měření EG.D (provedení rozvaděčů dle EG.D vč.úpravy pro zaplombování). Z RH bude proveden nový vývod pro rozvaděč kuchyně RH - kabely vedeny ve stáv.trasách demontovaných stáv.kabelů. Stávající rozvaděč kuchyně bude demontován a zrušen. Z rozvaděče RK bude napojena veškerá el.instalace kuchyně, jídelny, hal, výdeje svačin a komunikačních prostorech, které jsou součástí úprav kuchyně. Součástí demontáže je i demontáž el.instalací pro stávající zařízení VZT včetně rozvaděče M+R ve strojovně. Stávající el.bojler bude přepojen do nového RK (nutno zaměřit parametry napojení dle místních podmínek - nutno zahrnout do nabídky zaměření a doplnění rozvaděče RK.
34. PŘEPOJENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ ÚT : V rozvaděči RH v poli 3 osazena stávající přístrojová náplň strojovny ÚT. Tato náplň bude přemístěna do nového RH a okruhy přepojeny včetně oživení a uvedení do provozu zařízení ÚT. Toto nutně zahrnout do nabídky (nejsou v současnosti dostupné podklady stávajícího řešení, pouze revize).
35. ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ OCHRANY PŘED BLESKEM : Stávající soustava ochrany před bleskem revidována dle ČSN bude doplněna v souladu s ČSN EN 62 305-3 - U vyústků VZT zařízení budou osazeny izolované jímáče na izolačních podpěrách s chráněním vyústků VZT ochranným úhlem jímáčů. Jímáče budou propojeny na stávající jímací vedení hromosvodů dle místních podmínek vodiče FeZn 08 na podpěrách vedených po ploše střechy na podpěrách. Nutno řešit dle místních podmínek. V rámci výběrového řízení každý z účastníků prověří a zahrne do nabídky pracnost řešení úpravy ochrany před bleskem. Zařízení VZT ve strojovně bude uzemněno na stávající zemnicí soustavu s propojením na stávající zemnicí síť objektu dle místních podmínek.
36. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ : Řešeno dle ČSN EN 124 64.1 svítidly LED vestavěnými do podhledů a přisazenými, dle světelně - technického návrhu. IP svítidel musí odpovídat vnějším vlivům v místě instalace. V prostoru varny a mytí jsou svítidla součástí dodávky systémového stropu. Rozdělení do ovládacích okruhů je patrné z výkresové části dokumentace a je nutno toto průběžně upřesňovat s provozovatelem v průběhu stavby. Standarty ovladačů je nutno odsouhlasit před objednáním s investorem a arch.stavby v rámci KD stavby.
37. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ : Řešeno dle ČSN EN 1838 jako nouzové únikové osvětlení a nouzové protipanické osvětlení. Je řešeno svítidly LED osazenými dle PD, svítidla s autonomními zdroji - baterií s autonomním provozem 60 min. IP svítidel musí odpovídat vnějším vlivům, hladiny osvětlení a umístění svítidel musí odpovídat ČSN a požárně - bezpečnostnímu řešení. Rozvody provedeny z rozvaděče RK kabely CYKY v podhledech. Automatická aktivace systému při výpadku sítě.
38. ROZVODY PRO AV TECHNIKU : prostoru jídelny bude místo pro zařízení AV techniky (zesilovač se vstupem pro mikrofon, multimediální zařízení, přehrávač, vč.propojení n SK objektu). Vazba na projektor a ozvučení jídelny. Podle konkrétně nabízených zařízení budou upraveny rozvody (HDMI k projektoru), vazba na SK školy, plátno, možnost interaktivního zařízení, reproduktory ozvučení. Rozsah řešení nutno v rámci dodávky odsouhlasit s uživatelem před objednáním.
39. PROVEDENÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ : Přípojka HDV z kabelové skříně bude vedena po stropě strojovny ÚT v trubce pevně v kabel.žlabu (provedení dle směrnice EG.D) do hlavního rozvaděče RH, provedení kabely CYLY včetně přívodu FeZn 010 - zemnicí soustava do HOP osazení u RH. RH skříňový 3 pole, přívody a vývody horní. Vedle RH osazen kompenzační rozvaděč RC (30 kVaR, 5 kVaR dekompenzace) napojený kabel CYKY. Do nového RH přepojeny stáv.rozvody a nový vývod pro rozvaděč RK - kuchyň. RK skříňový rozvaděč 4 pole (rezerva 1 pole podle přístrojové náplně), úprava RH propojení jednoho pole kabelem bude zahrnuto do výkazu výměr. Rozvody z RK provedeny v drátěných kabelových žlabech a v podhledech a v trubkách v podlahách v koordinaci s ostatními rozvody TZB a zařízení technologie kuchyně. V zařízení technologie budou vývody prováděny dle popisu technologie včetně osazení vypínačů, krabic a rozvodů k zařízení ohebnými kabely H07 RN-F uloženými v trubkách v podlaze. V celém prostoru technologie kuchyně a

- přilehlých pomocných provozů bude provedeno doplňující pospojování. Osazení cca 6-ti HOP s paprskovitým napojení CY6 žl.zel., ke každému zařízení technologie, zařízení VZT a TZB rozvodů.
40. **STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ** : Provedení rozvodů v prostoru kuchyně provedení z nového RACK osazeného v místnosti výdeje svačin napojeného opt.kabelem ze stávajícího RACK osazeného v prostoru pavilonu proti strojovně v samostatné místnosti. Rozvody opt.kabelem (SM 8 vláken) budou vedeny v liště koordinovaně s ostatními rozvody po chodbách (bezhalogenové lišty). Žňového RACK provedeny rozvody kabely UTP 5e v trubkách v podhledech a pod omítkou ukončené datovými dvozásuvkami 2xRJ45 ve vyznačených místech : objednávkový terminál, monitoring teplot, AV technika - projektor, plátno, multimediální přístroj, Vývody pro WIFI - místa upřesní uživatel, kancelář
41. **ZVUKOVÁ SIGNALIZACE** : Od zadního vstupu zásobování kuchyně bude osazena zvuková signalizace (2 tlačítka) do prostoru kuchyně a kanceláře (zvonky). Rozvody provedeny CYKY 2x1,5 pod omítkou.
42. **JEDNOTNÝ ČAS, ZVONKY, MÍSTNÍ ROZHLAS** : Z rozvodů těchto zařízení budou provedeny nové rozvody do prostoru kuchyně a jídelny. V prostoru jídelny a kuchyně budou osazeny v podhledu reproduktory místního ozvučení dle PD napojení CYKY v trubkách v podhledu - napojení z KR na chodbě - vyznačeno v půdorysech - nové reproduktory. Nové hodiny JČ-včetně napojení, nový silnozvučný zvonek -včetně napojení.
43. **OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - STRAVOVACÍ SYSTÉM** : V jídelně a ve vstupní hale bude instalován stravovací systém. V kalendáři bude osazen záložní zdroj napájený ze sítě 230V/16A - zásuvka. Zdroj bude napájet switch, objednávkový terminál a výdejní terminál. Objednávkový terminál bude umístěn ve vstupní hale, výdejní terminál s čtečkou u výdeje jídel. Přesná místa osazení určí uživatel v průběhu stavby. Kabelizace je součástí dodávky elektro, zařízení dodá odborná firma v koordinaci, dodávka a montáž jsou součástí elektro -viz.výkaz výměr. Kabelizace provedena kabely JYTY 2x1,5 a UTP 5e vedenými v kabelových trasách slaboproudů. Součástí dodávky je osazení jednoho místa objednávkového terminálu a jedno výdejní místo včetně čtečky. Systém bude propojen pro vzdálený přístup na strukturovanou kabeláž školy - datová zásuvka.
44. **Ochrana životního prostředí při výstavbě** : Budou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. Bezpečnost práce a zdraví bude v souladu s vyhláškou č. 591/2006 Sb., v platném znění. Objekt nezatěžuje životní prostředí, tříděn: a likvidování odpadů bude v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb. Neměl by se zase vyskytovat žádný škodlivý odpad. Komunální odpady budou tříděny a 1x týdně odváženy příslušnou firmou. Ani stavební činností nevzniknou na pozemku žádné negativní vlivy na životní prostředí. Provoz v prostorech objektu nebude zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani prašností. Odvod o likvidace dešťových vod vsakováním na pozemku investora. U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění od sousedních objektů a zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů.
45. **Zásady bezpečnost: a ochrana zdraví při práci na staveništi** : Veškeré stavební práce spojené s výstavbou budou z hlediska bezpečnosti práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákonem č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrom- zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Seznámení s předpisy BOZP včetně ověření znalostí musí být průkazné. Pracovníci na stavbě musí být proškoleni a řádně Doučeni o dodržování pravidel bezpečnosti práce, obsluhy nástrojů a zařízení. Při práci se stavebními stroji je třeba dbát předpisů pro dodržování jejich pracovních a ochranných pásem. Výkopy c prohlubně musí být zakryty, či ohrazeny bezpečným zábradlím výšky 110 cm dvoutrubkovým. Pracovní skupiny ve výškách musí být ohrazeny bezpečným zábradlím proti pádu. Při provádění prací ve výškách je třeba vybavit pracovníky vybavením proti pádu z výšky. Pracovníci na stavbě musí být vybaveni odpovídajícími pomůckami individuální ochrany. Veškeré stavební práce budou prováděny až na základě vydaného povolení odpovědných pracovníků. Stavební a bourací oráče, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci provádět až po jejich získání. Dodavatelé jsou povinni zajišťovat : školení a zaučení pracovníků, vybavit pracovníky ochrannými pomůckami a ti jsou povinni je používat. Vlastní staveniště je třeba vymezit a

připravit, zajistit komunikace, zabezpečit stavební otvory a jámy a skladování stavebních materiálů na stavbě. Před prováděním zemních orací je třeba v terénu vytýčit podzemní inženýrské sítě a zabezpečit jámy výkopu.

46. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby.
47. Zhotovitel (dodavatel) stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona použít pro stavbu jen takové výrobky a konstrukce, které odpovídají požadavkům citovaného ustanovení.
48. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon).
49. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník.
50. V plném rozsahu je nutné respektovat veškeré požadavky požární bezpečnosti staveb a technologií dané příslušnými předpisy a ČSN. Požárně bezpečnostní řešení objektu je součástí projektové dokumentace, v plném rozsahu budou dodrženy jeho požadavky.
51. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zvláště zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
52. Při stavbě budou dodržena jednotlivá ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, a příslušné technické normy, vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb a požadavky pro bezbariérové využívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu vyhl.369/2001 Sb..
53. Stavba bude prováděna dodavatelsky – dodavatel, stavební podnikatel (viz výběrové řízení, bude oznámen STÚ před započítím stavby)
54. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek = PROJEKCE : Ing. Arch. Petr Holub, autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby-evidenční číslo 00949, architektonická a stavební část: Ing. Arch. Petr Holub, Tomáš Dohnal ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat
55. Při realizaci stavby budou dodržena vyjádření, resp. stanoviska dále uvedená a podmínky v nich stanovené, tyto podmínky v nich stanovené jsou pro dodavatele a stavebníka závazné, jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí :

- a) Magistrát města Jihlava, SÚ/Oddělení územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1, 2.1.203, Č.j.: MMJ/SÚ/218275/2022-PeP, Spis. zn.:MMJ/SÚ/66271/2022

- ZÁVAZNÉ STANOVISKO

- Závazná část : Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") posoudil žádost, kterou dne 15. 12. 2022 podal Městys Stonařov, IČO 00286656, Stonařov č. p. 232, 588 33 Stonařov, kterého zastupuje ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., IČO 25558692, Minoritské náměstí č. p. 1153/11, 586 01 Jihlava (dále jen "žadatel"), ve věci : Stavební úpravy objektu ZS Stonařov (dále jen "záměr") na pozemku pare. č. 1034, 1033, 1032/1, 181/1, 1218/1, 1032/2 v katastrálním území Stonařov, který obsahuje : Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Hmotově zůstává objekt zachován s výjimkou provedení KZS a nové skladby střechy vyšší části objektu. Řešený objekt je navržen jako jeden celek. Výškově je řešen ve dvou úrovních. Výška hřebene je ve třech úrovních, a to 18,55m (původní 18,175m), 7,83m (dtto stávající) a 7,569m (dtto stávající) od úrovně terénu. Nově bude objekt sloužit dvojímu účelu. 1. nadzemní podlaží bude sloužit jako školní jídelna s kuchyní. 2. nadzemní a 3. nadzemní podlaží pak jako odborné učebny pro zkvalitnění výuky na základní škole ve Stonařově. Součástí předloženého záměru jsou také nové zpevněné plochy (pojezdové plochy a stání pro osobní automobily k objektu).

- Orgán územního plánování vydává podle § 96b stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto závazné stanovisko : Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování p ř í p u s t n ý .
- Orgán územního plánování podle § 96b odst. 3 stavebního zákona stanoví podmínky pro uskutečnění záměru:
- Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska. Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.
- Odůvodnění : Orgán územního plánování obdržel dne 15. 12. 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.
- Orgán územního plánování přezkoumal, jestli se jedná o změnu v území ve smyslu § 96b ve spojení s § 2 odst. 1 písmene a) stavebního zákona. Posuzování charakteru změn a jejich dopadu v území je v působnosti orgánu územního plánování. Jelikož je stavba nově umisťována, jedná se o změnu prostorového uspořádání, závazné stanovisko se v tomto případě vydává.
- Podklady pro vydání závazného stanoviska předložené žadatelem : Projektová dokumentace
- Dokumentaci ke stavbě vypracoval ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o., IČ 25558692, Minoritské náměstí 11, Jihlava 586 01, srpen 2022.
- Další podklady pro vydání závazného stanoviska:
- Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2 schválené usnesením vlády České republiky č. 629 ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3 schválené usnesením vlády České republiky č. 630 ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 4 schválené usnesením vlády České republiky č. 618 ze dne 12. 7. 2021 a Aktualizace č. 5 schválené usnesením vlády České republiky č. 833 ze dne 17. 8. 2020. (dále jen "PÚR")
- územně plánovací dokumentace
- Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace číslo 1 (nabytí účinnosti 23. 10. 2012), Aktualizace číslo 2 (nabytí účinnosti 7. 10. 2016), Aktualizace číslo 3 (nabytí účinnosti 7. 10. 2016), Aktualizace číslo 4 (nabytí účinnosti 7. 11. 2020), Aktualizace číslo 5 (nabytí účinnosti 30. 12. 2017), Aktualizace číslo 6 (nabytí účinnosti 14. 6. 2019), Aktualizace číslo 7 (nabytí účinnosti 20. 10. 2021), Aktualizace číslo 8 (nabytí účinnosti 13. 4. 2021) a Rozsudku Krajského soudu v Brně číslo jednací 64 A 1/2017-118 z 13.4. 2017. (dále jen "ZÚR")
- Územní plán Stonařov (nabytí účinnosti 10. 7. 2019). (dále jen "ÚP") územně plánovací podklady
- územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Jihlava
- Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s PÚR a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování:
- Záměr je v souladu s platnou PÚR.
- Záměr je v souladu s platnou ZÚR.
- Přes předmětné dotčené pozemky neprochází žádné plochy ani koridory nadmístního významu.
- Záměr je v souladu s ÚP :
- Dle platného ÚP je záměr umístěn do Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura, kde jsou v přípustném využití uvedeny stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu. Pro plochu OV je stanovena podmínka prostorového uspořádání u stabilizovaných ploch nová zástavba svým výškovým členěním nepřesáhne výškovou hladinu stávající zástavby občanské vybavenosti. Vzhledem k tomu, že se jedná
- stavební úpravy objektu ZŠ, jehož výška v hřebeni se zvýší minimálním rozsahem (o 37,5 cm), je předložený záměr přípustný jak z hlediska funkčního využití, tak
- z hlediska podmínek prostorového uspořádání.
- Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle § 18 a 19 stavebního zákona:
- Řešený objekt se nachází zhruba uprostřed areálu školy na jižním okraji obce Stonařov. Areál

školy je zastavěný. Řešený objekt se nachází zhruba v centru areálu. Ze severní a východní strany přiléhá k řešenému objektu školní zahrada. Západně se nachází sjezd ze stávající komunikace I. třídy (silnice I/38) a zpevněné přístupové plochy.

- Plánované stavební úpravy objektu ZŠ nebudou svým rozměrem, výškovou hladinou, tvarem ani architektonickým výrazem narušovat charakter stávající zástavby ani urbanistické hodnoty území. Záměr odpovídá celkové koncepci rozvoje území a není v rozporu s ustanoveními § 18 odst. 4 a § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona (prostorové uspořádání území, umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území). Z uvedených důvodů je záměr přípustný.
 - Úvahy, kterými se orgán územního plánování řídil při výkladu právních předpisů : Při posuzování záměru z hledisek uvedených v § 96b stavebního zákona a § 149 správního řádu orgán územního plánování nezjistil porušení právních předpisů
- a) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1, 20.12.2022, č.j.: KHSV/31287/2022/JI/HDM/Mar S-KHSV/31287/2022
- Stavební úpravy objektu Základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č. 1033, 1032/1, k.ú. Stonařov - dokumentace pro společné územní a stavební řízení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví
 - Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“¹¹) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci „**Stavební úpravy objektu Základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č. 1033,1032/1, k.ú. Stonařov**“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:
 - s projektovou dokumentací stavby „**Stavební úpravy objektu Základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č. 1033, 1032/1, k.ú. Stonařov**“ pro povolování staveb s odkazem na § 7 odst. 1, § 30 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obytných místností některých staveb, v platném znění se souhlasí, s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínek:
 - při provádění stavby budou učiněna taková opatření, aby prostory školy a okolí stavby nebyly zatěžovány nadměrným hlukem a prašností: stavební práce nebudou prováděny v noci (22:00 - 6:00 hodin).
 - před uvedením nově vytvořené odborné učebny PC (2.08) do trvalého provozu bude KHS s dostatečným předstihem předložen vyhovující výsledek měření doby dozvuku v prostoru této učebny provedený akreditovanou nebo autorizovanou osobou: v případě nevyhovujícího výsledku měření si KHS vyhrazuje právo požadovat další akustické úpravy.
 - před uvedením stavby do trvalého provozu bude KHS s dostatečným předstihem předložen doklad o zaregulování kotelny a VZT zařízení školy a předložen vyhovující výsledek měření hlučnosti kotelny a VZT zařízení vůči chráněným vnitřním prostorům školy a vůči nejbližší obytné zástavbě: v případě nevyhovujícího výsledku měření si KHS vyhrazuje právo na další protihlukové úpravy instalovaného VZT zařízení.

- součástí zázemí atelieru (4.02) ve 4.NP rekonstruovaného objektu musí být umyvadlo s přívodem tekoucí studené pitné vody, dřez s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody a kout pro úklid s výlevkou včetně přívodu tekoucí studené pitné a teplé vody
- Odůvodnění: Dne 15.12.2022 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost firmy ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava, ICO: 25558692 jednající na základě udělené plné moci zmocnitelem Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov, IČO: 00286656 o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení zpracované či zkompletované žadatelem v červenci a srpnu 2022 pod číslem zakázky 03-22-SP.
- Předložená PD řeší následující. Nově bude objekt sloužit dvojímu účelu. 1.nadzemní podlaží bude sloužit jako školní jídelna s kuchyní. 2.nadzemní a 3. nadzemní podlaží pak jako odborné učebny pro zkvalitnění výuky na základní škole ve Stonařově. 1 .podzemní podlaží je rozděleno na dvě oddělené části. První část je nově přístupná pouze z venkovního prostoru pomocí nově zbudovaného venkovního schodiště. Vstup do této části 1 .PP je stávající. V 1.PP se nachází sklady, nová kotelná UT s tepelnými čerpadly a strojovna VZT. Druhá část 1.PP je přístupná pouze ze stávajícího vnitřního schodiště v této části se nachází sklady. Objekt má dva hlavní vstupy. První vstup je orientován z jižní strany od sousední budovy školy. Tímto vstupem je přístupné 1.NP. Vstupem je přístupné zádveří, ze kterého je vstup do šatny se sociálním zázemím, schodišťového prostoru a do prostoru školní jídelny. Ze schodišťového prostoru je přístupný prostor podkrovní, 1.PP a je možný výstup do zahrady. Přes jídelnu se dále prochází do kuchyně a do schodišťové haly s výtahem. Kuchyně má dva vstupy. Hlavní vstup je ze severní strany přes nakládací rampu se schodištěm. Druhý vstup slouží pro mimoškolní strávníky a je orientovaný z východní strany. U tohoto vstupu je umístěn výdej jídel do jídelnosáčů pro mimoškolní strávníky. Druhý hlavní vstup je orientován od západu do vstupního zádveří, ze kterého je přístupná schodišťová hala. Z haly je přístup do výtahu, na schodiště do 2.NP a je možný průchod do školní jídelny. Výtah ústí do 2. a 3. nadzemního podlaží. Po schodišti z 1.NP se vystoupí do haly 2.NP. Z ní je přístupné sociálního zázemí, školní družina s kuchyňkou, odborná učebna PC a schodiště do 3.NP. Po schodišti z 2.NP se vystoupí na podestu 3.NP. Z podesty 3.NP je přístupná odborná učebna výtvarné výchovy / atelieru a komunitní centrum. Z odborné učebny výtvarné výchovy je dále po schodišti přístup do 4.NP, které bude sloužit jako atelier. 4.NP je jen částečně jen nad prostorem schodiště. Zastavěná plocha objektu po stavebních úpravách SO 01 činí 495,62 m². Obestavěný prostor je pak 6632,75 m³. Užiténá plocha je 1232,36 m². Celkový uvažovaný počet zaměstnanců v době provozu jsou 4 kuchaři/kuchařky. Stavební úpravy se budou provádět ve dvou na sebe navazujících etapách. V 1. etapě se provedou stavební úpravy 1 .podzemního, 1.nadzemního podlaží, nutné s tím související úpravy v 2. a 3. NP, nová přípojka NN a nová splašková kanalizace s odlučovačem tuků. Tyto úpravy zajistí provozuschopnost školní jídelny. Ve 2.etapě se provedou stavební úpravy 2. a 3.NP nové venkovní fasády s KŽS a opravy a úpravy střechy. Pro zajištění optimální doby dozvuku v obytných místnostech, konzumační místnosti školní jídelny, odborné učebně PC a školní družině bude instalován zavěšený rastrový podhled se skrytým roštem - akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 $\alpha_{s,0,90}$, $\alpha_{p,125\text{ Hz}}$ =0,50 a artikulační třídou šíření zvuku na vzdálenost AC 180. Nově vzniklé prostory budou osvětleny, vytápěny a větrány v souladu s požadavky hygienických předpisů.
- Pokud při bouracích pracích vzniknou nebezpečné odpady bude s nimi naloženo v souladu s předpisy o odpadech a hygienickými předpisy včetně ohlášení hygienické stanici (azbest).
- Stanovené podmínky vychází z požadavků ustanovení § 7 odst. 1, § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obytných místností některých staveb, v platném znění.
- Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr současně **při splnění výše uvedených podmínek** není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

b) Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení ochrany přírody a krajiny, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1, 13.1.2023, č.j.: MMJ/OŽP/212752/2022, SZ-MMJ/OŽP/2476/2023-2

- Vyjádření k záměru „Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č. 1033, 1032/1, k.ú. STONAŘOV“
- Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, příslušný podle § 76 a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), obdržel dne 15. 12. 2022 žádost o vyjádření k záměru „Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č. 1033, 1032/1, k.ú. STONAŘOV“ dle PD pro společné povolení zpracované společností ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o. (08/2022, zak.č. 03-22-SP). Investorem stavby je městys Stonařov.
- Jedná se o změnu dokončené stavby. Řešený objekt bude sloužit jako školní jídelna a odborné učebny pro potřeby zkvalitnění výuky základní školy ve Stonařově. Na pozemku se navrhuje jedno nové parkovací stání pro personál jídelny, Povrch bude z betonové zámkové dlažby. Objekt je hmotově členěn na dvě části. Hlavní část má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, zastřešení je provedeno stanovou střechou, vedlejší část má pak dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží zastřešení je sedlovou a valbovou střechou. Výškově je řešen ve dvou úrovních. Výška hřebene je ve třech úrovních, a to 18,55 m (původní 18,175m), 7,83 m (dtto stávající) a 7,569 m (dtto stávající) od úrovně terénu. Splašková kanalizace - z objektu budou vyvedeny 2 nové vývody kanalizace PVC DN 150 sjednocené do jedné přípojky PVC KG SN4 DN 200 a napojeny na stávající šachtu kanalizace na kanalizační stoce vedené v areálu. Dešťová kanalizace zůstává beze změny. Investor požádá o navýšení odběru el. energie s hl. jističem z 3/315A na 3/630A. Napojení objektu na rozvod el. energie bude provedeno z rozvodů NN distributora z kabelové skříň osazené na hranici pozemku do elektroměrového rozvaděče RE tamtéž. Původní zdroj tepla - plynová kotelna se na žádost investora kompletně ruší, zdrojem tepla budou čtyři tepelná čerpadla vzduch-voda o jednotlivém výkonu 12,5kW.
- Stavba nezasahuje do žádného významného krajinného prvku, v souvislosti s touto stavbou zřejmě nebude nutné kácení dřevin rostoucích mimo les.
- Orgán ochrany přírody souhlasí s realizací stavby dle výše uvedené PD za těchto podmínek:
- 1. U dřevin v blízkosti stavby bude zajištěna jejich ochrana před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody. Jedná se především o vzrostlou lípu uprostřed parkovacích stání a také lípa a jírovec v blízkosti vjezdu, parkoviště a betonové skruže (především v souvislosti s vedením přípojky NN) a borovice poblíž parkovacích stání. Je nutné dodržet arboristické standardy AOPK ČR SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Dodržena budou také ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a to zejména: Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN - V kořenové zóně dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 - Výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky, přičemž nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů. Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení ve smyslu bodu 4.12 - Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů.
- 2. Zelený ostrůvek se vzrostlou lípou uprostřed nově zpevněné plochy bude mírně zvětšen na průměr alespoň 6 m, aby byla respektována minimální vzdálenost výkopu 2,5 m od paty kmene - viz bod 1. V průběhu stavby bude kmen stromu a jeho kořenový prostor chráněn pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m, a dle potřeby i koruny stromu a ochranou okolního půdního prostoru proti zhutnění. Vytýčení chráněného kořenového prostoru nesmí být v průběhu stavby poškozeno ani přemístěno či odstraněno. Jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru včetně ukládání materiálů, umístování zařízení, průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, navážek apod. je zakázána. Spodní větve mohou být zakráčeny max. do průměru 5 cm, popř.

dočasně vyvázány vzhůru. Případný řez stromů musí být veden v souladu se standardy AOPK SPPK A02 022:2015 odborným arboristou.

- 3. Budou respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona - obecná ochrana rostlin a živočichů (bude zabráněno zraňování a úhynům živočichů atd.). Před zahájením stavebních prací bude proveden orientační zoologický průzkum objektu zaměřený na možný výskyt synantropních živočichů (např. ptáků, netopýrů), o kterém bude proveden zápis do stavebního deníku. Skleněné výplně v ploše nad 2 m² budou zabezpečeny proti nárazům ptáků, tedy v případě potřeby opatřeny ochrannými prvky (např. pískování, broušení, polep jakéhokoli tvaru a barvy s dodržením mezer cca 10 cm apod.). Ochrana ptactva bude v souladu se standardem AOPK ČR SPPK E02 007:2022 Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály
- b) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2, 16.1.2023, zn.:_PM-57928/2022/5203/Mnov
- Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově (k. ú. Stonařov, ORP Jihlava, kraj Vysočina ČHP 4-16-01-0371-0-00)
- Charakteristika akce: Dne 14. 12. 2022 jste nám předložili k vyjádření projektovou dokumentaci pro společný územní souhlas a stavební povolení výše uvedené akce na p. č. 1033 a další v k.ú. Stonařov. Investorem je městyš Stonařov. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu školy v zastavěném území obce. Úpravy spočívají ve změně parkovacích ploch, zateplení, fasády, oprava a úprava střechy a změna užívání jako jídelna s kuchyní a odborné učebny pro výuku. Vytápění bude řešeno tepelnými čerpadly. Objekt bude napojen stávajícími přípojkami na stávající areálové IS - vodovod, areálová dešťová kanalizace. Nově bude provedena přípojka splaškové kanalizace a přípojky NN (pro objekt a pro tep. čerpadla), které nahradí stávající rušené vzdušné vedení. Splaškové vody z provozu kuchyně budou na přípojku splaškové kanalizace napojeny přes lapák tuků o velikosti NS (do 200 jídel). Lokalita leží ve vodním útvaru povrchových vod: DYJ_0860 Jihlávka od pramene po ústí do toku Jihlava a ve vodním útvaru podzemních vod 65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy.
- Stanovisko správce povodí : Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p. Brno, jako správce povodí k předložené dokumentaci následující stanovisko:
- Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
- Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
- Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.
- Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.
- a) Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1, 2.1.2023, č.j.: MMJ/OŽP/212753/2022, SZ-65664/2022/MMJ
- Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství, podle § 61 odst. 1 písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) s o u h l a s í podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb. zákona o odpadech se změnou dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle § 2

odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, z hlediska nakládání s odpady : název stavby: Stavební úpravy objektu Základní školy ve Stonařově, pozemek p.č.: st. 1033, 1032/1, 181/1 a 1218/1 katastrální území: Stonařov, investor: Městys Stonařov, sídlo: Stonařov č. p. 232, 588 33, Stonařov, IČO: 00286656, bez podmínek.

- Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení : SO 01 - pozemní stavební objekt, SO 02 - přípojka splaškové kanalizace, SO 03- dešťová kanalizace, SO 04 - přípojka silnoproudu, SO 05- venkovní a sadové úpravy
- Odůvodnění : Dne 15.12. 2022 obdržel Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, písemnou žádost o vydání vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení: Stavební úpravy objektu Základní školy ve Stonařově, podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech. Přílohou žádosti je projektová dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracovaná projekční kanceláří ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01, Jihlava, v srpnu 2022, zakázkové číslo: 03-22-SP. Investorem stavby je Městys Stonařov, Stonařov č. p. 232, 588 33, Stonařov, IČO: 00286656. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. Předložená projektová dokumentace byla podrobně a dostatečně zpracována.
- Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady je možné předávat pouze osobám, které jsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu terénu je možné pouze za splnění legislativních podmínek. Při stavbě musí být dodržovány postupy pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Chemicky ošetřené dřevo nesmí být použito jako palivo.
- Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c). Tato povinnost se podle § 154 odst. 6 zákona o odpadech vztahuje na nepodnikající fyzické osoby od 1.1.2022.
- Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).
- Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací a k případným dalším změnám před jejich realizací bude vyžádáno nové vyjádření.
- K žádosti o kolaudaci u příslušného stavebního úřadu bude doložena kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě a datum předání odpadu. Čestné prohlášení nebude akceptováno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
- Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.
- Příloha k vyjádření č.j. MMJ/OŽP/212753/2022-OH/Đá
- **Při stavbě mohou vznikat odpady :**
 - a) 17 01 01 O beton 17 01 02 O cihly
 - 17 01 03 O tašky a keramické výrobky 17 03 02
 - O asfaltové směsi
 - 17 05 04 O zemina a kamení
 - 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady
- *Tyto odpady budou přednostně recyklovány, není-li to možné budou předány do zařízení, které je oprávněno uveste odpady přijímat. V místě stavby může být k terénním úpravám využita pouze nekontaminovaná zemina a upravený stavební odpad (recykliát).*

15 01 01	O	papírové a lepenkové obaly
15 01 02	O	plastové obaly
15 01 03	O	dřevěné obaly
15 01 04	O	kovové obaly
15 01 06	O	směsné obaly
17 02 01	O	dřevo
17 02 02	O	sklo
17 02 03	O	plasty
17 04 05	O	železo a ocel
17 04 07	O	směsné kovy
17 04 11	O	kabely
17 06 04	O	izolační materiály
17 08 02	O	stavební materiály na bázi sádky

- *Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních odpadů.*

- c) 17 06 05 N stavební materiály obsahující azbest
 - *Při nakládání s těmito odpady je nutné splnit povinnosti dle S 85 zákona o odpadech :*
 - Každý musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva a požadavky jiných právních předpisů.
 - d) 15 0110 N obaly obsahující zbytky n. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 17 09 03 N stavební a demoliční odpady(včetně odp. směsí obsahující neb. látky
 - *Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění nebezpečných odpadů*
- c) Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát, Vrchlického č.p. 2627/46, 586 01 Jihlava 1, 22.12.2022, Č.j.: KRPJ-144913-2/ČJ-2022-160706
- **Stavební úpravy objektu ZŠ ve Stonařově** - dokumentace pro společné povolení stavby
 - Dopravní inspektorát Policie ČR Územního odboru Jihlava, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, vydává níže uvedená **stanovisko** k akci „Stavební úpravy objektu ZŠ ve Stonařově“
 - Stanovisko ke stavbě : DI PČR ÚO Jihlava v souladu s ust. § 16, odst. 2, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací, s těmito podmínkami:
 - před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce
 - v případě, že práce na realizaci akce by mohly negativně ovlivnit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, bude před jejich prováděním předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby DI PČR ÚO Jihlava
- d) Magistrát města Jihlava, Odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1, 11.1.2023, SZ-MMJ/OD/66067/2022, č.j.: MMJ/OD/212209/2022/PIT
- **ZÁVAZNÉ STANOVISKO** k projektové dokumentaci v rámci akce „STAVENÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ NA POZEMCÍCH P. Č. 1033, 1032/1,

- K. Ú. STONAŘOV
 - Žadatel, městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov, IČO 00286656, v zastoupení ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava podal dne 14. 12. 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k PD pro společné územní a stavební řízení ve věci „STAVENÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ NA POZEMCÍCH P. Č. 1033, 1032/1, K. Ú. STONAŘOV“.
 - Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 44 odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů projednal Vaši žádost, seznámil se s předloženou žádostí a souhlasí s PD při splnění těchto podmínek:
 - V předložené žádosti ani v předložené PD není specifikováno, zda parkovací místa budou veřejně přístupná, nebo neveřejně přístupná.
 - v případě, že budou veřejně přístupná je příslušným speciálním stavebním úřadem pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace (dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy. Při podání žádosti je třeba dodržet následující podmínky:
 - projektová dokumentace a provádění stavby musí být v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
 - pro zahájení stavebního řízení je třeba předložit u speciálního stavebního úřadu žádost o stavební povolení na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 k této vyhlášce,
 - budou dodrženy podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát,
 - pro stavební řízení je nutné předložit autorizovanou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních s vyjádřením dotčených orgánů státní správy, příslušných správců sítí, komunikací a ostatních ploch. Projektová dokumentace musí odpovídat vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 - v případě, že bude stavba výše uvedených stavebních objektů povolena v rámci společného řízení v rámci stavby hlavních objektů (rozhledny) příslušným obecným stavebním úřadem je třeba požádat zdejší speciální stavební úřad o stanovisko podle § 94j odst. 2, Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 - v případě, že parkovací stání nebudou veřejně přístupná je příslušným stavebním úřadem obecný stavební úřad, tj. Městský úřad Třešť, stavební úřad
 - Toto závazné stanovisko nenahrazuje projednání navrhované stavby v územním ani stavebním řízení, je však pro taková projednání závazným podkladem.
 - Vydané závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím příslušného správního orgánu dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 - Odůvodnění: Podáním ze dne 14. 12. 2022 požádal Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov, IČO 00286656, v zastoupení ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava, o závazné stanovisko k PD pro společné územní a stavební řízení v rámci akce „STAVENÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ NA POZEMCÍCH P. Č. 1033, 1032/1, K. Ú. STONAŘOV“, Silniční správní úřad jako dotčený orgán na základě ustanovení § 44 odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává předmětné závazné stanovisko.
- e) Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, 19.12.2022, č.j.: 36442/5.41/22-2
- Vrácení projektové dokumentace stavby
 - Vzhledem ke skutečnosti, že projektová dokumentace stavby, název: Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č. 1033, 1032/1, k.ú. Stonařov, místo : Stonařov, Stonařov, zadavatel: Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov, IČ: 00286656 předložená

výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 36442/5.41/22-1 ze dne 19.12.2022 nesplňuje zásady pro výběr dokumentací k vyjádření (viz § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů) vracíme předmětný materiál bez vyjádření

- Dle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se OIP vyjadřuje k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro používání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob.
- Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vrácením předložené projektové dokumentace stavby bez posouzení nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.
- f) Státní energetická inspekce, Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Město Kolářská č.p. 451/13, Město, 746 01 Opava 1, 20.12.2022, zn.: SEI-3745/2022 SEI-28601/2022/31.101
- Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na větší změnu dokončené budovy s názvem „Stavební úpravy objektu ZŠ ve Stonařově“, Stonařov 242, 588 33 Stonařov, p.č. 1033 k.ú. Stonařov
- S odvoláním na Vaši žádost o vydání závazného stanoviska ze dne 14.12.2022, doručené prostřednictvím elektronické pošty dne 14.12.2022, vydává územní inspektorát pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina Státní energetické inspekce, jako dotčený orgán příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující závazné stanovisko:
- Na základě níže uvedeného odůvodnění **s o u h l a s í m e** s vydáním stavebního povolení pro větší změnu dokončené budovy s názvem „Stavební úpravy objektu ZŠ ve Stonařově“, Stonařov 242, 588 33 Stonařov, p.č. 1033 k.ú. Stonařov.
- Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení na větší změnu dokončené budovy s názvem: „Stavební úpravy objektu ZŠ ve Stonařově“ p.č. 1033 k.ú. Stonařov vypracovaná 08/2022 Tomášem Dohnalem, ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava, IČ: 25558692, zodpovědný projektant Ing. Arch. Petr Holub, autorizovaná osoba ČKAIT č. 00949, navrhuje pro stavebníka Městys Stonařov, č. p. 232, 58833 Stonařov, IČ: 00286656, větší změnu dokončené budovy tj. stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č.1033, 1032/1, k.ú. STONAŘOV, spočívající ve snížení energetické náročnosti objektu zateplením obálky budovy, výměně zdroje tepla a dalších úpravách. Stavebník splňuje při větší změně dokončené budovy dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona požadavky na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni, které jsou stanoveny vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (dále jen „vyhláška“). Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocených budov uvedené v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a), b) a d) vyhlášky, tj. primární energie z neobnovitelných zdrojů vztažená na metr čtvereční energeticky vztažné plochy, celková dodaná energie za rok vztažená na metr čtvereční energeticky vztažné plochy z neobnovitelných zdrojů a průměrný součinitel prostupu tepla nejsou vyšší než referenční hodnoty všech ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, tak jak požaduje ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky.
- Tyto skutečnosti jsou doloženy průkazem energetické náročnosti pro budovu pro vzdělávání Stonařov 242, 588 33 Stonařov, zpracovaným podle § 7a odst. 1 písm. a) zákona, evidenční číslo 455407.0 dne 15.09.2022, vyhotoveným energetickým specialistou Ing. Jiřím Prokešem, číslo oprávnění 0133.
- Navrhovaná regulace otopné soustavy splňuje požadavky § 7 odst. 4 písm. a) zákona a vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
- V případě, že v průběhu provádění stavby dojde ke změně stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost oproti projektové dokumentaci pro vydání stavebního

povolení, upozorňuje Státní energetická inspekce účastníky stavebního řízení na platnost ustanovení § 7 odst. 1 zákona.

- g) GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, 4.1.2023, zn.: 5002738916
- Věc : Stavební úpravy objektu ZŠ ve Stonařově, K.ú. p.č.:Stonařov-st.1033,1032/1, Stavebník: Městys Stonařov, Stonařov č.p. 232,58833 Stonařov Účel stanoviska : Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)
 - GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:
 - V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY : STL plynovody OC DN 50, OC DN 100 a STL přípojka OC DN 40
 - Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.
 - Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.
 - V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
 - Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
 - Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.
 - Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!
 - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
 - Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/>).
 - Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
 - V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
 - Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.
 - V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
 - Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu.

Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.
- **PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:**
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
- **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.

- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
 - Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
 - o provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/a> v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
 - Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
 - Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
 - V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".
 - Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.
 - V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002738916 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.
- a) CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, 5.1.2023, Číslo jednací: 864290/22
- VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření¹¹⁾) A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK¹¹⁾)
 - toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích"), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon"), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník")
 - Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.
 - Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:
 - Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK") společnosti a.s.
 - Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
 - Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
 - Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

- (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- V místech zpevněných ploch (mlátové plochy i zámková dlažba) uložit podzemní vedení sítě elektronických komunikací do kabelových chrániček (dělené chráničky se zámky a hrdly). Všechna křížení pod trasou PVSEK. Dodržet ČSN 73 6005. Nad kabelovou trasou není dovoleno měnit nivelitu. Ve vzdálenosti blíže než 1 m nepoužívat mechanizaci. Před záhozem přizvěte ke kontrole křížení a každého dalšího odkrytí kabelové trasy našeho pracovníka (mob. 602 428 844). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- Pro účely přeložení SEK-dle-bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
- Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
- Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.
- Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.
- V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.
- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.
- 1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
- Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.
- 2. DEFINICE
- Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:
- „CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
- „Den“ je kalendářní den;
- „Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek; „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

- „POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Eva Pyroutková, tel.: 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz; „Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
- „Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
- „Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- „SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
- „Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- „Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
- „Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
- „Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 5. 1. 2023 pod č.j. 864290/22;
- „Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
- „Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
- „Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- „Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
- „Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.
- 3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK
- Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.
- 4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE
- Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

- Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.
- **5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**
- Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnu před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaku budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úroveň Kabelovodu nebo kabelové komory.
- Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- **6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**
- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nívelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- 7. ROZHODNÉ PRÁVO
- Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.
- 8. PÍSEMNÝ STYK
- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
 - v listinné podobě;
 - e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;
- 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

- Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby
- a) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Jihlava, Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38, 18.1.2023, č.j.:**DJI1797** / VTN-Dvoř./ 22
- **VYJÁDŘENÍ KE STAVBĚ** :Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na pozemcích p. č. 1033,1032/1 k. ú. STONAŘOV, STAVEBNÍK (investor) : **Městys Stonařov**, č. p, 232, 588 33 Stonařov
- **PŘEDMĚT ŽÁDOSTI A POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ**: Dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího objektu školy a návrh nové kuchyně do stávajících prostor. Řešený objekt bude sloužit jako školní jídelna a odborné učebny pro potřeby základní školy ve Stonařově.
- Splašková kanalizace - z objektu budou vyvedeny 2 nové vývody kanalizace PVC DN 150 sjednocené do jedné přípojky PVC KG SN4 DN 200 a napojeny na stávající šachtu (Š FI-145) kanalizace na kanalizační stoe vedené v areálu. Přípojky splaškové kanalizace v délkách cca 22,6m DN150 a 6,2m DN200. Tuková kanalizace - z objektu bude vyveden jeden vývod tukové kanalizace DN150 zaústěný do nového lapače tuků o velikosti SN2 (200jidel), ze kterého jsou přečištěné vody zaústěny do přípojky splaškové kanalizace. Přípojka tukové kanalizace v délkách cca 8,6m DN150.
- **Spotřeby vody**:
 - Průměrná specifická spotřeba vody činí 15 l vody na jídlo/den/návštěvníka a zaměstnance.
 - Q_m maximální denní spotřeba vody $3000 \times 1,22 = 3660$ l/den (0,04 l/s)
 - Q_{sec} sekundová spotřeba vody $990,4 : 3600 = 0,28$ l/sec
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. divize Jihlava (dále VAS anebo PROVOZOVATEL VODOVODU A KANALIZACE), jako stávající oprávněný provozovatel vodovodu a kanalizace v území (místě) navrhované stavby **nemá námitek k umístění a realizaci předmětné stavby**. Na pozemku p. č. 1032/1 k. ú. Stonařov plánované stavby se nachází vedení technické infrastruktury kanalizace v provozování VAS (viz konec přílohy I. "*SITUACNÍ ZÁKRES stávající technické infrastruktury vodovodu a kanalizace dle provozní evidence VAS*").
- VAS souhlasí se zřízením produkčního místa (**odvádění odpadních vod**) a napojením na technickou infrastrukturu kanalizace, a to za dodržení POSTUPŮ PŘI ZŘÍZOVÁNÍ PŘÍPOJKY A PRODUKČNÍHO MÍSTA (viz **PŘÍLOHA I.**) a TECHNICKÝCH PODMÍNEK A POŽADAVKŮ NA PROVEDENÍ PŘÍPOJKY (viz **PŘÍLOHA II.**).
- Při každé změně projektu nebo stavby je nutno požádat VAS o nové stanovisko k této změně.
- toto vyjádření končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání
- **PŘÍLOHA I. LAPAČ TUKŮ**
 - Do lapače tuků nelze svádět ostatní odpadní vod (dešťové, splaškové,...). Pro účinné gravitační čištění nesmí být tuky a oleje emulgované (vysoká koncentrace tenzidů, alkálií,...). Proto výrobce nedoporučuje vést na lapač vody z myček nádobí. Do lapače není rovněž vhodné přivádět odpadní vody z drtiče nebo škrabek (nadměrné zanášení odlučovače sedimenty). Použití čistících prostředků, vyšší teploty odpadní vody, nadměrné zatížení tuky nebo sedimenty musí být zohledněno při návrhu velikosti lapače tuků.
 - Doporučujeme jako součást lapače malou kalovou jímku pro stahování tukové pěny z hladiny (zvysuje účinnost lapače a prodlužuje dobu mezi čištěním a vývozem).
 - Je nutné provádět pravidelné kontroly s četností dle množství tuků v odpadní vodě a pravidelně čistit a vyprazdňovat lapač tuků, aby byla zaručena jeho správná funkce. Je třeba sledovat a odstraňovat nejen plovoucí tuk, ale i výšku kalového sedimentu - při dosažení cca 35 % užité výšky lapače musí být vyčištěn.
 - Provozní řád lapače musí obsahovat základní technické údaje o kapacitě, popisu provozu a čištění.
 - Instalace drtiče odpadu nebo jiných podobných zařízení (škrabka apod.) na vnitřní kanalizaci producenta není povolena.
 - (Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 01 08 jako biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Takový pevný

odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odvádění odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděny odpady, např. kuchyňský odpad. Jako s odpadem s ním musí být nakládáno).

- Předčištěné odpadní vody, vypouštěné do veřejné kanalizace městyse Stonařov, musí splňovat limitní hodnoty Kanalizačního řádu veřejné kanalizace městyse Stonařov.
- Producent bude odebírat na odtoku z lapače kontrolní vzorky předčištěných odpadních vod v ukazateli pH, CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, EL- tuky, v četnosti 2x ročně bodový vzorek. **Jako kontrolní místo pro odběr vzorků bude sloužit šachta Š02.**
- Výsledky kontrolních vzorků odpadních vod, prováděných producentem, budou zpracovány do ročního přehledu a elektronicky zasílány provozovateli kanalizace v termínu do konce února kalendářního roku za rok předcházející.
- **PŘÍLOHA II. POSTUP PŘI ZŘIZOVÁNÍ PŘÍPOJKY A PRODUKČNÍHO MÍSTA**
- **ŽÁDOSJ O ZŘÍZENÍ "PŘÍPOJKY" (OBJEDNÁNÍ) o STAVEBNÍK, jako žadatel o kanalizační přípojku (dále jen "PŘÍPOJKA") a budoucí ODBĚRATEL (producent odpadních vod) ve smyslu zákona č. 274/201 Sb. v jeho platném znění se po předchozí domluvě dostaví za účelem sepsání a uzavření "SMLOUVY O DÍLO" na provedení "PŘÍPOJKY" na příslušný PROVOZ s následujícími dokumenty : právoplatným ÚZEMNÍM SOUHLASEM anebo příslušným povolením stavby (např. SPOLEČNÝM POVOLENÍM), jehož součástí je i povolení stavby "PŘÍPOJKY" vydaným podle zákona č. 183/2006 Sb. věcně a místně příslušným stavebním úřadem souhlasným stanoviskem PROVOZOVATELE kanalizace (VAS divize JIHLAVA, Technického útvaru - odd. rozvoje a technických služeb) projektovou dokumentací přípojky. BEZ PŘEDLOŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH DOKUMENTŮ NELZE "PŘÍPOJKU" REALIZOVAT.**
- **KONTAKTNÍ MÍSTO A ZODPOVĚDNÁ OSOBA PROVOZU VAS DIVIZE JIHLAVA :** Provoz vodovodů a kanalizací Telčsko, Beringerova 368, Telč 58856, František ČERMÁK vedoucí provozu, 567 243 670, +420 737 204 349, cermak@vasji.cz
- Napojování kanalizační přípojky (dále jen "PŘÍPOJKY") přímo na kanalizační stoku a vlastní realizaci "PŘÍPOJKY" provádí výhradně PROVOZOVATEL (VAS). a to na základě žádosti (OBJEDNÁVKY STAVEBNÍKA) o zřízení kanalizační přípojky.
- o Termín realizace "PŘÍPOJKY", rozsah stavební přípravy ze strany STAVEBNÍKA a další podrobnosti nutno předem dohodnout a odsouhlasit s PROVOZOVATELEM (VAS). PROVOZOVATEL (VAS) si vyhrazuje právo určit konkrétní čas a datum provedení odstávek vč. zásahů do kanalizace. PROVOZOVATEL (VAS) provádí pouze montážní činnosti a práce spojené s napojováním na hlavní kanalizační stoku vč. dodávky potřebného materiálu (kanalizační tvarovky) ke stavbě "PŘÍPOJKY". Součástí dodávek PROVOZOVATELE (VAS) nejsou např. domovní revizní kanalizační šachta, apod.
- **STAVEBNÍ PŘÍPRAVA PŘED REALIZACÍ "PŘÍPOJKY"**
- Před zahájením stavební činnosti ie bezpodmínečně nutno, abv si STAVEBNÍK na své náklady zajistil od PROVOZOVATELE (VAS) vytyčení vedení kanalizační stoky z důvodu, že stavba "PŘÍPOJKY", resp. stavba ostatních ořípoiek inženýrských sítí a ostatních částí stavbv zasahuie do ochranného pásma (OP) stávajících kanalizačních stok (rozsah OP - viz §23 zákona č. 274/2001 Sb.).
- Vytyčení bude provedeno příslušným pracovníkem PROVOZOVATELE KANALIZACE na základě ŽÁDOSTI O VYTYČENÍ a OBJEDNÁVKY : KONTAKT : +420) 737 204 350, sekretariat@vasii.cz, Žižkova 93, 58629 Jihlava
- **BEZ VYTYČENÍ KANALIZACE NESMÍ BÝT ŽÁDNÁ STAVEBNÍ ČINNOST V OCHRANNÉM PÁSMU KANALIZACE ZAHÁJENA.**
- Zemní práce, zásahy do komunikací, apod. v souvislosti s realizací "PŘÍPOJKY" si provádí STAVEBNÍK sám ještě před samotným provedením (montáží) "PŘÍPOJKY".

- Rozměry (šířku / hloubku) a provedení výkopu pro uložení "PŘÍPOJKY" stanoví PROVOZOVATEL (VAS). V místě napojování potrubí kanalizační přípojky na stávající kanalizační stoku musí být dle podmínek PROVOZOVATELE (VAS) výkop příslušně rozšířen, za účelem umožnění všech montážních prací souvisejících s provedením zaústění do kanalizační stoky.
- V případě stavební nepřipravenosti pro realizaci "PŘÍPOJKY" ze strany STAVEBNÍKA bude montáž "PŘÍPOJKY" odložena, a to až do doby kompletního provedení všech přípravných prací ze strany STAVEBNÍKA. PROVOZOVATEL (VAS) má v takovémto případě právo vyúčtovat STAVEBNÍKOVÍ vzniklé náklady spojené s výjezdem na místo stavby "PŘÍPOJKY" a s přípravnými činnostmi PROVOZOVATELE (VAS).
- Podmínky pro činnosti v ochranném pásmu kanalizaci jsou uvedeny na konci PŘÍLOHY I. tohoto vyjádření.
- STAVEBNÍK zodpovídá v plném rozsahu za veškeré škody způsobené nesplněním podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí, resp. nevytyčením inženýrských sítí, apod.
- **PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE**
- Před vlastní realizací "PŘÍPOJKY" (napojením na kanalizaci) se STAVEBNÍK (jako budoucí producent odpadních vod) osobně dostaví na ÚTVAR ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB VAS, divize Jihlava, Žižkova 93, Jihlava (dále jen "ZÁKAZNICKÉ CENTRUM"), resp. po předchozí dohodě na územně příslušný PROVOZ V-K TELČSKO Beringerova 368, Telč za účelem sepsání "Podkladu pro uzavření smlouvy u nově zřizovaných přípojek" na odvádění odpadních vod" (viz formulář Nové odběrné místo, který lze získat na webových stránkách PROVOZOVATELE (VAS) a následného uzavření "SMLOUVY o odvádění odpadních vod" (dále "ODBĚRATELSKÁ SMLOUVA").
- KONTAKT NA SMLUVNÍ (ZÁKAZNICKÉ) ODDĚLENÍ : 567 569 318 (resp. kl.319, 320, 321); e-mail: smlouw@vasji.cz.
- STAVEBNÍK, jako žadatel o "PŘÍPOJKU" a budoucí ODBĚRATEL (producent odpadních vod) je před uzavřením "ODBĚRATELSKÉ SMLOUVY" povinen prokázat svoji totožnost a na vyžádání PROVOZOVATELE (VAS) prokázat vlastnictví k nemovitosti připojené na kanalizaci, a pro účely sepsání a uzavření "ODBĚRATELSKÉ SMLOUVY" poskytnout PROVOZOVATELI (VAS) všechny potřebné údaje a dokumenty, a další podklady, jako např. údaje o vlastních zdrojích vody (studna, vrt, apod.), údaje o způsobu nakládání se srážkovými vodami, atd.
- Podnikající subjekty musí navíc při vyřizování smluvních vztahů dodat následující podklady: výměry odvodňovaných ploch pro stanovení množství srážkových vod vypouštěných do kanalizace, dále živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ, výpis z katastru nemovitostí, číslo bankovního účtu a případně další dokumenty a podklady požadované VAS.
- ZAHÁJENÍ ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE je možné pouze za následujících podmínek
- kompletním dokončením stavby "PŘÍPOJKY" dle technických standardů a podmínek PROVOZOVATELE (VAS) vč. prokázání řádného technického stavu a funkčnosti všech částí stavby "PŘÍPOJKY" tj. provedením a úspěšným ukončením zkoušky vodotěsnosti kanalizační přípojky před zásypem potrubí - tj. pokud nebude dohodnuto jinak-,
- předáním GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ stavby "PŘÍPOJKY"! Ix v tištěné formě a Ix na digitálním nosiči dat (CD) a anebo zasláno prostředním e- mailu) jako závazné podmínky pro uzavření "SMLOUVY"
- uzavřením "ODBĚRATELSKÉ SMLOUVY" - !! bez uzavřené "ODBĚRATELSKÉ SMLOUVY" ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. í§8. odst. 6, a í§§ 15 až 201 není možno odvádět odpadní vody do kanalizace! I - V TOMTO PŘÍPADĚ SE JEDNÁ O AKTUALIZACI STÁVAJÍCÍ SMLOUVY
- POŽADAVKY NA GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ "PŘÍPOJKY": "PŘÍPOJKA" bude na náklady STAVEBNÍKA před zásypem polohově a výškově geodeticky zaměřena, tj. od zaústění do

kanalizační stoky až min po domovní revizní šachtu anebo po napojovanou nemovitost (neexistuje-li domovní revizní kanalizační šachta); resp. od veřejné části "PŘÍPOJKY" ukončené na hranici stavebního pozemku po domovní revizní kanalizační šachtu, resp. po obvodovou zeď napojované nemovitosti (budovy) - není-li na přípojce vybudována domovní revizní šachta. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby "PŘÍPOJKY" musí zpracováno ve formátu .dgn - verze 8, v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému Bpv):

- **OSTATNÍ PODMÍNKY ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ**
- Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě [viz §3, odst. (2) zákona č. 274/2001 Sb.].
- Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel. Vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených před nabytí zákona č. 274/2001 Sb. je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se jinak [viz §3, odst. (6) zákona č. 274/2001 Sb.]. Náklady na realizaci kanalizační přípojky a napojení na a napojení na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení (tj. STAVEBNÍK) [viz §8, odst. (5) zákona č. 274/2001 Sb.]. Materiál na zaústění do kanalizační stoky (kanalizační odbočku, vložku, sedlový kus, apod.) hradí vlastník kanalizace.
- Odpadní vody, odváděné kanalizační přípojkou napojenou na kanalizační stoku, mohou být z připojené nemovitosti vypouštěny jen v limitech znečištění a v množství stanoveném v KANALIZAČNÍM ŘÁDU a v "ODBĚRATELSKÉ SMLOUVĚ" o odvádění odpadních vod (viz §18 odst. 2 zákona č. 274/2001Sb.). Pevné odpady, oleje, tuky, biologický odpad, hygienické potřeby, léky, chemikálie a další nebezpečné látky, včetně kuchyňských odpadů nesmí být vypouštěny kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Instalace drtiče odpadu není povolena. Odpadní vody, které pro dodržení nejvyšší míry znečištění podle KANALIZAČNÍHO ŘÁDU dané obce vyžadují předchozí předčištění, mohou být vypouštěny do veřejné kanalizace jen s povolením příslušného vodoprávního úřadu a na vnitřní kanalizaci je nutné vybudovat odpovídající předčistící zařízení.
- Do splaškové kanalizační stoky nelze vypouštět dešťové (srážkové) vody či jiné balastní vody (např. ze zpevněných ploch, střech, bazénu, studně/vrtu, apod.). V případě oddílného systému stokové sítě v dané obci - lokalitě (budovaného i dodatečně) musí být i vnitřní kanalizace oddílná a prokázáno, že odpadní vody z připojené nemovitosti budou odváděny odděleně.
- V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY PŘÍPOJKY SI VAS VYHRAZUJE PRÁVO STANOVIT DALŠÍ PODMÍNKY prostřednictvím požadavků příslušného provozu (provozního střediska) VAS divize Jihlava.
- **PODMÍNKY PRO PRÁCE A ČINNOSTI V OCHRANNÉM PÁSMU KANALIZACE**
- Po dobu realizace stavby a "PŘÍPOJKY" nesmí být nijak přerušen či omezen provoz (odvádění odpadních vod) stávající technické infrastruktury kanalizace provozované VAS (tj. vyjma vlastního napojování na vodovodní řad / kanalizační stoku prováděné výhradně PROVOZOVATELEM) anebo jakkoliv (a to i dočasně) omezen přístup ke stavbou dotčené stávající technické infrastruktury kanalizace. Veškeré zásahy do stávající technické infrastruktury kanalizace provozované VAS, omezení či přerušení provozu stávající technické infrastruktury kanalizace bez konkrétního souhlasu uděleného VAS a stanovených podmínek ze strany VAS jsou nepřípustné.
- Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu kanalizace [za stavbu nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu kanalizace a také činnosti mimo ochranné pásmo kanalizace, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost kanalizace a souvisejících objektů či zařízení - např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.) je STAVEBNÍK povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít:
- k omezení přístupu PROVOZOVATELE (VAS) k vedení kanalizaci a souvisejícím objektům a zařízením - poklopy kanalizačních objektů a šachet, apod. musí zůstat trvale přístupné a

ovladatelné pro za účelem plnění povinností spojených s provozováním kanalizace, provádění kontroly, údržby nebo stavební úpravy;

- k poškození kanalizace, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu kanalizace činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů, apod.), resp. k ohrožení technického stavu kanalizace.
- STAVEBNÍK současně provede a zabezpečí v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti na svou odpovědnost náležitou ochranu odkrytého vedení kanalizace (resp. souvisejících zařízení či objektů) před poškozením.
- V případě použití bezvýkopových technologií (popř. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno na náklady STAVEBNÍKA úplné obnažení vedení, resp. souvisejícího zařízení či objekty kanalizace v místě křížení. Bez předchozího provedení obnažení vedení, resp. souvisejícího zařízení či objektů kanalizace bezvýkopová technologie nesmí být použita.
- Hutnění podkladových vrstev pod zpevněné plochy a komunikace (resp. i v případně provádění hutnění nezpevněných ploch) v ochranném pásmu kanalizace musí být prováděno po vrstvách max. 100 mm. Hutnící stroje a zařízení (např. válce, vibrační desky anebo pěchy) musí být pro takového případy použity s hutnící (budící) silou max. 20 kN tak, aby při hutnění zásypů a konstrukčních vrstev komunikací či jiných zpevněných, resp. i nezpevněných ploch nad kanalizací nedošlo k poškození kanalizace, nebyla těmito pracemi negativně ovlivněna statická únosnost konstrukce vedení a souvisejících zařízení či objektů kanalizace, nedošlo k dočasné nebo trvalé deformaci kanalizace, apod.
- Veškeré stavební práce a činnosti realizované v blízkosti stávajícího vedení kanalizace a v ochranném pásmu kanalizace budou prováděny ručně j vhodným nářadím bez použití strojního pneumatického či elektrického, zařízení, anebo motorových anebo bateriových strojů a nářadí).
- Při souběhu anebo křížení nově budovaných (anebo rekonstruovaných či překládaných) vedení inženýrských sítí budou dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti (křížení) a nejmenší vodorovné vzdálenosti (souběh) mezi vnějšími povrchy vedení dle podmínek ČSN 73 6005 "PROSTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ".
- Při křížení se vodovodní potrubí ukládá pod úroveň kabelových vedení silových a elektronických komunikací a pod úroveň plynovodních potrubí, ale nad úroveň stok jednotné a oddílné kanalizace (čl. 5.5.3). Potrubí vodovodu je možné ukládat pod úroveň stoky oddílné dešťové kanalizace, pokud je navrženo i realizováno i odpovídající technické ochranné opatření na základě souhlasu a dle podmínek provozovatele - např. do CHRÁNIČKY (čl. 5.5.3). Všechny stoky, které odvádějí jiné odpadní vody než dešťové, musí být uloženy hlouběji než vodovodní potrubí (čl. 5.8.2).
- Dojde-li v průběhu stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného (nevytyčeného) kanalizačního potrubí bude PROVOZOVATEL (VAS) neprodleně STAVEBNÍKEM přizván ke kontrole tohoto vedení.
- POŽADAVKY NA PROVEDENÍ LOŽE POD POTRUBÍ "PŘÍPOJKY" A OBSYP POTRUBÍ "PŘÍPOJKY": Lože pod potrubí kanalizační přípojky a obsyp potrubí kanalizační přípojky bude proveden z písků anebo štěrkopísku (doporučená frakce 0-4 mm). Materiál pro lože pod potrubí a obsyp potrubí nesmí obsahovat ostrohranné částice, které by mohly způsobit poškození vnějšího povrchu potrubí nebo vnější izolační vrstvy potrubí a musí být schopný zhutnění na požadovanou měrnou hmotnost. Lože pod vodovodní potrubí musí být tvořeno zhutněným podsypem v tloušťce minimálně 100 mm a zemin (ve skalnatých horninách minimálně 150 mm). Obsyp potrubí musí být proveden v tloušťce 300 mm nad vrchol potrubí (vnější průměr potrubí), resp. 300 mm nad hrdlové spoje potrubí (v případě hrdlových spojů potrubí "přípojky"). Všechny vrstvy pod potrubím a okolo potrubí (lože pod potrubí, obsyp potrubí) a zásyp rýhy musí být hutněny po vrstvách.
- STAVEBNÍK je povinen ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v jeho platném znění v rámci předmětné stavby provést na svůj náklad přizpůsobení (výškovou úpravu) nové úrovni povrchu veškerých zařízení a příslušenství kanalizace, mající vazbu na okolní terén, pozemní komunikaci anebo jinou stavbu (jedná se např. o úpravu poklopů u stávající úpravy poklopů stávajících kanalizačních šachet).

- OZNAMOVÁNÍ PORUCH, HAVÁRIÍ A POŠKOZENÍ KANALIZACE: V případě každého i sebemenšího poškození kanalizace, anebo souvisejících kanalizačních zařízení vzniklého přímo či nepřímo činností stavby, STAVEBNÍK provede (sám anebo prostřednictvím svého dodavatele díla) neprodleně ohlášení poškození, poruchy či havárie PROVOZOVATELI na CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK VAS " 567 569 204,1 737 221 622
- PŘÍLOHA III. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ PŘÍPOJKY
- GRAVITAČNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY
- Stavba kanalizační přípojky musí svým technickým řešením a samotným provedením odpovídat ČSN 75 6101 "STOKOVÉ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY", ČSN EN 1610 (75 6114) "PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK A JEJICH ZKOUŠENÍ" a dalším souvisejícím technickým normám a právním předpisům.
- V místech, kde VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. provozuje kanalizaci pro veřejnou potřebu nutno současně bezpodmínečně dodržet "TECHNICKÉ STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE", (dále jen "TS VAS"), jako závazný metodický podklad pro navrhování a realizaci kanalizačních přípojek. -> "TS VAS" jsou k dispozici na webové adrese <http://www.vodarenska.cz/cs/services/informaceObcim/technicke-standardy>
- Materiál použitý na výstavbu kanalizační přípojky musí být vodotěsný a bezpečně odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům protékajících odpadních vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. V případě použití plastových trub ke stavbě kanalizační přípojky je požadováno kanalizační potrubí v provedení hladké, plnostěnné konstrukce s homogenní strukturou bez přídavných plniv, s hrdlovými spoji a o vrcholová kruhové tuhosti > 10 kN/m² s rázovou odolností vyhovující požadavkům ČSN EN 14110 (toto platí zejména u části přípojek, které jsou umístěné na pozemcích tvořících veřejné prostranství).
- ODBOČENÍ PRO NAPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NA KANALIZAČNÍ STOKU
- Kanalizační přípojka se smí připojit na stoku jen do místa určeného PROVOZOVATELEM KANALIZACE a/nebo vlastníkem stokové sítě.
- NAPOJENÍ POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DO KANALIZAČNÍ ŠACHTY (výjimka podléhající souhlasu provozovatele kanalizace)
- Výjimečně, v případě dodatečného zaústění kanalizační přípojky do vstupní kanalizační šachty, která k tomu není již z její výroby uzpůsobena, se provede navrtání šachtového dna nad úroveň hladiny bezdeštného průtoku v kanalizační stoce. Potrubí kanalizační přípojky musí být v šachtě zaústěno tak, aby vnější průměr potrubí kanalizační přípojky byl těsně nad úrovní manipulační lavičky vstupní kanalizační šachty a současně tak, aby vlastní potrubí kanalizační přípojky nezasahovalo do vnitřního prostoru vstupní kanalizační šachty /šachtového dna. Vlastní vyvrtání otvoru do konstrukce vstupní kanalizační šachty a osazení potrubí kanalizační přípojky vč. sedla (sedlového kusu) smí provádět výhradně PROVOZOVATEL KANALIZACE. Vyvrtání otvoru pro dodatečné zaústění potrubí kanalizační přípojky bude provedeno do stěny šachtového dna, pomocí speciálního jádrového (korunkového) vrtáku o průměru odpovídajícímu rozměrům potrubí kanalizační přípojky, resp. odpovídající rozměrům příslušného sedla (sedlového kusu), a to tak, aby na potrubí nebo konstrukci stoky nevznikaly trhliny nebo jiná poškození. Pro zaručení vodotěsnosti spoje a mechanického uchycení v tělese šachty je nutné osazení příslušného sedla (sedlového kusu). Konkrétní způsob provedení zaústění (odbočení) do kanalizační stoky pro napojení kanalizační přípojky bude stanoven provozovatelem kanalizace (tj. místné příslušným provozem vodovodů a kanalizací).
- GRAVITAČNÍ PŘÍPOJKY
- Kanalizační přípojka musí být: co nejkratší, v jednotném sklonu, v přímém směru a kolmo na stoku a stejného profilu (viz čl. 6.1.8 ČSN 75 6101); jedné jmenovité světlosti v celé své délce (od místa zaústění do stokové sítě veřejné kanalizace až po napojení na rozvody vnitřní kanalizace) provedena (pokud možno) z jednoho druhu trubního materiálu; Nejmenší jmenovitá světlost potrubí kanalizační přípojky je DN/ID 150 (DN/OD 1601 (viz čl. 6.1.6 ČSN 75 6101).

- Kanalizační přípojka odvádějící splaškové odpadní vody musí mít sklon minimálně 20‰ [nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky je 10‰] (viz čl. 6.1.7 ČSN 75 6101) Největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 400‰. Na gravitační kanalizační přípojce nesmí vzniknout žádný protisklon.
 - Kanalizační přípojka musí být vodotěsná včetně všech jejích součástí, spojů potrubí a zaústění kanalizační přípojky na stoku veřejné kanalizace - vodotěsnost kanalizačních přípojek se zkouší podle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 (viz čl. 5.4.1.5 ČSN 75 6101).
 - Změna směru potrubí kanalizační přípojky (anebo změna světlostí přípojky, resp. změna materiálu přípojky) je možná pouze v domovní revizní kanalizační šachtě. Vzdálenost mezi dvěma místy pro přístup (např. šachtami) na kanalizační přípojce nemá přesáhnout 40 m.
 - U kanalizačních přípojek musí být vyhovujícím způsobem vyřešen způsob jejich čištění (viz čl. 6.1.14, čl. 6.1.15 a čl. 6.1.16 ČSN 75 6101). Vzdálenost mezi napojením na stoku (bez šachty) a místem pro přístup (šachtou, čistící tvarovkou, lapačem střešních splavenin) nemá na kanalizační přípojce přesáhnout 25 m.
 - U kanalizačních přípojek vedoucích pouze od vnějšího dešťového odpadního potrubí smí být šachta nebo čistící tvarovka nahrazena lapačem střešních splavenin.
 - Uložení potrubí "PŘÍPOJKY" bude provedeno dle požadavků výrobce kanalizačního potrubí a tvarovek. Všechny prostupy potrubí "PŘÍPOJKY" základem, podlahou nebo stěnou umístěnou pod úroveň terénu, musí být vlastníkem nemovitosti (pozemky anebo stavby připojené na kanalizaci) řešeny v plynotěsném a vodotěsném provedení a současně řešeny tak, aby při stavbě nebo opravě "PŘÍPOJKY" nebyla narušena nejen izolace zdívá proti vlhkosti ale i tak, aby nemohlo dojít k poškození vlastní "PŘÍPOJKY". "PŘÍPOJKA" musí být uložena a vedena tak, aby se vyloučila možnost jejího poškození vnějšími vlivy (zatížení silniční dopravou, přejezdem, zamrznutí, ohřátí, atd.); "PŘÍPOJKU" je nutno chránit před působením slunečního záření nebo jinými zdroji vyzařující teplo, apod. - v případě, že krytím potrubí "PŘÍPOJKY" nelze vyloučit zamrznutí, resp. nepřipustné ohřátí vody v potrubí přípojky je nutno zajistit náhradní ochranu odpovídajícím zaizolováním / zateplením přípojky.
 - Potrubí "PŘÍPOJKY" nesmí být vedeno v ochranné trubce a ani pod budovou, skleníkem, sklepem, apod. Území nad "PŘÍPOJKOU" nesmí být zastavěné ani osázené stromy, apod., aby bylo možné "PŘÍPOJKU" opravit. Vedení trasy potrubí "PŘÍPOJKY" podél podzemních staveb, objektů zástavby a inženýrských sítí musí být provedeno tak, aby se mohly vykonávat odborně a bezpečně všechny práce při stavbě, opravách, provozu a údržbě "PŘÍPOJKY", a to bez současného nebo dalšího možného ohrožení bezpečnosti nebo narušení stability a provozu okolních podzemních staveb, objektů zástavby a inženýrských sítí a současně tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo "PŘÍPOJKY" které je minimálně 0,75 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. V územích ohrožených povodněmi nebo jiným nežádoucím vzduťm ve stokové síti se doporučuje (viz zodpovědnost a rozhodnutí STAVEBNÍKA) na domovní kanalizační přípojce osadit ochrannou armaturu, např. zpětnou klapku, k zabránění vniknutí vzduťté vody do budovy.
- h) EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, zn.:J14149-27080216, 07.02.2023
- Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.
 - Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.
 - Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu : Podzemní vedení NN Nadzemní vedení NN
 - Název stavby : Stavební úpravy objektu ZŠ ve Stonařově, Místo stavby : KU Stonařov (755605), žadatelem vyznačené zájmové území
 - Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Michal Jelínek, tel.: 56756-4631, mail: michal.jelinek@egd.cz.**
- 4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhraujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- 6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- 9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
- A) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
- B) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- C) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- D) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- 10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26220716, s platností do 14.12.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- 11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP
- 12. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

- Kontakty správců zařízení : VN+NN : Regionální správa, Jiří Zimola, tel.: 56756-4668, mail: jiri2.zimola@egd.cz
- V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.
- i) Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Sokolovská č.p. 3064/2, 586 01 Jihlava 1, č.j.: HSIJ- 366-2 .11-2023, 6.2.2023
- **K O O R D I N O V A N É Z A V A Z N É S T A N O V I S K O** DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANA OBYVATELSTVA
- Název stavby : Stavební úpravy objektu ZŠ ve Stonařově na p.č. 1033. 1032/1. k.ú. Stonařov, Místo stavby : Stonařov, k. ú.: Stonařov, parc. č. 1033, Stavebník : Městys Stonařov. IČO 00286656 Stonařov č. p. 232. 588 33 Stonařov
- Předložená dokumentace : projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, *vypracoval:* ARTPROJEKTJIHLAVA, spol. s.r.o.. Ing. arch. Petr Holub, ČKA 00949 *datum:* 08/2022
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS KV“) obdržel dne 12.01.2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS KV k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany
- ZS KV jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru¹“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS KV vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu souhlasné závazné stanovisko.
- Odůvodnění : HZS KV vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:
- Požárně bezpečnostní řešení : *název :* Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově, na pozemcích p.č. 1033, 1032 I. k.ú. Stonařov, *vypracoval:* Alena Kuropatová, ČKAÍT 140000⁷ *datum:* 12 2022
- Technická zpráva VZT + výkresová část: D.1.4 vzduchotechnika a chlazení : *název:* Stavební úpravy objektu školy ve Stonařově, na pozemcích p.č. 1033, 1032. k. ú. Stonařov, *vypracoval:* Firma Ondřej, IČO 40728048. zodpovědný projektant: Ing. „J. Ondřej *datum:* 08/2022
- D.1.1 architektonicko-stavební řešení: výkresová část: *název :* Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově, na pozemcích p.č.1033.1032. k.ú. Stonařov, *vypracoval :* ARTPROJEKTJIHLAVA, spol. s.r.o.. Ing. arch. Petr Holub, ČKA 00949 : *datum:* 07/2022
- HZS KV posouzením výše měděné předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb /hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží, se zastavěnou plochou 459.62 m² a požární výškou 8.8 m. Jedná se o stavbu, která bude sloužit pro účely základní školy, a budou zde prostory pro veřejnost. Navrhovaný počet osob v objektu činí 120. Stavba je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

- V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení §31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.
- Posouzením předložené dokumentace v rozsahu v vše uvedených podkladu podle ustanovení §46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb.. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), věznění pozdějších předpisu (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl 11/S KY k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení §41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23 2008 Sb.. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva
- HZS KV jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb.. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS KV podle ustanovení §149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné závazné stanovisko.
- Odůvodnění : HZS KV vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:
- Předložená dokumentace. B. Souhrnná technická zpráva: *název:* Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově, na pozemcích p.č. 1033. 1032/1, k.ú. Stonařov, *vypracoval:* ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Ing. arch Petr Holub. CKA 009-19 *datum:* OS 2022
- Z posouzení uvedené dokumentace v rozsahu ustanovení §22 vyhlášky č. 380/2002 Sb.. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl IZS KV k závěru, že uvedená dokumentace splňuje obsahové náležitosti.
- Zákon 239/2000 Sb.. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 268/2009 Sb.. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhláška č. 503/2006 Sb.. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- Jiné podklady (např. Vnější havarijní plán. Plán ochrany území pod vodním dílem a Havarijní plán kraje).
- Závěr : HZS KV na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby SOUHLASNÉ závazné stanovisko
- j) Magistrát města Jihlavy, OŽP/Oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1, číslo jednací MMJ/OŽP/3457/2023 6/23-KuE, UID: jihlvp23v008pa SZ:MMJ/OŽP/8186/2023, 02.02.2023
- Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
- Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu dle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 15 písmene j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, v souladu s § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
- Luděluje žadateli, kterým je : **Městys Stonařov**, IČO 00286656, se sídlem **Stonařov 232, 588 33 Stonařov** *V zastoupení:* ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., IČO 25558692, se sídlem Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava SOUHLAS, dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

v platném znění (dále jen „zákon“) s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 0,0320 ha za účelem stavebních úprav objektu základní školy ve Stonařově, v rozsahu části pozemku p. č. 1032/1, k. ú. Stonařov, obec Stonařov, dle přiloženého zákresu v situaci dle katastrální mapy.

- Pozemek dle KN : p.č. 1032/1, k.ú.Stonařov, druh pozemku : zahrada, výměra 0,6432 ha, **odnímatelná plocha 0,0320 ha, důvod záboru : stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově, CELKEM 0,0320 ha (část pozemku)**
- II. Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se vydává za těchto podmínek:
- - podle předběžné bilance zajistí žadatel provedení skryvky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (0,0320 ha) do hloubky **20 cm** v celkovém objemu **64 m³**. Do doby použití budou kulturní vrstvy uloženy na složišti (deponii) na pozemku p. č. 1032/1, k. ú. Stonařov. Žadatel je povinen zajistit viditelné označení hranic deponie, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponii proti zaplevelení.
- - po dokončení stavby bude skrytá ornice v celém objemu rozprostřena na nezastavěné části pozemku p. č. 1032/1 k. ú. Stonařov a použita k jeho zúrodnění a ozelenění. Dle sdělení žadatele bude tato nezastavěná část pozemku v budoucnu využívána jako zahrada, tedy pozemek určený pro pěstování ovoce, květin, zeleniny, zpravidla pro vlastní potřebu, případně osázený ovocnými stromy či keři. Jakékoli nezemědělské využití této části pozemku musí být dopředu projednáno s příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“),
- dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník), ve kterém uvádí všechny skutečnosti týkající se skryvky ornice, Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) k doložení plnění podmínek souhlasu, - případný přebytek *výkopové* zeminy nesmí být ukládán na pozemky, které jsou součástí ZPF
- III.Vymezení orientační výše odvodu, osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) *je povinná zaplatit odvod* za odnětí půdy ze ZPF na pozemku p. č. 1032/1 k. ú. Stonařov, v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona za 0,0320 ha, a to 5,46 Kč za 1 m², tj. **1.748 Kč**. Výše odvodu je stanovena pouze orientačně, o konečné výši odvodů rozhodne věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF v souladu s ustanovením §11 odst. 2 zákona až po zahájení realizace záměru,
- povinný k platbě odvodů je dle § 11 odst. 4 písm. a) a b) zákona povinen příslušnému orgánu ochrany ZPF
- doručit kopii listiny, pro kterou je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode **dne nabytí právní moci**
- písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím **zahájením**.
- Nesplnění těchto povinností je dle zákona považováno za přestupek, za nějž lze uložit **pokutu až do výše 50 000,- Kč** u fyzických osob **a až do výše 500.000,- Kč** u právnických osob.
- dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ochrany ZPF tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny,
- v souladu s § 11b odst. 5 zákona je část odvodů ve výši 55 % příjmem státního rozpočtu, 15 % je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a 30 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází. Odvody, které jsou příjmem rozpočtu obce, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a ochranu a obnovu přírody a krajiny,
- orgán ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím půdy ze ZPF může na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb.),

- nedílnou součástí souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF je zákres v situaci dle katastrální mapy
- IV. Odůvodnění : Navržené trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se dotkne půdy zařazené do V. třídy ochrany (BPEJ 8.71.01) dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany v platném znění. Do této třídy ochrany jsou **půdy s velmi nízkou produkční schopností** včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, šterkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o **půdy s nižším stupněm ochrany** s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. Dle dostupných podkladů se pozemek nachází v zastavěném území obce, záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (nenahrazuje stanovisko ÚÚP), žádost byla předepsaným způsobem doložena, a proto byl udělen výše uvedený souhlas.
- V. Poučení. Tento souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je závazným stanoviskem ve smyslu §149 zákona č 500/2004 Sb., správního řádu, a učiněný na základě § 9 odst. 8 zákona, který není samostatným rozhodnutím. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 zákona č 500/2004 Sb., správního řádu. Na základě nabytí právní moci rozhodnutí dle zvláštních předpisů a ohlášení vlastníka místně příslušný katastrální úřad provede změnu druhu pozemku v katastru nemovitostí, a tím budou uvedené pozemky či jejich části vyřazeny ze ZPF v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF v platném znění.
- Tento souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb.)
- k) Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1, MMJ/OŽP/14040/2023-SaZ, SZ MMJ/OŽP/10022/2023/2, 14.2.2023
 - Závazné stanovisko vodoprávního úřadu
 - Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2, §106 zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zák.č.500/2004 Sb. správní řád ve znění pozd. předpisů žadatel, kterým je : Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov, IČO 00286656 v zastoupení ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 25558692 na základě plné moci ze dne 22.09.2022 v souladu § 104 odst. 3 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 149 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozd. předpisů vydává závazné stanovisko ke stavbě: „Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na poz.p.č. st. 1033, 1032/1, k.ú. Stonařov“
 - Popis místa předmětu stanoviska : zastavěná plocha a nádvoří, zahrada v k.ú. Stonařov, Číslo hydrogeologického rajónu : 65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy, Číslo hydrologického pořadí : 4-16-01-037/1, Číslo vodního útvaru : 41699000 Jihlávka po ústí do toku Jihlava, Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JTSK: X: 1143182.02; Y: 671197.47
 - Další údaje : Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu základní školy ve Stonařově na výše uvedených pozemcích v rozsahu dle PD zpracované firmou ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava v srpnu 2022 pod zák.č. 03-22 SP. Investorem stavby (stavebníkem) je Městys Stonařov. Stavební úpravy stávajícího objektu budou spočívat v zateplení objektu, opravě fasády, opravě a úpravě střechy a ve změně užívání objektu na školní jídelnu s kuchyní a na odbornou učebnu výuky. Součástí stavebních úprav bude změna parkovacích ploch. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou zasakovány propustnou dlažbou do podloží, nevsáknuté vody budou svedeny pomocí stávajících uličních vpustí do stávající dešťové

kanalizace. Stavebním záměrem nedojde k navýšení podílu odvodňovaných ploch. Objekt bude napojen stávajícími přípojkami na areálové IS - vodovod, dešťovou kanalizaci. Nově bude provedena přípojka splaškové kanalizace a přípojka NN. Objekt bude vytápěn čtyřmi tepelnými čerpadly vzduch - voda. Na tukové kanalizaci u kuchyně před napojením do splaškové areálové kanalizace a následně do veřejné kanalizace bude osazen typový lapák tuků o velikosti NS 2 s kapacitou 2 l/s (do 200 jídel).

- Stavba se nenachází v záplavovém území ani v ochranném pásmu vodního zdroje, poblíž stavby se nenachází žádný vodní tok.
- a stanovuje podmínky, za kterých se závazné stanovisko vydává :
- Stavba lapáku tuků bude prokazatelně projednána s vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace v lokalitě a jeho požadavky budou plně respektovány.
- Stavba lapáku tuků je vodním dílem a podléhá povolení Magistrátu města Jihlavy, OŽP, vodoprávního úřadu.
- Stavbu lapáku tuků lze povolit v rámci souboru staveb ve společném řízení obecným stavebním úřadem. Před vydáním společného povolení je nutné, aby stavebník požádal vodoprávní úřad o vydání stanoviska ke stavbě lapáku tuků jako stavby vedlejší dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozd. předpisů (stavební zákon), které nahrazuje stavební povolení vodoprávního úřadu. Žádost je nutné doložit vyjádřením vlastníka/provozovatele veřejné kanalizace ke stavbě lapáku tuků a PD stavby lapáku tuků zpracovanou osobou oprávněnou k projektování vodních děl.
- Stavba vnitřního vodovodu a kanalizace a kanalizační přípojky není vodním dílem dle ust. § 55 vodního zákona a bude řešena příslušným stavebním úřadem.
- Upozorňujeme : Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Při provádění stavby musí být přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami, na stavbě budou zajištěny sanační prostředky. Prováděním změny stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován a souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
- **O d ů v o d n ě n í :** Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 19.01.2023 žádost Městyse Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov, IČO 00286656 v zastoupení ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 25558692 na základě plné moci ze dne 22.09.2022 o vydání závazného stanoviska dle ust. § 104 odst. 3 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ke stavbě: „Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na poz.p.č. st. 1033,1032/1, k.ú. Stonařov“. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou firmou ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava v srpnu 2022 pod zák.č. 03-22 SP, kladným stanoviskem Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 16.01.2023 zn. PM-57928/2022/5203/Mnov bez podmínek. Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání závazného stanoviska při splnění určitých podmínek uvedených výše. Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření.

- l) Magistrát města Jihlavy, OŽP/Oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1, MMJ/OŽP/32189/2023-, SZ MMJ/OŽP/12411/2023/2, 22.2.2023
- Závazné stanovisko vodoprávního úřadu
 - Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2, §106 zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zák.č.500/2004 Sb. správní řád ve znění pozd. předpisů žadatel, kterým je : Městys Stonařov, Stonařov 232, 588 33 Stonařov, IČO 00286656 v zastoupení ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 25558692 na základě plné moci ze dne 22.09.2022 v souladu § 94j odst. 2 zák.č. zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozd. předpisů **vydává závazné stanovisko** ke stavbě **lapáku tuků** na poz.p.č. st. 1033 v k.ú. Stonařov, povolovaného v rámci stavební akce: „**Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na poz.p.č. st. 1033, 1032/1, k.ú. Stonařov**“ jako souboru staveb příslušným obecným stavebním úřadem
 - Popis místa předmětu stanoviska : zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Stonařov, Číslo hydrogeologického rajonu : 65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy, Číslo hydrologického pořadí : 4-16-01-037/1, Číslo vodního útvaru : 41699000 Jihlávka po ústí do toku Jihlava, Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JTSK: X: 1143168.39; Y: 671187.99
 - Další údaje : Jedná o stavbu lapáku tuků na poz.p.č. st. 1033 v k.ú. Stonařov budovaného v rámci stavby „Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na poz.p.č. st. 1033, 1032/1, k.ú. Stonařov“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava v srpnu 2022 pod zak.č. 03-22 SP schválené Jaromírem Mezerou, autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, č. osvědčení ČKAIT 1400214, Typový lapák tuků o velikosti NS 2 s kapacitou 2 l/s bude osazen na tukové kanalizaci u kuchyně stavebně upravovaného objektu základní školy. Tuková kanalizace bude zaústěna do kanalizační přípojky objektu napojené do veřejné kanalizace městyse Stonařov **a stanovuje podmínky, za kterých se závazné stanovisko vydává :**
 - 1. Budou dodrženy podmínky vyjádření provozovatele veřejné kanalizace – VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s. divize Jihlava ze dne 18.01.2022 č.j.DJI 1797/VTN-Dvoř./22, a to :
 - Do lapáku tuků nelze svádět ostatní odpadní vody (dešťové, splaškové), Pro účinné gravitační čištění nesmí být tuky a oleje emulgované (vysoká koncentrace tenzidů, alkálií...). Proto výrobce nedoporučuje vést na lapák vody z myček nádobí. Do lapáku není rovněž vhodné přivádět odpadní vody z drtiče nebo škrabek (nadměrné zanášení odlučovače sedimenty). Použití čistících prostředků, vyšší teploty odpadní vody, nadměrné zatížení tuky nebo sedimenty musí být zohledněno při návrhu velikosti lapáku tuků.
 - Doporučujeme jako součást lapáku malou kalovou jímku pro stahování tukové pěny z hladiny (zvysuje účinnost lapáku a prodlužuje dobu mezi čištěním a vývozem).
 - Je nutné provádět pravidelné kontroly s četností dle množství tuků v odpadní vodě a pravidelně čistit a vyprazdňovat lapač tuků, aby byla zaručena jeho správná funkce. Je třeba sledovat a odstraňovat nejen plovoucí tuk, ale i výšku kalového sedimentu – při dosažení cca 35% užitého výšky lapače musí být vyčištěn.
 - Provozní řád lapače musí obsahovat základní technické údaje o kapacitě, popis provozu a čištění.
 - Instalace drtiče odpadu nebo jiných podobných zařízení (škrabka apod.) na vnitřní kanalizaci producenta není povolena.
 - Předčištěné odpadní vody, vypouštěné do veřejné kanalizace městyse Stonařov, musí splňovat limitní hodnoty Kanalizačního řádu veřejné kanalizace městyse Stonařov.
 - Producent bude odebírat na odtoku z lapače kontrolní vzorky předčištěných odpadních vod v ukazateli pH, CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, EL-tuky v četnosti 2x ročně bodový vzorek. Jako kontrolní místo pro odběr vzorků bude sloužit šachta Š02.
 - Výsledky kontrolních vzorků odpadních vod, prováděných producentem, budou zpracovány do ročního přehledu a elektronicky zasílány provozovateli kanalizace v termínu do konce února kalendářního roku za rok předcházející.
 - 2. Před uvedením stavby do provozu (k vydání kolaudačního souhlasu) bude příslušnému stavebnímu úřadu doloženo: doklad o těsnosti lapáku tuků, atest, prohlášení o shodě, provozní řád

lapáku tuků upravený dle požadavků provozovatele veřejné kanalizace, doklad o likvidaci zachycených tuků v lapáku tuků (např. smlouva/dohoda s organizací mající k této činnosti oprávnění), smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená s vlastníkem/provozovatelem veřejné kanalizace Stanořov.

- **O d ů v o d n ě n í :** Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 15.02.2023 žádost Městyse Stanořov, Stanořov 232, 588 33 Stanořov, IČO 00286656 v zastoupení ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 25558692 na základě plné moci ze dne 22.09.2022 o vydání závazného stanoviska dle ust. § 94j odst. 2 zák.č. zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozd. předpisů ke stavbě lapáku tuků na poz.p.č. st. 1033 v k.ú. Stanořov, povolovaného v rámci stavební akce: „Stavební úpravy objektu základní školy ve Stanořově na poz.p.č. st. 1033, 1032/1, k.ú. Stanořov“ jako souboru staveb příslušným obecným stavebním úřadem. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou firmou ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava v srpnu 2022 pod zak.č. 03-22 SP schválené Jaromírem Mezerou, autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, č. osvědčení ČKAIT 1400214 a vyjádřením provozovatele veřejné kanalizace – VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s. divize Jihlava ze dne 18.01.2022 č.j.DJI 1797/VTN-Dvoř./22. Do podmínek závazného stanoviska byly zpracovány pouze podmínky stanoviska provozovatele veřejné kanalizace týkající se lapáku tuků, ostatní podmínky týkající se především vodovodní a kanalizační splaškové přípojky budou řešeny obecným stavebním úřadem ve společném řízení. Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání závazného stanoviska při splnění určitých podmínek uvedených výše. Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Stanořov, Stanořov č.p. 232, 588 33 Stanořov

Odůvodnění:

Dne 26.9.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. VÝZVOU + USNESENÍM ze dne 24.10.2022 (Spis.zn.:STREST/5517/2022/RU, č.j.:TREST 6430/2022) bylo dané řízení přerušeno (nejpozději do 31.12.2023, s odstraněním nedostatků vad podání dle této výzvy. K datu 30.1.2023 byly předepsané doklady doplněny a proto bylo následně oznámeno zahájení pokračování společného řízení (spis.zn. : STREST/5517/2022/RU, č.j.: TREST 6470/2022, Číslo STÚ : 62/2022, ze dne 30.1.2023).

Část = LAPÁK TUKŮ (TYPOVÝ VÝROBEK PLNÍČÍ FUNKCI STAVBY), umístěný na pozemku p.č.1032/1 k.ú.Stanořov (severní část objektu p.č.1033 k.ú.Stanořov), je součástí tohoto společného povolení (ÚR + SP), ve smyslu Stavebního zákona, dle Závazného stanoviska vodoprávního úřadu = Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad, č.j. : MMJ/OŽP/32189/2023-SaZ, SZ : MMJ/OŽP/12411/2023/2, ze dne 22.02.2023, v souladu § 94j odst. 2 zák.č. zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozd. předpisů.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení a řízení o výjimce, přezkoumal předloženou žádost, zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, kladná vyjádření, resp. stanoviska vydali správci jednotlivých inženýrských sítí, DOSS a ostatní :

- a) Magistrát města Jihlava, SÚ/Oddělení územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1, 2.1.203, Č.j.: MMJ/SÚ/218275/2022-PeP, Spis. zn.:MMJ/SÚ/66271/2022
- b) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1, 20.12.2022, č.j.: KHSV/31287/2022/JI/HDM/Mar S-KHSV/31287/2022
- c) Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení ochrany přírody a krajiny, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1, 13.1.2023, č.j.: MMJ/OŽP/212752/2022, SZ-MMJ/OŽP/2476/2023-2
- d) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, 16.1.2023, zn.:_PM-57928/2022/5203/Mnov
- e) Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1, 2.1.2023, č.j.: MMJ/OŽP/212753/2022, SZ-65664/2022/MMJ
- f) Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát, Vrchlického č.p. 2627/46, 586 01 Jihlava 1, 22.12.2022, Č.j.: KRPI-144913-2/ČJ-2022-160706
- g) Magistrát města Jihlava, Odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1, 11.1.2023, SZ-MMJ/OD/66067/2022, č.j.: MMJ/OD/212209/2022/PIT
- h) Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, 19.12.2022, č.j.: 36442/5.41/22-2
- i) Státní energetická inspekce, Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Město Kolářská č.p. 451/13, Město, 746 01 Opava 1, 20.12.2022, zn.: SEI-3745/2022 SEI-28601/2022/31.101
- j) GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, 4.1.2023, zn.: 5002738916
- k) CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, 5.1.2023, Číslo jednací: 864290/22
- l) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Jihlava, Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38, 18.1.2023, č.j.:DJI1797 / VTN-Dvoř./ 22
- m) Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1, číslo jednací MMJ/OŽP/3457/2023 6/23-KuE, UID: jihlvp23v008pa SZ:MMJ/OŽP/8186/2023, 02.02.2023
- n) Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Sokolovská č.p. 3064/2, 586 01 Jihlava 1, č.j.: HSIJ- 366-2 .11-2023, 6.2.2023
- o) EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, zn.:J14149-27080216, 07.02.2023
- p) Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1, MMJ/OŽP/14040/2023-SaZ, SZ MMJ/OŽP/10022/2023/2, 14.2.2023
- q) Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1, MMJ/OŽP/32189/2023-, SZ MMJ/OŽP/12411/2023/2, 22.2.2023

dále byly předloženy doklady :

- Výpisy z KN + kopie z KM pro SITUACE : p.č.1033, 1032/1, 1034 k.ú.Stonařov
- PD stavby : STAVBA : Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č.1033, 1032/1, 1034 k.ú. STONÁŘOV, PROJEKCE : Ing. Arch. Petr Holub, autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby-evidenční číslo 00949, architektonická a stavební část: Ing. Arch. Petr Holub, Tomáš Dohnal ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., stavebně-konstrukční část: Ing.

Jan Goth, Vančurova 669/10, 674 01 Třebíč, elektroinstalace silnoproud: Atelier A02 spol. s r. o., České Budějovice, elektroinstalace slaboproud: Atelier A02 spol. s r. o., České Budějovice, zdravotně technické instalace: Jindřich Hintenaus ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., ústřední vytápění: Firma Ondřej, Dolákova 528/34, 181 00 Praha 8, vzduchotechnika: Firma Ondřej, Dolákova 528/34, 181 00 Praha 8, inženýrské sítě: Jindřich Hintenaus, Atelier A02 spol. s r. o., České Budějovice, venkovní a sadové úpravy - Jindřich Hintenaus ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., požárně bezpečnostní řešení: Alena Kuropatová - autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb - evidenční číslo 1400007

- PENB stavby : STAVBA : Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č.1033, 1032/1, 1034 k.ú. STONAŘOV (Ing.Jiří Prokeš, dat.:15.9.2022, osvědčení č.:0133, ev.č.:455407 0)
- PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI v rámci stavby : STAVBA : Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č.1033, 1032/1, 1034 k.ú. STONAŘOV (Jan Kottink, dat.:19.12.2022)
- PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK v rámci stavby : STAVBA : Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově na pozemcích p.č.1033, 1032/1, 1034 k.ú. STONAŘOV (Tomáš Dohnal ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.)
- Smlouva č.9002080956 ze dne : 19.1.2023/26.1.2023 (Městys Stonařov, Stonařov 232, 58833 Stonařov a EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2)
- Smlouva č.9002080955 ze dne : 19.1.2023/26.1.2023 (Městys Stonařov, Stonařov 232, 58833 Stonařov a EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2)
- Souhlas – Městys Stonařov, Stonařov 232, 58833 Stonařov, vyznačený na KOORDINAČNÍ SITUACI, č.v.1203, dat.:07/2022 (ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.)
- Plná moc ze dne 22.9.2022 mezi Městys Stonařov, Stonařov č.p. 232, 588 33 Stonařov a ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí č.p. 1153/11, 586 01 Jihlava 1

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Zita Bláhová, Stonařov č.p. 41, 588 33 Stonařov
- Květuše Dvořáková, Václavkova č.p. 3203/2, 586 01 Jihlava 1
- Ing. Petr Štůsek, Halasova č.p. 5728/10, 586 01 Jihlava 1
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Bez připomínek účastníků

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Bez připomínek veřejnosti

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V rámci společného územního a stavebního řízení stavební úřad postupoval dle obecné úpravy společného řízení dle ustanovení § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Stavební úřad k tomuto kroku přistoupil především s ohledem na ustanovení § 4 odst. 1 stavebního zákona, na základě kterého má jeho činnost směřovat k tomu, aby byly přednostně využívány zjednodušující postupy a aby bylo vydáváno jednoho rozhodnutí v případě, že lze k tomuto kroku přistoupit. Zároveň k využití spojeného řízení směřuje i obecná zásada zakotvená ve správním řádu v ustanovení § 6 odst. 2, dle kterého nemají nikomu vznikat zbytečné náklady a každý má být co nejméně zatěžován !

Městský úřad Třešť, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s ustanovením § 94a odst.1 stavebního zákona a §140 zákona č.500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád) oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení a řízení o povolené výjimky.

Stavební úřad rozhodl o vedení společného územního a stavebního řízení v souladu s §78 odst.3 stavebního zákona, protože podmínky v daném území jsou jednoznačné, tzn., že jednoznačně jako mající v dané situaci jediný a přesný význam, který neumožňuje jiný výklad nebo řešení = situace stavebního pozemku, návrhové rozměry dané stavby (zastavěná plocha, výška, osazení do terénu), dále podmínky, geologické, hydrogeologické, podmínky na připojení na IS jsou jednoznačně exaktně dány. Dále jsou jednoznačně dány podmínky vlastní stavby a jejího provozu ve vztahu na okolí, kde nebude mít toto negativní vliv důvodů : Dosahu emisí, likvidací splaškových vod a odpadních vod, likvidací srážkových vod, hluku v rámci fáze výstavby a ve fázi provozu, bez zdroje vibrací, ani radioaktivního a elektromagnetického záření, radonového rizika, neutrální sociální důsledky, pozitivní - zachování historických hodnot v území, bez vlivu na kvalitu ovzduší a klima, bez sledovatelného vlivu na kvalitu nebo kvantitu povrchových nebo podzemních vod ani na odvodňování území, bez vlivu na půdu, na horninové prostředí a nerostné zdroje, bez vlivu na ukládání odpadů, bez vlivu na faunu, floru a ekosystémy a výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů , bez vlivu na místní topografii.

A dále v souladu s §140 odst.1 správního řádu, kde právní orgán může na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením spojit různá řízení, k nimž je příslušný, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí anebo se týkají těchto účastníků, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků, což je v daném případě splněno.

Umístění stavby je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č.268/2008 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby a je v souladu s požadavky §90 a §111 stavebního zákona, je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Pozemky, resp. jejich část, se nachází v zastavěné části MĚSTYS STONÁŘOV (v intravilánu MĚSTYS STONÁŘOV). Pro MĚSTYS STONÁŘOV je zpracován územní plán (ÚPD – MĚSTYS STONÁŘOV).

Možné ovlivnění vlastníků sousedních nemovitostí, coby potencionálních účastníků řízení, vychází z principu provozu dané stavby, resp. její využívání (STAVBA VÍCEÚČELOVÁ PRO ÚČELY ZŠ STONÁŘOV a MĚSTYS STONÁŘOV), v blízkosti se nachází stávající zástavba (ZŠ, RD), daná stavba svými případnými negativními vlivy nepřekračuje limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranici pozemku určeného k jeho realizaci, jedná se o stavbu bez negativních vlivů na své okolí (vliv na obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví), tj. vlastní provoz v rámci dané stavby není zdrojem narušování faktoru pobytové pohody obyvatelstva, nedochází k významnému zvýšení hluku v dané lokalitě, uvolňování závadných látek do ovzduší, aj..

V rámci umístění vlastní stavby je kvalita prostředí zachována z následujících důvodů : stávající urbanistická koncepce (Základní urbanistická koncepce je stanovená územním plánem a odpovídá požadavkům vyhlášky) je zachována – je respektováno a posíleno centrum města (intravilán), jsou respektovány jeho dominanty, stávající charakter sídla a hladina zástavby, daná zastavitelná plocha je řešena tak, aby přiměřeně doplnila kompaktní formu sídla a minimalizovala tím zábor krajiny, jsou plně respektovány podmínky pro využití ploch, podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách), umístěním dané stavby jsou plně respektovány požadavky na ochranu a rozvoj hodnot daného území, dle Územního plánu MĚSTYS STONÁŘOV, který vytváří podmínky pro účinnou ochranu urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a pro ochranu historických, kulturních, estetických, duchovních, přírodních i technických hodnot území dané obce (města) jsou zachovány Přírodní hodnoty území, kde tyto vytvoří nástroje pro ochranu charakteru sídel a oblastí se zachovalým krajinným rázem, výška navržené zástavby narušuje pohledové osy na dominanty MĚSTYS STONÁŘOV, je plně zachováno harmonické měřítko krajiny, dále pak jsou zachovány Kulturní hodnoty území, kde tyto zachovávají v zájmu ochrany historických hodnot města kvalitní historicky vzniklou urbanistickou strukturu a prvky urbanistické kompozice, charakter zástavby a historické kulturní krajiny.

Je zachována kvalita prostředí, resp. pohoda bydlení v dané lokalitě, je zachována plně v souladu s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2006, čj. 2 As 44/2005-116, kde Pohodou bydlení“ ve smyslu § 20 odst. 1 in fine vyhlášky, nutno rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu,

aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (MĚSTYS STONÁŘOV) a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stanovení okruhu účastníků řízení (ÚŘ) :

Při stanovení okruhu účastníků řízení vychází STÚ z ustanovení §85 stavebního zákona, kde účastníky územního řízení jsou : a) žadatel, b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, účastníky územního řízení dále jsou a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis §85 stavebního zákona v daném případě přísluší. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Stanovení okruhu účastníků řízení (SŘ) :

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Stavební úřad z ustanovení §109 stavebního zákona, kde účastníkem stavebního řízení jsou : a) stavebník, b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Luděk Rudolf
vedoucí stavebního úřadu



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 14.11.2022.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Městys Stonařov, IDDS: ex7bz88

sídlo: Stonařov č.p. 232, 588 33 Stonařov

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., IDDS: xa6ni28

sídlo: Minoritské náměstí č.p. 1153/11, 586 01 Jihlava 1

Zita Bláhová, Stonařov č.p. 41, 588 33 Stonařov

Květuše Dvořáková, Václavkova č.p. 3203/2, 586 01 Jihlava 1

Ing. Petr Štůsek, Halasova č.p. 5728/10, 586 01 Jihlava 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, IDDS: nttaa7v

sídlo: Sokolovská č.p. 3064/2, 586 01 Jihlava 1

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, IDDS: jw5bxb4

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení ochrany přírody a krajiny, ZPF, IDDS: jw5bxb4

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení vodního hospodářství - vodoprávní úřad, IDDS: jw5bxb4

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlava, SÚ/Oddělení územního plánování, IDDS: jw5bxb4

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4

sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Město

Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, IDDS: cmwaaazf

sídlo: Kolářská č.p. 451/13, Město, 746 01 Opava 1

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Doprávní inspektorát, IDDS: x9nhptc

sídlo: Vrchlického č.p. 2627/46, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlava, Odbor dopravy, IDDS: jw5bxb4

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlava, OŽP/Oddělení ochrany přírody a krajiny, IDDS: jw5bxb4

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

ostatní

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Jihlava, IDDS: siygxrm

sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2