

ROZVÁDĚČ RMS1

Typ: OCPZ, 600x900x150mm

KRYTÍ: IP 40/20
MODULŮ:
BARVA: standart
PŘÍVOD: shora, ze spodu
VÝVODY: shora, ze spodu

POZNÁMKA :
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN-C
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU : 3+PE+N, 50 HZ, 400/230 V, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
PROSTŘEDÍ : viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU "SATNY" – HODONÍN RYBÁŘE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			IVO SLAČÁLEK elektronika - instalace Křesťova 22, 618 00 Brno tel.: 608 877 320	
VEDOUcí PROJEKTU	ING. ARCH. Z. JÁNSKÝ		DATUM	05/2020
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	I. SLAČÁLEK		ZAK. ČÍSLO	P – 913/20
VYPRACOVAL	I. SLAČÁLEK		STUPEŇ	DPS
INVESTOR: TJ Sokol Hodonín			D.1.4.d SILN. ELEKTROTECHNIKA	
ROZVÁDĚČ RMS1			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU 02

