

ROZVÁDĚČ RMS2

TYP: OCPZ, 600x900x150mm

KRYTÍ: IP 40/20
MODULŮ:
BARVA: standart
PŘÍVOD: shora, ze spodu
VÝVODY: shora, ze spodu

POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN–C
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU : 3+PE+N, 50 HZ, 400/230 V, TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
PROSTŘEDÍ : viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU "ŠATNY" – HODONIN RYBÁŘE		IVO SLAČÁLEK elektroprojekce – instalace Kneslova 22, 618 00 Brno tel.: 608 877 320	
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. ARCH. Z. JÁNSKÝ	DATUM	05/2020
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	I. SLAČÁLEK	ZAK. ČÍSLO	P – 913/20
VYPRACOVAL	I. SLAČÁLEK	STUPEŇ	DPS
INVESTOR: TJ Sokol Hodonín		D.1.4.d SILN. ELEKTROTECHNIKA	
ROZVÁDĚČ RMS2		MĚŘITKO	Č. VÝKRESU 03

