



Zemnič bude uložen v zemině cca 30cm pod štěrkovou vrstvou, instalovanou pod základovými pásy.

Uzemňovací přívody :

- UP "A" – bleskosvodu
- UP "B" – vodivých částí stavby
- UP "C" – elektroinstalace

UP "A":

drát nerezový V4A d=8 mm
délka cca 1m nad definitivní terén

UP "B":

drát nerezový V4A d=8 mm
délka cca 1,5m nad definitivní terén

UP "C":

drát nerezový V4A d=8 mm
vyvést do krabice K0125, umístěné
cca 30cm nad definitivní podlahou

LEGENDA ZKRATEK :

- BP–betonový podstavec
PBP–podložka pod betonový podstavec
DJ–držák jímače
IJT–izolovaný držák jímací tyče
IJV–izolovaný držák jímacího vedení
JR,JK,JV,JT–jímací tyč
OS D/H–ochranná stříška dolní/horní
PJ–pomocný jímač
PSZ–připojovací svorka zaváděcí tyče
PV–podpěra vedení
PV H–podpěra vedení hřebenová
PV Hs–podpěra vedení hřebenová, systémová
PV PS–podpěra vedení na plechové střechy
PV PSs–podpěra vedení na plechové střechy, systémová
PV S –podpěra vedení na stěnu
PV SK –podpěra vedení pod střešní krytinu
PV ZS –podpěra vedení do zateplených stěn
- PZT–podpěra zaváděcí tyče
SJ1,SJ2–svorka k jímací/zemnící tyči
SJT–svorka k jímací tyči
SK–svorka křížová
SO–svorka okapová
S P/D–svorka páska/drát
S P/P–svorka páska/páska
SR–svorka zemní
SU–svorka univerzální
SS–svorka spojovací
ST–svorka na okapové svody
SZ–svorka zkušební
SZT–svorka k zemní tyči
ŠO–štítek označovací
ZT–zemní tyč
ZVT–zaváděcí tyč
ZTI–zaváděcí tyč s izolovaným přechodem

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU "ŠATNÝ" – HODONÍN RYBÁŘE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			IVO SLAČÁLEK elektroprojekce – instalace Knežova 22, 618 00 Brno tel: 606 877 320	
VEDOUcí PROJEKTU	ING. ARCH. Z. JÁNSKÝ		DATUM	05/2020
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	I. SLAČÁLEK		ZAK. ČÍSLO	P – 913/20
VYPRACOVAL	ING. M. CHROMÝ		STUPEŇ	DPS
INVESTOR:TJ Sokol Hodonín			D.1.4.d SILN. ELEKTROTECHNIKA	
ZEMNÍCÍ SOUSTAVA			MĚŘÍTKO 1 : 100	Č. VÝKRESU 05