

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

k veřejné zakázce

s názvem

„Rekonstrukce kotelny na předávací stanici s napojením teplovodu pod ul. Budovcova, Poděbrady“

Zadavatel k dotazu dodavatele zveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Otázka:

Prosíme o upřesnění položky "M+D revizní šachty pro možnost vypouštění - systémový výrobek" v záložce "SO 03_D.1.1 - Technologie teplo. " - o jaký má jít výrobek? Nejsou upřesněny žádné parametry šachty a v dokumentaci jsme podrobnosti nedohledali.

Odpověď:

Jedná se o systémový prvek, nebo skládaný prvek, který bude mít parametry (průměr 1000 mm, hloubka 4000 mm, poklop, schůdky). Tato šachta bude samonosná, nebo případně obetonovaná. Technologie umístěná v šachtě je v části vytápění. Technická specifikace doplněna do výkazu výměr, list "SO 03_D.1.1 - Technologie", položka 41.

Zadavatel zveřejňuje další DALŠÍ NOVOU Přílohu č. 3 Výkaz výměr. Dodavatel, který v nabídce nedoloží oceněnou DALŠÍ NOVOU Přílohu č. 3 Výkaz výměr, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nedodržení zadávacích podmínek a z důvodu, že jeho nabídka nebude srovnatelná s ostatními.

V Poděbradech dne 22.4.2025

Město Poděbrady
zastoupeno JUDr. Tatianou Jiráskovou